

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.88	10	否			10.82	14.69	35	否			32.31	44.38	50	否			12.38	10.08	51.51	9.89	连续	大气
在线	2019-4-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	7.90	10	否			9.49	13.11	35	否			27.53	38.33	50	否			12.24	10.21	51.33	9.80	连续	大气
在线	2019-4-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	8.89	10	否			8.20	10.92	35	否			25.57	34.57	50	否			11.91	9.94	51.39	9.81	连续	大气
在线	2019-4-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.10	10	否			7.86	11.04	35	否			24.05	33.76	50	否			11.23	10.30	50.42	9.32	连续	大气
在线	2019-4-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	7.01	10	否			14.69	20.50	35	否			26.93	37.67	50	否			12.21	10.28	50.62	9.37	连续	大气
在线	2019-4-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.29	8.70	10	否			11.70	16.17	35	否			27.68	38.23	50	否			11.98	10.14	50.70	9.49	连续	大气
在线	2019-4-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	7.78	10	否			15.85	21.63	35	否			24.74	33.92	50	否			12.49	10.05	50.66	9.40	连续	大气
在线	2019-4-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	7.52	10	否			12.43	17.39	35	否			27.98	39.22	50	否			12.33	10.29	50.39	8.84	连续	大气
在线	2019-4-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	8.48	10	否			6.74	9.44	35	否			23.33	32.75	50	否			11.55	10.32	50.59	8.45	连续	大气
在线	2019-4-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	8.99	10	否			4.93	6.71	35	否			25.71	35.04	50	否			11.72	9.99	50.34	8.69	连续	大气
在线	2019-4-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.62	10.43	10	是	0.04	金属过滤器堵	3.68	4.94	35	否			28.95	38.97	50	否			12.10	9.86	50.70	8.96	连续	大气
在线	2019-4-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.28	10	否			7.62	10.13	35	否			30.26	40.26	50	否			12.39	9.72	51.72	9.49	连续	大气
在线	2019-4-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.77	10	否			14.62	18.83	35	否			30.58	39.72	50	否			12.47	9.44	51.99	9.78	连续	大气
在线	2019-4-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.49	10	否			9.41	12.25	35	否			31.37	41.01	50	否			12.49	9.53	52.08	9.82	连续	大气
在线	2019-4-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.79	10	否			6.65	8.61	35	否			30.92	40.21	50	否			12.48	9.47	51.50	9.60	连续	大气
在线	2019-4-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.01	7.81	10	否			11.85	15.26	35	否			34.98	45.44	50	否			12.47	9.45	51.36	9.66	连续	大气
在线	2019-4-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	8.42	10	否			7.38	9.93	35	否			27.47	37.58	50	否			12.05	10.03	51.16	9.63	连续	大气
在线	2019-4-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	8.48	10	否			23.23	28.88	35	否			28.77	38.53	50	否			12.30	9.72	51.17	9.61	连续	大气
在线	2019-4-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.19	9.00	10	否			12.68	15.99	35	否			33.97	42.73	50	否			12.31	9.00	52.01	10.11	连续	大气
在线	2019-4-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	7.21	10	否			10.61	13.19	35	否			32.45	40.71	50	否			12.36	9.02	52.41	10.24	连续	大气
在线	2019-4-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.27	8.16	10	否			8.16	10.41	35	否			26.75	34.64	50	否			11.98	9.43	51.19	9.15	连续	大气
在线	2019-4-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.37	8.46	10	否			14.71	19.56	35	否			29.65	39.39	50	否			12.10	9.71	50.61	8.98	连续	大气
在线	2019-4-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.75	11.59	10	是	0.16	金属过滤器堵塞	18.37	24.33	35	否			32.20	42.68	50	否			11.92	9.68	50.77	9.05	连续	大气
在线	2019-4-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	10.07	13.49	10	是	0.35	金属过滤器堵塞	10.34	13.86	35	否			32.51	43.59	50	否			11.90	9.81	51.19	9.43	连续	大气
在线	2019-4-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.43	10	否			1.69	2.18	35	否			24.44	31.71	50	否			12.53	9.45	52.36	10.01	连续	大气
在线	2019-4-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.67	10	否			11.02	14.37	35	否			22.25	29.12	50	否			12.33	9.53	52.04	9.80	连续	大气
在线	2019-4-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.52	10	否			8.28	10.63	35	否			19.99	25.83	50	否			11.97	9.36	52.01	9.79	连续	大气
在线	2019-4-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.58	10	否			6.79	8.95	35	否			26.04	34.73	50	否			11.42	9.75	51.03	9.37	连续	大气
在线	2019-4-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.96	6.43	10	否			11.56	14.95	35	否			24.76	32.07	50	否			12.38	9.43	51.62	9.58	连续	大气
在线	2019-4-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.22	10	否			5.07	6.72	35	否			26.13	34.81	50	否			12.28	9.74	51.52	9.58	连续	大气
在线	2019-4-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.23	8.38	10	否			6.34	8.36	35	否			24.53	33.04	50	否			12.66	9.82	51.82	9.65	连续	大气
在线	2019-4-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.98	8.02	10	否			4.48	6.00	35	否			26.38	35.41	50	否			12.48	9.81	51.63	8.88	连续	大气
在线	2019-4-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.69	10	否			4.69	6.30	35	否			20.76	27.93	50	否			11.78	9.85	51.27	7.78	连续	大气
在线	2019-4-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.01	8.10	10	否			6.19	8.31	35	否			23.54	31.74	50	否			11.96	9.87	51.49	8.55	连续	大气
在线	2019-4-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.49	8.40	10	否			5.32	6.92	35	否			24.50	31.75	50	否			12.59	9.41	52.17	9.38	连续	大气
在线	2019-4-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.30	10	否			7.19	9.11	35	否			28.24	35.80	50	否			12.83	9.17	52.62	9.90	连续	大气
在线	2019-4-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.16	10	否			13.10	16.44	35	否			33.08	41.53	50	否			12.86	9.05	52.74	10.19	连续	大气
在线	2019-4-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	7.88	10	否			18.32	22.56	35	否			27.96	34.42	50	否			12.86	8.82	53.22	10.38	连续	大气
在线	2019-4-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.61	8.12	10	否			10.53	12.93	35	否			31.35	38.50	50	否			12.86	8.79	52.77	10.28	连续	大气
在线	2019-4-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.99	8.59	10	否			4.94	6.07	35	否			30.15	37.07	50	否			12.97	8.80	52.84	10.40	连续	大气
在线	2019-4-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.89	8.64	10	否			6.48	8.06	35	否			22.06	27.53	50	否			12.36	9.04	52.49	10.14	连续	大气
在线	2019-4-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.03	8.68	10	否			12.89	15.91	35	否			31.44	38.81	50	否			12.59	8.85	52.86	10.29	连续	大气
在线	2019-4-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.89	9.67	10	否			7.06	8.66	35	否			21.14	25.90	50	否			13.26	8.77	53.12	10.60	连续	大气
在线	2019-4-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.23	6.44	10	否			5.98	7.36	35	否			26.24	32.37	50	否			13.31	8.83	52.63	9.88	连续	大气
在线	2019-4-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.69	10	否			6.92	8.63	35	否			25.28	31.70	50	否			12.97	9.06	52.06	8.45	连续	大气
在线	2019-4-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.14	10	否			5.19	6.71	35	否			28.12	36.43	50	否			13.35	9.39	51.96	9.24	连续	大气
在线	2019-4-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.72	4.93	10	否			9.17	12.12	35	否			26.43	34.99	50	否			13.68	9.67	51.03	8.94	连续	大气
在线	2019-4-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.47	4.64	10	否			11.84	15.82	35	否			29.30	39.18	50	否			13.53	9.78	50.90	8.98	连续	大气