

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限 值	是否超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	7.74	10	否			7.62	9.75	35	否			29.18	37.37	50	否			12.00	9.29	50.86	9.35	连续	大气
在线	2019-5-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	18.55	23.81	10	是	1.38	采样流量 计脏堵	4.62	5.96	35	否			31.58	40.74	50	否			11.93	9.37	50.80	9.34	连续	大气
在线	2019-5-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	74.54	96.60	10	是	8.66		14.43	18.59	35	否			30.12	38.82	50	否			11.96	9.36	51.04	9.41	连续	大气
在线	2019-5-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.37	10	否			21.00	26.94	35	否			29.62	38.03	50	否			11.89	9.32	51.10	9.47	连续	大气
在线	2019-5-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	5.99	10	否			13.16	16.75	35	否			30.68	39.06	50	否			11.83	9.22	50.95	9.44	连续	大气
在线	2019-5-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.01	7.71	10	否			14.90	19.10	35	否			30.95	39.67	50	否			11.68	9.30	51.18	9.47	连续	大气
在线	2019-5-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.08	7.77	10	否			16.11	20.61	35	否			30.76	39.33	50	否			11.81	9.27	51.31	9.49	连续	大气
在线	2019-5-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.07	7.90	10	否			17.30	22.34	35	否			31.19	40.62	50	否			11.89	9.46	51.02	9.47	连续	大气
在线	2019-5-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.32	8.06	10	否			13.99	17.54	35	否			30.70	39.22	50	否			11.93	9.22	51.10	9.39	连续	大气
在线	2019-5-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.25	9.02	10	否			17.76	21.89	35	否			31.00	38.56	50	否			11.99	8.94	51.30	9.14	连续	大气
在线	2019-5-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.27	8.96	10	否			8.32	10.26	35	否			35.41	43.70	50	否			11.78	8.84	51.50	9.13	连续	大气
在线	2019-5-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	12.37	15.36	10	是	0.54	采样流量 计脏堵	17.47	21.70	35	否			35.68	44.31	50	否			12.11	8.92	51.93	9.69	连续	大气
在线	2019-5-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.93	11.15	10	是	0.12		18.62	23.21	35	否			34.61	43.22	50	否			12.24	8.99	51.83	9.69	连续	大气
在线	2019-5-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.84	9.74	10	否			16.95	21.04	35	否			32.32	40.18	50	否			12.35	8.93	52.02	9.97	连续	大气
在线	2019-5-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.62	10	否			15.36	18.98	35	否			32.55	40.24	50	否			12.41	8.87	52.18	9.90	连续	大气
在线	2019-5-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.48	10	否			17.71	21.84	35	否			35.63	43.94	50	否			12.72	8.84	52.29	10.10	连续	大气
在线	2019-5-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.52	10	否			13.79	17.31	35	否			31.22	39.46	50	否			12.34	9.14	51.99	10.02	连续	大气
在线	2019-5-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	8.58	10	否			4.63	5.98	35	否			32.68	42.64	50	否			12.45	9.46	51.30	9.67	连续	大气
在线	2019-5-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.21	8.80	10	否			14.10	17.31	35	否			31.74	38.77	50	否			12.70	8.69	51.75	6.35	连续	大气
在线	2019-5-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.81	9.58	10	否			13.13	16.08	35	否			34.26	42.05	50	否			12.90	8.78	51.89	9.61	连续	大气
在线	2019-5-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.05	10	否			10.53	13.04	35	否			33.42	41.42	50	否			12.66	8.90	51.83	9.79	连续	大气
在线	2019-5-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	8.21	10	否			13.06	16.53	35	否			32.43	41.24	50	否			12.43	9.20	51.62	9.59	连续	大气
在线	2019-5-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.38	10	否			10.52	13.48	35	否			30.55	39.29	50	否			12.29	9.32	51.23	9.28	连续	大气
在线	2019-5-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.78	8.56	10	否			11.65	14.69	35	否			33.82	42.70	50	否			12.73	9.12	51.61	9.72	连续	大气
在线	2019-5-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.07	8.49	10	否			7.22	10.12	35	否			21.24	29.73	50	否			12.04	10.28	50.51	8.82	连续	大气
在线	2019-5-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.77	9.46	10	否			13.74	19.18	35	否			21.43	29.96	50	否			12.16	10.27	50.55	8.84	连续	大气
在线	2019-5-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.59	7.84	10	否			10.61	14.90	35	否			21.04	29.51	50	否			12.12	10.31	50.50	8.81	连续	大气
在线	2019-5-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	8.02	10	否			10.92	15.73	35	否			21.88	31.51	50	否			12.58	10.59	50.20	8.66	连续	大气
在线	2019-5-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.39	7.50	10	否			11.81	16.31	35	否			21.96	30.49	50	否			12.47	10.19	50.19	7.35	连续	大气
在线	2019-5-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.70	10	否			14.90	20.41	35	否			22.05	30.20	50	否			12.44	10.05	50.48	7.54	连续	大气
在线	2019-5-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.49	10	否			12.51	17.23	35	否			21.60	29.76	50	否			12.41	10.12	50.64	8.12	连续	大气
在线	2019-5-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.92	10	否			17.15	24.00	35	否			21.25	29.74	50	否			12.47	10.28	50.41	8.41	连续	大气
在线	2019-5-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.20	8.73	10	否			12.41	17.45	35	否			20.88	29.42	50	否			12.36	10.35	50.29	8.43	连续	大气
在线	2019-5-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.67	9.26	10	否			15.21	21.11	35	否			20.37	28.29	50	否			12.45	10.20	50.37	8.59	连续	大气
在线	2019-5-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.91	10	否			10.08	14.15	35	否			20.01	28.10	50	否			12.40	10.20	49.97	8.68	连续	大气
在线	2019-5-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.17	8.63	10	否			17.95	25.12	35	否			19.53	27.31	50	否			12.70	10.27	50.72	8.96	连续	大气
在线	2019-5-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	9.14	10	否			9.74	13.71	35	否			20.63	29.01	50	否			12.83	10.33	50.75	8.91	连续	大气
在线	2019-5-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	8.77	10	否			12.01	16.48	35	否			21.15	28.94	50	否			12.91	10.04	50.84	8.99	连续	大气
在线	2019-5-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.75	10	否			10.88	14.78	35	否			21.22	28.85	50	否			13.04	9.96	51.30	9.08	连续	大气
在线	2019-5-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	8.23	10	否			14.43	19.49	35	否			19.63	26.49	50	否			12.85	9.88	51.37	9.34	连续	大气
在线	2019-5-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.97	10	否			12.10	16.51	35	否			19.35	26.41	50	否			12.53	10.01	51.13	8.15	连续	