

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>										
在线	2019-5-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.01	10	否			18.01	23.08	35	否			30.48	39.25	50	否			12.26	9.35	51.44	9.60	连续	大气
在线	2019-5-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	6.68	10	否			12.53	15.92	35	否			31.34	40.40	50	否			12.41	9.32	51.58	9.80	连续	大气
在线	2019-5-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	6.58	10	否			15.89	20.11	35	否			31.08	39.45	50	否			12.49	9.18	51.87	9.98	连续	大气
在线	2019-5-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	7.04	10	否			6.38	8.77	35	否			30.40	42.45	50	否			12.22	10.27	50.92	9.68	连续	大气
在线	2019-5-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.95	10	否			10.49	13.99	35	否			30.27	41.14	50	否			12.38	9.93	50.98	9.55	连续	大气
在线	2019-5-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.91	10	否			13.20	16.95	35	否			29.63	38.66	50	否			12.29	9.47	51.60	9.85	连续	大气
在线	2019-5-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.70	10	否			6.05	8.34	35	否			29.53	40.65	50	否			12.25	10.09	51.43	9.89	连续	大气
在线	2019-5-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	6.65	10	否			6.77	9.06	35	否			25.38	34.20	50	否			11.98	9.86	51.25	9.67	连续	大气
在线	2019-5-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	7.23	10	否			3.85	5.90	35	否			20.63	32.56	50	否			10.81	11.48	49.89	9.23	连续	大气
在线	2019-5-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.88	10	否			2.64	3.95	35	否			20.26	30.65	50	否			10.64	11.07	48.77	8.38	连续	大气
在线	2019-5-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.18	10	否			5.01	7.11	35	否			19.00	26.97	50	否			10.71	10.43	49.40	7.69	连续	大气
在线	2019-5-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.00	10	否			8.26	11.42	35	否			23.64	32.87	50	否			11.23	10.21	49.96	8.57	连续	大气
在线	2019-5-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.35	10	否			8.25	11.96	35	否			23.15	33.94	50	否			11.29	10.75	50.46	9.19	连续	大气
在线	2019-5-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.46	10	否			9.08	13.00	35	否			21.07	30.37	50	否			11.13	10.59	50.18	9.04	连续	大气
在线	2019-5-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.83	10	否			5.98	8.51	35	否			18.80	26.72	50	否			10.79	10.44	49.80	8.98	连续	大气
在线	2019-5-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.84	10	否			14.73	20.02	35	否			19.70	26.90	50	否			11.07	10.01	49.87	8.87	连续	大气
在线	2019-5-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.87	10	否			10.28	14.38	35	否			20.38	28.65	50	否			11.03	10.33	50.38	9.26	连续	大气
在线	2019-5-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.47	10	否			8.47	11.43	35	否			27.68	37.94	50	否			11.48	10.02	50.76	9.51	连续	大气
在线	2019-5-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	7.19	10	否			4.97	7.05	35	否			25.79	36.99	50	否			11.54	10.52	50.80	9.71	连续	大气
在线	2019-5-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	7.64	10	否			10.17	14.90	35	否			23.40	35.04	50	否			11.61	10.95	50.74	9.64	连续	大气
在线	2019-5-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	7.35	10	否			15.38	20.53	35	否			28.90	39.31	50	否			11.80	9.95	51.27	9.75	连续	大气
在线	2019-5-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.59	10	否			6.50	9.12	35	否			27.79	39.06	50	否			11.72	10.32	51.22	9.71	连续	大气
在线	2019-5-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.07	10	否			8.83	12.44	35	否			25.87	36.77	50	否			11.68	10.43	51.11	8.60	连续	大气
在线	2019-5-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.94	10	否			14.08	19.09	35	否			26.32	35.85	50	否			11.74	9.98	50.50	9.00	连续	大气
在线	2019-5-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.32	10	否			11.78	15.84	35	否			22.59	30.58	50	否			13.48	9.88	51.27	9.33	连续	大气
在线	2019-5-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	8.87	10	否			13.52	17.95	35	否			24.28	32.25	50	否			13.64	9.70	51.65	9.56	连续	大气
在线	2019-5-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.01	9.11	10	否			16.76	21.71	35	否			27.75	36.05	50	否			13.70	9.46	51.87	9.61	连续	大气
在线	2019-5-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.90	9.11	10	否			14.22	18.76	35	否			27.20	35.89	50	否			13.26	9.64	51.66	9.62	连续	大气
在线	2019-5-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	7.59	10	否			20.15	26.39	35	否			26.59	34.83	50	否			13.73	9.55	51.44	8.82	连续	大气
在线	2019-5-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.24	8.10	10	否			15.36	19.96	35	否			26.42	34.26	50	否			13.57	9.44	51.70	8.25	连续	大气
在线	2019-5-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.83	9.02	10	否			16.82	22.20	35	否			24.22	32.01	50	否			13.36	9.65	51.65	8.81	连续	大气
在线	2019-5-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.05	9.52	10	否			18.90	25.53	35	否			22.14	29.90	50	否			13.09	9.89	51.40	8.91	连续	大气
在线	2019-5-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.44	8.78	10	否			16.70	22.75	35	否			21.12	28.75	50	否			11.76	9.98	51.05	8.95	连续	大气
在线	2019-5-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.27	10	否			17.21	22.92	35	否			19.70	26.25	50	否			11.76	9.74	51.31	9.20	连续	大气
在线	2019-5-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.32	8.43	10	否			7.40	9.85	35	否			18.28	24.38	50	否			11.75	9.76	51.45	9.23	连续	大气
在线	2019-5-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.22	10	否			3.49	4.65	35	否			21.18	28.27	50	否			12.29	9.76	51.12	9.18	连续	大气
在线	2019-5-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.49	8.76	10	否			2.78	3.75	35	否			21.96	29.62	50	否			12.27	9.88	51.27	9.37	连续	大气
在线	2019-5-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.91	9.17	10	否			2.80	3.72	35	否			20.57	27.30	50	否			12.16	9.70	51.36	9.27	连续	大气
在线	2019-5-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.41	8.49	10	否			4.16	5.51	35	否			21.60	28.59	50	否			11.91	9.67	51.34	9.39	连续	大气
在线	2019-5-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.65	7.45	10	否			14.38	18.97	35	否			20.19	26.62	50	否			12.26	9.62	51.41	9.31	连续	大气
在线	2019-5-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.26	8.18	10	否			21.92	28.64	35	否			22.99	30.02	50	否			12.14	9.52	51.54	9.16	连续	大气
在线	2019-5-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	7.95	10	否			14.89	19.16	35	否			24.76	31.98	50	否			13.09	9.40	51.59	8.06	连续	大气
在线	2019-5-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.58	8.93	10	否			8.86	11.94	35	否			22.26	30.30	50	否			13.28	9.92	51.54	8.75	连续	大气
在线	2019-5-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.66	9.03	10	否			12.45	16.82	35	否			19.91	26.89	50	否			13.38	9.93	51.76	9.32	连续	大气
在线	2019-5-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.88	9.30	10	否			20.19	27.29	35	否			22.92	30.98	50	否			13.65	9.90	51.62	9.31	连续	大气
在线	2019-5-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	7.80	10	否			19.59	26.49	35	否			22.94	31.02	50	否			13.64	9.91	51.57	9.39	连续	大气
在线	2019-5-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.12	10	否			17.50	23.65	35	否			21.10	28.54	50	否			13.53	9.91	51.59	9.44	连续	大气
在线	2019-5-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	8.14	10	否			13.90	19.24	35	否			21.35	29.54	50	否			13.34	10.16	51.59	9.54	连续	大气