

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.83	10	否			8.11	11.59	35	否			24.01	34.63	50	否			11.45	10.59	49.56	8.75	连续	大气
在线	2019-5-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.00	10	否			8.71	11.84	35	否			29.87	40.45	50	否			12.29	9.94	49.74	9.05	连续	大气
在线	2019-5-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.54	10	否			10.83	14.64	35	否			29.58	40.07	50	否			12.50	9.92	50.68	9.79	连续	大气
在线	2019-5-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.32	10	否			9.64	13.38	35	否			27.41	38.26	50	否			12.44	10.25	50.44	9.85	连续	大气
在线	2019-5-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.64	10	否			12.80	18.13	35	否			30.08	42.77	50	否			12.41	10.43	49.87	9.52	连续	大气
在线	2019-5-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.13	10	否			9.35	13.45	35	否			25.97	37.53	50	否			12.36	10.60	49.68	9.41	连续	大气
在线	2019-5-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.56	10	否			8.89	12.61	35	否			29.61	42.64	50	否			12.48	10.56	49.93	9.45	连续	大气
在线	2019-5-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.67	10	否			4.94	7.11	35	否			28.70	41.40	50	否			12.47	10.58	49.97	9.47	连续	大气
在线	2019-5-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	5.07	10	否			5.87	8.97	35	否			22.37	35.09	50	否			11.53	11.34	49.59	9.43	连续	大气
在线	2019-5-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.91	10	否			6.34	8.93	35	否			20.31	28.73	50	否			11.76	10.39	49.67	9.17	连续	大气
在线	2019-5-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.68	10	否			2.37	3.38	35	否			21.86	31.20	50	否			11.42	10.49	49.41	9.16	连续	大气
在线	2019-5-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.69	10	否			3.06	4.12	35	否			28.06	38.26	50	否			11.98	9.98	49.92	9.17	连续	大气
在线	2019-5-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.24	10	否			2.54	3.62	35	否			27.47	40.64	50	否			11.35	10.68	49.73	8.27	连续	大气
在线	2019-5-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.96	10	否			2.13	3.05	35	否			23.62	34.08	50	否			11.52	10.56	49.35	8.46	连续	大气
在线	2019-5-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.89	10	否			5.42	7.46	35	否			27.49	39.05	50	否			11.87	10.40	49.63	8.67	连续	大气
在线	2019-5-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.89	10	否			8.37	11.41	35	否			26.12	35.92	50	否			11.94	10.08	50.15	9.27	连续	大气
在线	2019-5-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.98	10	否			9.12	12.35	35	否			29.60	40.68	50	否			11.93	10.05	50.22	9.15	连续	大气
在线	2019-5-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.40	10	否			5.47	7.48	35	否			26.85	37.09	50	否			12.38	10.09	50.66	9.63	连续	大气
在线	2019-5-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.21	10	否			10.50	14.06	35	否			26.71	36.39	50	否			12.35	9.98	51.00	9.88	连续	大气
在线	2019-5-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.40	10	否			6.30	8.32	35	否			30.58	40.84	50	否			12.46	9.75	51.33	10.01	连续	大气
在线	2019-5-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.45	10	否			3.53	4.82	35	否			31.20	42.71	50	否			12.57	10.04	51.11	9.84	连续	大气
在线	2019-5-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.68	10	否			3.20	4.40	35	否			32.26	44.33	50	否			12.74	10.08	51.11	9.76	连续	大气
在线	2019-5-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.53	10	否			6.43	8.85	35	否			31.94	44.04	50	否			12.95	10.12	51.10	9.82	连续	大气
在线	2019-5-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.51	10	否			9.52	13.10	35	否			32.06	44.10	50	否			12.71	10.10	50.90	9.63	连续	大气
在线	2019-5-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	8.58	10	否			11.91	16.19	35	否			24.40	33.21	50	否			13.07	9.98	50.68	9.22	连续	大气
在线	2019-5-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.00	7.95	10	否			13.52	17.91	35	否			27.30	36.18	50	否			14.31	9.68	50.66	9.20	连续	大气
在线	2019-5-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.26	10	否			13.15	17.61	35	否			25.50	34.15	50	否			14.31	9.80	50.92	9.42	连续	大气
在线	2019-5-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	6.36	10	否			7.61	10.35	35	否			25.65	34.86	50	否			13.75	9.96	50.76	9.34	连续	大气
在线	2019-5-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.44	10	否			13.35	17.98	35	否			25.63	34.50	50	否			14.10	9.85	50.56	9.26	连续	大气
在线	2019-5-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.94	10	否			14.24	19.21	35	否			22.67	30.60	50	否			13.85	9.89	50.70	9.29	连续	大气
在线	2019-5-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.45	10	否			11.94	16.13	35	否			22.74	30.84	50	否			14.10	9.93	50.77	9.01	连续	大气
在线	2019-5-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.56	10	否			9.73	13.14	35	否			24.32	32.84	50	否			14.20	9.89	50.56	8.35	连续	大气
在线	2019-5-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	8.19	10	否			6.40	8.94	35	否			21.93	30.72	50	否			12.92	10.29	50.36	8.67	连续	大气
在线	2019-5-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.36	8.76	10	否			9.04	12.41	35	否			21.62	29.76	50	否			13.30	10.10	50.74	8.78	连续	大气
在线	2019-5-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.26	8.94	10	否			3.51	5.00	35	否			23.98	34.25	50	否			12.85	10.49	50.19	8.68	连续	大气
在线	2019-5-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.48	8.72	10	否			4.12	5.53	35	否			24.87	33.44	50	否			13.70	9.84	50.81	8.82	连续	大气
在线	2019-5-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.43	9.17	10	否			6.73	9.52	35	否			23.64	33.77	50	否			13.11	10.47	50.71	9.04	连续	大气
在线	2019-5-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.48	9.02	10	否			7.66	10.66	35	否			26.56	36.97	50	否			13.39	10.21	50.75	9.00	连续	大气
在线	2019-5-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	7.29	10	否			4.23	5.95	35	否			28.80	40.46	50	否			13.35	10.33	50.71	8.91	连续	大气
在线	2019-5-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	7.30	10	否			7.06	9.98	35	否			27.52	38.91	50	否			13.13	10.39	50.67	9.02	连续	大气
在线	2019-5-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.12	8.77	10	否			4.70	6.73	35	否			27.10	38.83	50	否			13.25	10.53	50.97	9.31	连续	大气
在线	2019-5-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.45	8.40	10	否			6.14	8.00	35	否			21.22	27.63	50	否			13.96	9.48	51.85	9.74	连续	大气
在线	2019-5-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.70	8.74	10	否			6.60	8.61	35	否			20.70	27.04	50	否			14.11	9.51	51.98	9.64	连续	大气
在线	2019-5-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	8.38	10	否			8.20	10.58	35	否			23.41	30.20	50	否			14.27	9.37	51.74	8.84	连续	大气
在线	2019-5-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.97	7.69	10	否			6.26	8.07	35	否			26.09	33.63	50	否			14.40	9.36	51.62	9.20	连续	大气
在线	2019-5-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.00	7.75	10	否			5.02	6.48	35	否			26.92	34.75	50	否			14.30	9.38	51.97	9.56	连续	大气
在线	2019-5-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.12	7.92	10	否			6.37	8.25	35	否			29.08	37.64	50	否			14.35	9.41	52.08	9.72	连续	大气
在线	2019-5-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.67	8.68	10	否			12.66	16.48	35	否			29.58	38.48	50	否			14.59	9.47	52.32	9.97	连续	大气