

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.68	10	否			4.50	6.36	35	否			27.92	38.99	50	否			12.15	10.31	50.95	9.00	连续	大气
在线	2019-5-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.52	10	否			5.45	7.06	35	否			27.31	35.41	50	否			12.39	9.43	51.39	9.21	连续	大气
在线	2019-5-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.75	10	否			8.29	10.94	35	否			28.73	37.88	50	否			12.53	9.62	51.67	9.76	连续	大气
在线	2019-5-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.07	10	否			10.17	13.85	35	否			26.02	35.49	50	否			12.39	10.02	51.40	9.75	连续	大气
在线	2019-5-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.48	10	否			8.03	11.46	35	否			23.37	33.36	50	否			12.03	10.49	50.44	9.43	连续	大气
在线	2019-5-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.88	10	否			9.89	13.26	35	否			26.50	35.62	50	否			12.37	9.83	50.37	9.25	连续	大气
在线	2019-5-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.27	10	否			6.98	9.93	35	否			23.30	33.29	50	否			11.94	10.50	50.53	9.40	连续	大气
在线	2019-5-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.29	10	否			7.83	10.97	35	否			24.42	34.51	50	否			11.53	10.36	49.83	9.15	连续	大气
在线	2019-5-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.55	10	否			10.86	15.13	35	否			26.35	36.88	50	否			11.88	10.30	50.23	9.12	连续	大气
在线	2019-5-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.68	10	否			9.98	13.85	35	否			23.16	32.32	50	否			11.73	10.24	50.22	9.28	连续	大气
在线	2019-5-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.59	10	否			9.44	12.56	35	否			22.01	29.31	50	否			11.68	9.74	50.65	9.37	连续	大气
在线	2019-5-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.28	10	否			11.55	15.09	35	否			26.24	34.29	50	否			11.71	9.54	51.04	9.57	连续	大气
在线	2019-5-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.14	10	否			5.65	7.42	35	否			31.22	41.00	50	否			11.82	9.58	51.17	9.08	连续	大气
在线	2019-5-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.66	10	否			5.74	7.41	35	否			30.58	39.56	50	否			11.93	9.40	51.82	9.36	连续	大气
在线	2019-5-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.76	10	否			9.43	12.17	35	否			29.61	38.54	50	否			11.85	9.46	52.00	9.89	连续	大气
在线	2019-5-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.80	10	否			14.20	18.14	35	否			28.26	36.30	50	否			11.84	9.30	52.17	10.16	连续	大气
在线	2019-5-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.52	10	否			8.51	11.41	35	否			24.94	34.23	50	否			11.25	10.04	51.09	9.75	连续	大气
在线	2019-5-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.62	10	否			8.67	11.95	35	否			27.18	38.38	50	否			11.70	10.35	50.47	9.53	连续	大气
在线	2019-5-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.66	10	否			14.72	19.19	35	否			25.06	33.52	50	否			11.87	9.73	51.07	9.69	连续	大气
在线	2019-5-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.88	10	否			11.48	15.21	35	否			31.26	41.62	50	否			12.12	9.71	51.61	10.06	连续	大气
在线	2019-5-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.13	10	否			9.94	13.90	35	否			26.53	37.85	50	否			12.26	10.47	51.11	9.82	连续	大气
在线	2019-5-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.80	10	否			13.33	17.52	35	否			28.46	38.34	50	否			12.38	9.80	51.38	9.78	连续	大气
在线	2019-5-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	7.33	10	否			2.55	3.60	35	否			26.14	37.15	50	否			12.35	10.44	50.55	9.58	连续	大气
在线	2019-5-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.88	10	否			5.71	7.70	35	否			25.60	35.52	50	否			12.01	10.19	49.83	9.05	连续	大气
在线	2019-5-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.18	10	否			5.16	6.54	35	否			26.20	33.24	50	否			13.71	9.17	52.87	10.35	连续	大气
在线	2019-5-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.35	10	否			5.68	7.19	35	否			25.42	32.19	50	否			14.13	9.15	52.88	10.36	连续	大气
在线	2019-5-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.50	10	否			7.34	9.42	35	否			27.40	35.16	50	否			14.24	9.33	52.48	10.18	连续	大气
在线	2019-5-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.01	8.13	10	否			9.97	13.48	35	否			21.83	29.47	50	否			13.86	9.91	52.14	10.07	连续	大气
在线	2019-5-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.89	8.01	10	否			12.15	16.51	35	否			24.45	33.19	50	否			13.32	9.96	51.65	9.75	连续	大气
在线	2019-5-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.22	10	否			12.48	16.25	35	否			25.47	33.17	50	否			13.69	9.49	52.01	9.89	连续	大气
在线	2019-5-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	5.87	10	否			13.79	18.05	35	否			23.73	31.07	50	否			13.16	9.56	52.47	10.22	连续	大气
在线	2019-5-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	6.87	10	否			10.74	14.48	35	否			25.14	33.94	50	否			12.75	9.93	51.88	9.16	连续	大气
在线	2019-5-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.64	7.79	10	否			9.30	12.79	35	否			25.37	35.06	50	否			13.00	10.14	51.67	9.33	连续	大气
在线	2019-5-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.73	10	否			4.66	6.19	35	否			32.26	42.58	50	否			12.95	9.65	51.84	9.41	连续	大气
在线	2019-5-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.14	8.00	10	否			2.64	3.44	35	否			25.53	33.41	50	否			12.90	9.50	52.54	10.01	连续	大气
在线	2019-5-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.43	6.93	10	否			3.02	3.85	35	否			20.46	26.08	50	否			13.15	9.23	52.59	9.97	连续	大气
在线	2019-5-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.34	10	否			6.09	7.71	35	否			24.30	30.77	50	否			13.47	9.15	52.63	10.15	连续	大气
在线	2019-5-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	6.44	10	否			9.17	11.64	35	否			23.06	29.63	50	否			13.77	9.19	52.74	10.21	连续	大气
在线	2019-5-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	6.67	10	否			8.95	11.14	35	否			24.62	30.63	50	否			13.69	8.94	52.61	10.20	连续	大气
在线	2019-5-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	6.89	10	否			8.76	10.97	35	否			17.61	22.02	50	否			13.48	9.00	52.73	10.20	连续	大气
在线	2019-5-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	6.69	10	否			7.86	10.38	35	否			22.45	30.04	50	否			12.71	9.72	52.03	10.17	连续	大气
在线	2019-5-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	6.52	10	否			11.05	14.08	35	否			24.55	31.31	50	否			13.25	9.24	52.31	10.14	连续	大气
在线	2019-5-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.46	10	否			11.97	15.23	35	否			23.15	29.46	50	否			13.37	9.21	52.46	10.14	连续	大气
在线	2019-5-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	6.33	10	否			13.52	17.10	35	否			23.93	30.26	50	否			13.45	9.14	52.56	9.55	连续	大气
在线	2019-5-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	6.52	10	否			9.28	12.14	35	否			23.56	30.77	50	否			13.48	9.51	52.34	9.62	连续	大气
在线	2019-5-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	6.77	10	否			7.99	10.40	35	否			22.50	29.34	50	否			13.38	9.50	52.34	9.61	连续	大气
在线	2019-5-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	7.19	10	否			3.87	5.14	35	否			21.05	27.98	50	否			13.03	9.72	52.18	9.74	连续	大气
在线	2019-5-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	6.63	10	否			10.45	13.99	35	否			19.04	25.31	50	否			12.97	9.72	52.13	9.66	连续	大气