

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.41	10	否			13.89	20.86	35	否			23.12	34.93	50	否			585799.31	12.12	11.10	50.48	9.57	73	连续	大气
在线	2019-7-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.48	10	否			18.25	25.96	35	否			29.36	41.98	50	否			622197.88	12.93	10.51	51.02	9.89	73	连续	大气
在线	2019-7-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	6.25	10	否			11.79	17.64	35	否			28.02	42.08	50	否			621098.88	12.90	11.01	50.74	9.91	73	连续	大气
在线	2019-7-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.63	10	否			11.81	17.98	35	否			26.43	40.25	50	否			622265.06	12.90	11.15	50.61	9.80	73	连续	大气
在线	2019-7-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.92	10	否			9.07	14.28	35	否			24.75	38.96	50	否			614540.13	12.70	11.48	50.14	9.58	73	连续	大气
在线	2019-7-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.12	10	否			10.68	16.51	35	否			22.97	35.73	50	否			607646.25	12.54	11.34	50.01	9.49	73	连续	大气
在线	2019-7-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	6.20	10	否			8.30	12.83	35	否			23.51	36.37	50	否			604083.63	12.43	11.30	49.62	9.32	73	连续	大气
在线	2019-7-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.46	10	否			13.07	19.50	35	否			23.68	35.42	50	否			616514.56	12.67	10.98	49.75	9.21	73	连续	大气
在线	2019-7-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	6.18	10	否			13.06	20.84	35	否			24.08	38.34	50	否			591832.44	12.20	11.59	49.71	9.45	73	连续	大气
在线	2019-7-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.31	10	否			14.64	23.39	35	否			23.76	37.99	50	否			632728.69	12.86	11.63	49.12	8.43	73	连续	大气
在线	2019-7-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.08	10	否			13.70	19.81	35	否			23.29	33.98	50	否			648712.19	13.21	10.69	50.13	8.35	73	连续	大气
在线	2019-7-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.07	10	否			16.01	23.18	35	否			25.03	36.32	50	否			637256.06	13.14	10.66	50.24	9.41	73	连续	大气
在线	2019-7-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.03	10	否			13.21	19.50	35	否			25.62	38.26	50	否			618918.13	12.77	10.95	50.15	9.54	73	连续	大气
在线	2019-7-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	6.02	10	否			11.49	16.18	35	否			25.74	37.61	50	否			611261.38	12.61	10.70	49.92	9.56	73	连续	大气
在线	2019-7-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.74	10	否			10.06	14.24	35	否			25.16	35.81	50	否			608796.06	12.57	10.44	50.06	9.58	73	连续	大气
在线	2019-7-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	3.21	10	否			15.96	22.45	35	否			24.64	35.08	50	否			611084.75	12.62	10.45	50.08	9.60	73	连续	大气
在线	2019-7-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.26	10	否			11.97	16.81	35	否			27.50	38.55	50	否			611859.13	12.70	10.30	50.61	9.96	73	连续	大气
在线	2019-7-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.15	10	否			11.61	16.52	35	否			27.26	38.89	50	否			619464.31	12.91	10.49	50.88	10.22	73	连续	大气
在线	2019-7-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.82	10	否			8.33	11.83	35	否			27.97	39.92	50	否			620363.94	12.92	10.51	50.85	10.17	73	连续	大气
在线	2019-7-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.31	10	否			11.35	16.71	35	否			28.80	42.30	50	否			627781.69	13.04	10.78	50.52	10.08	73	连续	大气
在线	2019-7-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.80	10	否			15.27	22.47	35	否			25.27	37.66	50	否			621641.19	12.84	10.90	50.06	9.70	73	连续	大气
在线	2019-7-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.85	10	否			6.83	10.31	35	否			25.82	39.44	50	否			620391.50	12.75	11.14	50.27	9.17	73	连续	大气
在线	2019-7-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.55	10	否			6.05	9.04	35	否			24.41	36.65	50	否			631270.81	12.80	11.01	50.09	7.96	73	连续	大气
在线	2019-7-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	6.14	10	否			6.20	9.51	35	否			21.88	33.75	50	否			622793.56	12.76	11.28	49.88	8.95	73	连续	大气
在线	2019-7-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	2.45	10	否			12.64	18.02	35	否			16.19	23.24	50	否			584015.69	12.23	10.56	51.85	10.30	73	连续	大气
在线	2019-7-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.70	10	否			13.70	18.95	35	否			17.18	23.77	50	否			617575.13	12.90	10.16	51.76	10.20	73	连续	大气
在线	2019-7-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	3.02	10	否			12.97	18.11	35	否			16.04	22.37	50	否			614112.19	12.84	10.24	51.86	10.27	73	连续	大气
在线	2019-7-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	3.04	10	否			9.85	13.64	35	否			15.86	21.96	50	否			615335.00	12.87	10.16	51.88	10.29	73	连续	大气
在线	2019-7-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.10	10	否			11.17	15.61	35	否			16.15	22.57	50	否			608192.63	12.61	10.27	51.60	9.56	73	连续	大气
在线	2019-7-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.92	10	否			15.40	21.60	35	否			16.24	22.79	50	否			603022.81	12.51	10.32	51.57	9.61	73	连续	大气
在线	2019-7-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.52	10	否			17.88	24.35	35	否			16.47	22.44	50	否			6056							