

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	6.64	10	否			8.89	15.02	35	否			24.52	42.12	50	否			634992.44	12.93	12.26	50.54	8.27	65	连续	大气
在线	2019-7-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	6.22	10	否			8.63	14.27	35	否			28.25	46.90	50	否			638752.25	13.12	11.96	50.84	9.01	65	连续	大气
在线	2019-7-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.21	10	否			16.13	25.25	35	否			26.07	40.83	50	否			641175.06	13.27	11.42	51.43	9.53	65	连续	大气
在线	2019-7-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	3.56	10	否			17.82	28.22	35	否			26.71	42.31	50	否			640273.44	13.27	11.53	51.30	9.65	65	连续	大气
在线	2019-7-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	4.39	10	否			14.66	24.40	35	否			25.56	42.58	50	否			636769.25	13.19	11.98	51.12	9.65	65	连续	大气
在线	2019-7-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	6.86	10	否			2.83	5.66	35	否			18.84	39.22	50	否			609019.00	12.49	13.82	49.55	9.15	65	连续	大气
在线	2019-7-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	6.84	10	否			1.41	4.35	35	否			9.83	30.64	50	否			703975.00	13.93	16.18	44.99	7.28	65	连续	大气
在线	2019-7-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	4.79	10	否			2.99	8.22	35	否			10.58	29.20	50	否			703583.94	13.74	15.57	43.90	6.35	65	连续	大气
在线	2019-7-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	4.98	10	否			4.73	11.76	35	否			13.95	34.73	50	否			691578.13	13.55	14.99	44.52	6.52	65	连续	大气
在线	2019-7-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	5.62	10	否			5.53	12.31	35	否			18.24	40.62	50	否			684507.81	13.54	14.26	45.84	7.03	65	连续	大气
在线	2019-7-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	7.01	10	否			5.42	11.83	35	否			19.68	43.02	50	否			683531.25	13.63	14.14	46.69	7.48	65	连续	大气
在线	2019-7-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	5.68	10	否			4.45	9.27	35	否			21.41	44.34	50	否			701471.00	13.93	13.77	47.31	6.98	65	连续	大气
在线	2019-7-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	5.63	10	否			5.82	10.46	35	否			25.09	44.99	50	否			711026.25	14.15	12.60	48.34	6.90	65	连续	大气
在线	2019-7-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	6.68	10	否			8.44	15.75	35	否			19.72	37.19	50	否			704835.56	14.23	12.95	49.10	8.01	65	连续	大气
在线	2019-7-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	6.61	10	否			7.71	13.46	35	否			20.78	36.78	50	否			688856.56	13.99	12.45	49.52	8.44	65	连续	大气
在线	2019-7-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	6.97	10	否			8.75	14.99	35	否			18.20	31.21	50	否			687827.38	14.02	12.23	49.76	8.70	65	连续	大气
在线	2019-7-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.55	10	否			13.99	21.02	35	否			16.45	24.91	50	否			694304.56	14.22	11.08	50.25	8.97	65	连续	大气
在线	2019-7-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.57	10	否			17.16	24.63	35	否			16.08	23.09	50	否			691142.19	14.20	10.55	50.60	9.18	65	连续	大气
在线	2019-7-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.63	10	否			12.06	17.55	35	否			15.77	22.99	50	否			687997.38	14.12	10.71	50.43	9.13	65	连续	大气
在线	2019-7-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.31	10	否			13.88	19.88	35	否			15.11	21.68	50	否			683816.94	14.12	10.53	51.19	9.45	65	连续	大气
在线	2019-7-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.84	10	否			17.57	23.61	35	否			15.36	20.64	50	否			664360.38	13.80	9.84	51.74	9.79	65	连续	大气
在线	2019-7-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.53	10	否			20.40	26.18	35	否			17.26	22.18	50	否			672564.25	14.05	9.33	52.43	10.13	65	连续	大气
在线	2019-7-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	7.73	10	否			19.03	22.89	35	否			23.32	27.80	50	否			606185.19	12.76	8.45	53.25	10.46	65	连续	大气
在线	2019-7-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.19	8.50	10	否			14.14	16.69	35	否			27.82	32.84	50	否			620181.13	13.05	8.31	54.06	10.22	65	连续	大气
在线	2019-7-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.83	10	否			6.36	8.88	35	否			18.81	26.34	50	否			632766.88	13.31	10.30	52.56	10.68	65	连续	大气
在线	2019-7-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.92	10	否			12.18	16.03	35	否			22.35	29.44	50	否			659972.75	13.92	9.61	53.12	10.88	65	连续	大气
在线	2019-7-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.26	10	否			17.29	23.47	35	否			22.27	31.50	50	否			659667.88	13.93	10.10	53.04	10.94	65	连续	大气
在线	2019-7-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.26	10	否			9.95	12.98	35	否			22.72	29.64	50	否			653612.00	13.82	9.51	53.26	11.01	65	连续	大气
在线	2019-7-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.85	10	否			5.15	7.05	35	否			20.65	28.45	50	否			643268.75	13.56	10.16	52.75	10.89	65	连续	大气
在线	2019-7-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.18	10	否			5.18	7.93	35	否			18.53	28.39	50	否			598953.38	12.54	11.19	51.85	10.42	65	连续	大气
在线	2019-7-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	3.21	10	否			10.59	16.15	35	否			17.58	26.94	50	否										