

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
在线	2019-7-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.88	10	否			24.49	28.58	35	否			27.32	32.04	50	否			531257.38	11.00	8.14	53.33	8.79	72	连续	大气
在线	2019-7-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	5.55	10	否			24.92	28.31	35	否			24.62	28.04	50	否			526785.69	11.00	7.82	53.74	9.47	72	连续	大气
在线	2019-7-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	6.37	10	否			18.19	21.08	35	否			25.13	29.14	50	否			534822.19	11.26	8.06	53.91	10.18	72	连续	大气
在线	2019-7-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	6.58	10	否			12.29	14.41	35	否			23.63	27.69	50	否			530147.63	11.19	8.20	53.95	10.44	72	连续	大气
在线	2019-7-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	6.54	10	否			7.62	8.95	35	否			23.24	27.28	50	否			528157.63	11.16	8.22	53.96	10.51	72	连续	大气
在线	2019-7-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	6.61	10	否			8.48	10.08	35	否			22.21	26.40	50	否			513489.03	10.87	8.39	54.00	10.61	72	连续	大气
在线	2019-7-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	6.74	10	否			13.65	16.33	35	否			22.30	26.68	50	否			514073.22	10.85	8.47	53.42	10.50	72	连续	大气
在线	2019-7-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	5.73	10	否			16.97	20.08	35	否			21.88	25.96	50	否			511581.06	10.77	8.36	53.22	10.30	72	连续	大气
在线	2019-7-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.05	10	否			10.30	12.82	35	否			20.21	25.31	50	否			494921.28	10.41	9.01	52.99	10.33	72	连续	大气
在线	2019-7-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.34	10	否			10.75	12.48	35	否			21.02	24.64	50	否			507590.03	10.69	8.21	53.53	10.31	72	连续	大气
在线	2019-7-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	6.60	10	否			14.64	16.93	35	否			22.73	26.30	50	否			517811.28	10.96	8.04	53.81	10.69	72	连续	大气
在线	2019-7-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.72	10	否			13.93	15.98	35	否			22.36	25.87	50	否			519649.25	10.98	8.04	53.55	10.59	72	连续	大气
在线	2019-7-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.61	10	否			19.08	22.09	35	否			26.07	30.17	50	否			525833.50	10.91	8.03	53.42	8.97	72	连续	大气
在线	2019-7-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	5.23	10	否			21.11	24.59	35	否			22.83	26.60	50	否			530548.44	11.06	8.12	53.73	9.33	72	连续	大气
在线	2019-7-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	5.97	10	否			21.00	24.16	35	否			20.92	24.08	50	否			518453.72	10.93	7.97	54.29	10.18	72	连续	大气
在线	2019-7-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.65	6.57	10	否			21.00	24.33	35	否			22.27	25.88	50	否			518555.81	10.99	8.09	54.36	10.62	72	连续	大气
在线	2019-7-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	6.89	10	否			11.49	13.43	35	否			21.07	24.52	50	否			503725.16	10.68	8.12	54.40	10.69	72	连续	大气
在线	2019-7-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.89	57.10	10	是	4.71	定期校准	18.67	63.51	35	是	0.81	定期校准	34.46	1120.08	50	是	21.40	定期校准	534099.81	10.87	8.90	54.82	6.78	72	连续	大气
在线	2019-7-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	5.31	10	否			17.59	19.40	35	否			29.11	32.06	50	否			527127.69	11.05	7.39	54.48	9.71	72	连续	大气
在线	2019-7-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	4.77	10	否			26.43	28.92	35	否			34.01	37.18	50	否			537528.31	11.37	7.30	54.41	10.55	72	连续	大气
在线	2019-7-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	5.41	10	否			18.85	20.72	35	否			37.63	41.36	50	否			534919.75	11.40	7.36	54.54	11.13	72	连续	大气
在线	2019-7-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	6.23	10	否			11.70	12.88	35	否			33.66	37.06	50	否			537162.13	11.53	7.37	55.13	11.63	72	连续	大气
在线	2019-7-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	6.56	10	否			14.86	16.56	35	否			26.01	28.97	50	否			536044.38	11.54	7.54	55.13	11.85	72	连续	大气
在线	2019-7-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	6.40	10	否			15.43	17.39	35	否			26.11	29.43	50	否			527701.88	11.32	7.70	54.74	11.65	72	连续	大气
在线	2019-7-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	3.50	10	否			8.87	15.23	35	否			19.79	34.08	50	否			651898.44	13.28	12.29	49.35	8.66	72	连续	大气
在线	2019-7-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.24	10	否			8.42	14.06	35	否			19.77	32.93	50	否			656766.50	13.36	11.99	49.20	8.59	72	连续	大气
在线	2019-7-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	3.19	10	否			10.32	16.40	35	否			20.33	32.43	50	否			659837.00	13.43	11.59	49.35	8.60	72	连续	大气
在线	2019-7-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.60	10	否			11.14	18.21	35	否			22.07	36.36	50	否			668504.44	13.62	11.88	49.41	8.67	72	连续	大气
在线	2019-7-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	3.82	10	否			7.41	12.52	35	否			23.58	39.84	50	否			669315.50	13.61	12.12	49.06	8.60	72	连续	大气
在线	2019-7-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	3.85	10	否			7.10	12.20	35	否			20.45	35.19	50	否			661078.38	13.39	12.28	48.60	8.33	72	连续	大气
在线	2019-7-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.72	10	否			8.98	15.29	35	否																