

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-7-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	6.11	10	否			11.19	12.61	35	否			26.83	30.17	50	否			536697.25	11.29	7.68	54.65	9.92	74	连续	大气
在线	2019-7-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	6.21	10	否			7.36	8.22	35	否			24.81	27.71	50	否			540721.63	11.39	7.57	54.79	9.97	74	连续	大气
在线	2019-7-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	6.52	10	否			9.66	10.95	35	否			24.67	28.03	50	否			540519.56	11.49	7.81	54.93	10.78	74	连续	大气
在线	2019-7-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	6.56	10	否			11.69	13.41	35	否			24.50	28.10	50	否			548469.00	11.68	7.92	54.87	11.03	74	连续	大气
在线	2019-7-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	6.71	10	否			13.62	15.82	35	否			24.55	28.53	50	否			546093.44	11.66	8.09	54.91	11.20	74	连续	大气
在线	2019-7-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	5.96	10	否			13.18	15.36	35	否			22.92	26.69	50	否			531047.00	11.36	8.13	54.87	11.32	74	连续	大气
在线	2019-7-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.10	10	否			18.93	22.27	35	否			21.43	25.30	50	否			522638.44	11.11	8.31	54.26	10.97	74	连续	大气
在线	2019-7-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	5.70	10	否			20.72	24.71	35	否			21.76	25.95	50	否			524380.25	11.13	8.43	54.22	10.84	74	连续	大气
在线	2019-7-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	6.77	10	否			15.96	19.38	35	否			20.72	25.19	50	否			509529.00	10.87	8.68	54.55	11.19	74	连续	大气
在线	2019-7-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	7.19	10	否			6.30	7.64	35	否			21.43	26.17	50	否			516656.91	10.96	8.73	54.05	10.83	74	连续	大气
在线	2019-7-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.92	6.95	10	否			5.71	6.70	35	否			21.95	25.78	50	否			522440.63	11.10	8.22	54.16	10.96	74	连续	大气
在线	2019-7-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.24	10	否			11.19	13.27	35	否			20.34	24.01	50	否			514607.63	10.95	8.30	54.04	11.11	74	连续	大气
在线	2019-7-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	4.96	10	否			27.25	30.85	35	否			21.43	24.39	50	否			501464.97	10.49	7.85	53.53	9.66	74	连续	大气
在线	2019-7-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.11	10	否			9.86	11.44	35	否			23.06	26.63	50	否			533772.75	11.07	8.00	53.48	8.97	74	连续	大气
在线	2019-7-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	6.60	10	否			12.15	14.31	35	否			22.19	26.11	50	否			532071.75	11.18	8.26	54.05	10.03	74	连续	大气
在线	2019-7-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.12	6.92	10	否			14.16	16.01	35	否			25.58	28.93	50	否			550523.75	11.65	7.74	54.38	10.59	74	连续	大气
在线	2019-7-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.22	7.26	10	否			7.01	8.20	35	否			20.65	24.05	50	否			516437.78	10.95	8.14	54.19	10.71	74	连续	大气
在线	2019-7-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	6.88	10	否			5.50	6.17	35	否			23.94	26.88	50	否			533387.56	11.33	7.64	54.43	10.88	74	连续	大气
在线	2019-7-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	5.39	10	否			7.78	8.85	35	否			24.09	27.44	50	否			541575.94	11.53	7.84	54.43	11.06	74	连续	大气
在线	2019-7-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.67	10	否			16.72	18.72	35	否			22.42	25.15	50	否			534493.94	11.35	7.62	54.39	10.83	74	连续	大气
在线	2019-7-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	6.31	10	否			19.96	22.52	35	否			22.78	25.71	50	否			539841.31	11.48	7.71	54.54	10.97	74	连续	大气
在线	2019-7-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	6.87	10	否			14.45	16.55	35	否			23.28	26.66	50	否			544520.19	11.60	7.90	54.58	11.10	74	连续	大气
在线	2019-7-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	7.46	10	否			9.93	11.51	35	否			24.15	27.99	50	否			544517.81	11.63	8.06	54.74	11.27	74	连续	大气
在线	2019-7-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	7.63	10	否			7.36	8.72	35	否			22.36	26.51	50	否			533519.00	11.39	8.36	54.67	11.26	74	连续	大气
在线	2019-7-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.37	10	否			6.30	10.00	35	否			19.53	31.47	50	否			638994.50	13.03	11.66	49.79	8.64	74	连续	大气
在线	2019-7-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.08	10	否			12.03	17.93	35	否			19.98	29.83	50	否			636387.88	13.06	10.94	50.53	9.02	74	连续	大气
在线	2019-7-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	3.11	10	否			10.70	16.13	35	否			21.79	33.06	50	否			640372.19	13.16	11.10	50.61	9.14	74	连续	大气
在线	2019-7-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	3.04	10	否			12.76	18.84	35	否			23.34	34.59	50	否			645105.63	13.28	10.87	50.74	9.24	74	连续	大气
在线	2019-7-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.99	10	否			12.41	18.13	35	否			24.04	35.12	50	否			647641.25	13.37	10.73	51.02	9.46	74	连续	大气
在线	2019-7-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	3.03	10	否			11.71	17.47	35	否			22.52	33.76	50	否			642722.88	13.28	11.00	50.98	9.49	74	连续	大气
在线	2019-7-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	3.11	10	否			12.54	18.72	35	否			22.02	33.08	50	否			644472.50	13.31	11.04	50.89	9.45	74	连续	大气
在线	2019-7-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.22	10	否			10.25	15.48	35	否			20.12	30.49	50	否			643564.19	13.11	11.10	50.75	8.27	74	连续	大气
在线	2019-7-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	3.47	10	否			14.21	22.71	35	否			20.06	32.29	50	否			638474.69	13.04	11.62	50.24	8.59	74	连续	大气
在线	2019-7-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	3.36	10	否			9.62	15.02	35	否			19.91	31.10	50	否			630570.31	12.83	11.40	49.71	8.42	74	连续	大气
在线	2019-7-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.24	10	否			10.46	16.36	35	否			19.94	31.22	50	否			638289.69	12.98	11.41	49.47	8.46	74	连续	大气
在线	2019-7-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	2.44	10	否			7.06	10.47	35	否			23.19	36.56	50	否			637881.25	13.04	11.17	50.14	8.75	74	连续	大气
在线	2019-7-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.54	10	否			9.91	14.13	35	否			21.92	31.67	50	否			649472.50	13.34	10.56	50.56	9.06	74	连续	大气
在线	2019-7-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.68	10	否			3.59	5.06	35	否			25.81	36.44	50	否			643651.19	13.28	10.38	50.91	9.40	74	连续	大气
在线	2019-7-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.75	10	否			7.05	10.11	35	否			24.94	35.83	50	否			641745.81	13.23	10.56	50.83	9.37	74	连续	大气
在线	2019-7-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.86	10	否			7.98	11.24	35	否			26.41	37.51	50	否			640357.00	13.25	10.43	51.16	9.60	74	连续	大气
在线	2019-7-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.33	10	否			4.95	7.79	35	否			21.77	34.57	50	否			628119.13	12.90	11.56	50.09	9.15	74	连续	大气
在线	2019-7-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.08	10	否			5.31	7.70	35	否			23.47	34.14	50	否			644750.06	13.29	10.69	50.50	9.42	74	连续	大气
在线	2019-7-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.95	10	否			10.26	14.49	35	否			25.81	36.42	50	否			635541.00	13.21	10.39	51.37	9.93	74	连续	大气
在线	2019-7-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	2.16	10	否			4.50	6.65	35	否			23.07	34.95	50	否			643279.31	13.11	11.05	50.45	8.42	74	连续	大气
在线	2019-7-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	2.40	10	否			4.53	6.78	35	否			21.81	33.03	50	否			636121.13	13.00	11.11	50.59	8.60	74	连续	大气
在线	2019-7-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.74	10	否			2.90	4.51	35	否			21.11	32.57	50	否			639785.44	13.14	11.27	50.63	9.02	74	连续	大气
在线	2019-7-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.74	10	否			5.64	8.31	35	否			21.10	32.12	50	否			633705.56	13.05	11.15	50.75	9.26	74	连续	大气
在线	2019-7-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.95	10	否			2.26	3.58	35	否			21.29	33.58	50	否			642638.38	13.23	11.48	50.57	9.31	74	连续	大气