

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.70	10	否			5.77	7.48	35	否			23.75	30.68	50	否			642507.25	13.63	9.40	54.46	10.85	78	连续	大气
在线	2019-7-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.85	10	否			4.87	6.07	35	否			28.32	35.46	50	否			654189.88	13.78	9.05	54.45	10.28	78	连续	大气
在线	2019-7-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.16	10	否			4.77	5.89	35	否			32.99	40.80	50	否			688916.38	14.43	8.87	54.75	9.77	78	连续	大气
在线	2019-7-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.44	10	否			6.81	8.37	35	否			31.16	38.42	50	否			684491.56	14.50	8.83	55.17	10.68	78	连续	大气
在线	2019-7-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.57	10	否			13.70	16.85	35	否			31.71	39.00	50	否			677076.88	14.41	8.80	55.22	11.04	78	连续	大气
在线	2019-7-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.15	10	否			12.71	16.68	35	否			31.61	41.51	50	否			687123.75	14.57	9.58	54.60	10.87	78	连续	大气
在线	2019-7-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.03	10	否			14.25	18.67	35	否			30.49	39.87	50	否			688035.38	14.58	9.51	54.70	10.81	78	连续	大气
在线	2019-7-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.00	10	否			13.24	16.46	35	否			30.54	38.00	50	否			680553.31	14.45	8.94	55.00	10.90	78	连续	大气
在线	2019-7-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.06	10	否			11.69	15.37	35	否			26.38	34.79	50	否			647498.19	13.77	9.64	54.72	11.06	78	连续	大气
在线	2019-7-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	6.69	10	否			16.73	21.50	35	否			25.65	33.04	50	否			666643.50	14.15	9.35	54.79	10.93	78	连续	大气
在线	2019-7-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	4.90	10	否			22.23	27.18	35	否			27.00	33.06	50	否			671350.63	14.25	8.74	54.71	10.93	78	连续	大气
在线	2019-7-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.32	10	否			25.89	31.71	35	否			29.98	36.72	50	否			667187.31	14.16	8.75	54.48	11.01	78	连续	大气
在线	2019-7-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.40	10	否			16.61	20.36	35	否			30.98	37.97	50	否			652681.13	13.91	8.76	54.73	11.29	78	连续	大气
在线	2019-7-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	5.80	10	否			11.10	13.26	35	否			34.60	41.30	50	否			669294.88	14.22	8.44	55.12	10.92	78	连续	大气
在线	2019-7-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.10	10	否			8.48	9.78	35	否			34.56	39.87	50	否			679240.19	14.32	8.00	55.57	10.14	78	连续	大气
在线	2019-7-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	6.73	10	否			9.86	11.86	35	否			30.21	36.28	50	否			654686.63	13.93	8.52	55.39	10.93	78	连续	大气
在线	2019-7-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	6.99	10	否			13.59	16.93	35	否			24.94	31.18	50	否			654901.56	13.90	9.02	54.71	10.90	78	连续	大气
在线	2019-7-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.22	10	否			10.33	12.58	35	否			29.19	35.67	50	否			674069.00	14.25	8.74	54.44	10.70	78	连续	大气
在线	2019-7-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.33	10	否			22.18	27.97	35	否			33.55	42.26	50	否			678633.69	14.38	9.09	54.43	10.90	78	连续	大气
在线	2019-7-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.11	10	否			18.58	24.05	35	否			33.05	42.86	50	否			674915.94	14.33	9.44	54.57	11.04	78	连续	大气
在线	2019-7-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.80	10	否			7.04	9.36	35	否			32.52	42.95	50	否			680473.50	14.48	9.64	54.68	11.18	78	连续	大气
在线	2019-7-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.49	10	否			3.66	4.86	35	否			31.99	42.46	50	否			677127.75	14.43	9.71	54.78	11.33	78	连续	大气
在线	2019-7-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.67	10	否			7.76	10.19	35	否			30.41	39.89	50	否			675068.06	14.39	9.56	54.69	11.31	78	连续	大气
在线	2019-7-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.93	10	否			11.46	14.98	35	否			28.89	37.81	50	否			678922.19	14.44	9.54	54.41	11.20	78	连续	大气
在线	2019-7-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.54	10	否			11.04	18.40	35	否			16.52	27.97	50	否			602150.56	12.27	12.15	49.47	8.62	78	连续	大气
在线	2019-7-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	3.68	10	否			8.74	14.23	35	否			18.71	30.50	50	否			623944.31	12.74	11.84	49.73	8.76	78	连续	大气
在线	2019-7-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	3.48	10	否			8.63	13.20	35	否			22.57	34.60	50	否			654666.75	13.44	11.21	50.43	9.17	78	连续	大气
在线	2019-7-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.40	10	否			9.80	15.04	35	否			23.63	36.51	50	否			646270.75	13.35	11.28	50.91	9.59	78	连续	大气
在线	2019-7-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	3.56	10	否			5.33	8.76	35	否			21.33	35.21	50	否			647872.88	13.27	11.90	49.86	9.09	78	连续	大气
在线	2019-7-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.46	10	否			9.61	15.58	35	否			21.17	34.70	50	否			653055.19	13.31	11.85	49.36	8.75	78	连续	大气
在线	2019-7-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	3.06	10	否			7.21	11.53	35	否			20.85	33.27	50	否			64							