

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	3.06	10	否			17.59	24.15	35	否			23.50	32.53	50	否			673035.69	14.23	10.17	53.19	10.98	74	连续	大气
在线	2019-7-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.30	10	否			17.10	21.86	35	否			26.43	33.50	50	否			676113.69	14.38	9.17	53.87	11.35	74	连续	大气
在线	2019-7-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.29	10	否			12.96	16.53	35	否			27.67	35.60	50	否			687089.44	14.41	9.23	54.15	10.04	74	连续	大气
在线	2019-7-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.29	10	否			12.81	16.73	35	否			25.06	32.62	50	否			689381.75	14.51	9.48	54.17	10.31	74	连续	大气
在线	2019-7-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.19	10	否			19.92	26.00	35	否			25.80	33.68	50	否			691463.63	14.55	9.51	53.61	10.45	74	连续	大气
在线	2019-7-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.86	10	否			18.78	26.07	35	否			24.14	33.50	50	否			681385.13	14.35	10.19	53.46	10.55	74	连续	大气
在线	2019-7-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.34	10	否			18.70	25.16	35	否			23.24	31.29	50	否			679508.50	14.35	9.86	53.83	10.75	74	连续	大气
在线	2019-7-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.07	10	否			17.34	23.62	35	否			23.94	32.63	50	否			667340.19	14.18	10.00	54.28	11.14	74	连续	大气
在线	2019-7-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.69	10	否			8.25	11.34	35	否			20.50	28.06	50	否			637754.38	13.57	10.01	54.13	11.20	74	连续	大气
在线	2019-7-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.06	10	否			4.33	5.63	35	否			20.27	26.32	50	否			641054.63	13.61	9.45	53.58	11.22	74	连续	大气
在线	2019-7-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	6.44	10	否			3.59	4.57	35	否			23.75	30.20	50	否			669056.31	14.24	9.21	54.05	11.34	74	连续	大气
在线	2019-7-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	6.49	10	否			2.72	3.36	35	否			24.73	30.58	50	否			648474.44	13.97	8.86	55.07	12.16	74	连续	大气
在线	2019-7-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.82	10	否			6.00	7.42	35	否			22.93	28.24	50	否			656639.00	14.11	8.82	54.71	12.04	74	连续	大气
在线	2019-7-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.27	10	否			22.28	27.20	35	否			23.27	28.41	50	否			659569.13	14.12	8.71	54.51	11.74	74	连续	大气
在线	2019-7-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.69	10	否			21.24	26.26	35	否			29.55	36.33	50	否			656720.25	13.92	8.79	54.40	10.89	74	连续	大气
在线	2019-7-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.67	10	否			5.85	6.99	35	否			28.64	34.20	50	否			671716.88	14.24	8.44	54.94	10.81	74	连续	大气
在线	2019-7-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	5.25	10	否			2.66	3.15	35	否			26.87	31.85	50	否			651340.75	13.92	8.35	54.90	11.49	74	连续	大气
在线	2019-7-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	5.75	10	否			3.36	4.10	35	否			25.31	30.77	50	否			649895.31	13.92	8.69	55.09	11.61	74	连续	大气
在线	2019-7-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	6.12	10	否			7.13	8.55	35	否			25.06	30.11	50	否			657858.63	14.13	8.52	55.47	11.80	74	连续	大气
在线	2019-7-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.52	6.67	10	否			13.24	16.00	35	否			25.94	31.35	50	否			659124.88	14.22	8.59	55.80	12.13	74	连续	大气
在线	2019-7-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	6.93	10	否			11.79	14.17	35	否			27.74	33.34	50	否			657872.75	14.22	8.52	55.84	12.28	74	连续	大气
在线	2019-7-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	7.32	10	否			9.27	11.51	35	否			25.51	31.70	50	否			649548.00	14.07	8.94	55.85	12.38	74	连续	大气
在线	2019-7-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.23	10	否			13.64	17.27	35	否			22.46	28.58	50	否			654789.38	14.02	9.21	54.54	11.70	74	连续	大气
在线	2019-7-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.73	10	否			22.94	28.96	35	否			22.25	28.16	50	否			650718.06	13.80	9.15	53.63	11.13	74	连续	大气
在线	2019-7-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.48	10	否			5.47	9.45	35	否			20.08	35.00	50	否			616451.63	12.55	12.39	49.59	8.52	74	连续	大气
在线	2019-7-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	2.04	10	否			9.37	15.39	35	否			19.57	32.21	50	否			612172.75	12.49	11.89	49.85	8.63	74	连续	大气
在线	2019-7-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	2.32	10	否			10.18	16.31	35	否			20.35	32.61	50	否			618847.63	12.65	11.64	50.11	8.75	74	连续	大气
在线	2019-7-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.63	10	否			9.08	15.00	35	否			21.46	35.40	50	否			620469.63	12.69	11.91	50.12	8.80	74	连续	大气
在线	2019-7-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.81	10	否			11.39	18.60	35	否			20.60	33.66	50	否			629277.75	12.87	11.82	50.23	8.84	74	连续	大气
在线	2019-7-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.99	10	否			10.10	16.75	35	否			20.35	33.73	50	否			632806.13	12.95	11.95	50.16	8.86	74	连续	大气
在线	2019-7-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.90	10	否			7.74	12.86																		