

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-7-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	6.90	10	否			6.41	8.95	35	否			24.39	34.29	50	否			610252.25	12.96	10.32	53.56	11.17	68	连续	大气
在线	2019-7-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.49	10	否			15.64	20.94	35	否			23.14	31.58	50	否			609327.50	12.91	10.00	53.50	11.00	68	连续	大气
在线	2019-7-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.05	10	否			8.96	11.68	35	否			28.02	36.65	50	否			616772.31	13.03	9.53	53.60	10.71	68	连续	大气
在线	2019-7-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.42	10	否			15.82	20.45	35	否			26.15	33.81	50	否			629609.00	13.18	9.40	53.96	9.79	68	连续	大气
在线	2019-7-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.00	10	否			12.53	16.48	35	否			24.05	31.78	50	否			629835.63	13.24	9.64	53.57	10.25	68	连续	大气
在线	2019-7-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.93	10	否			9.00	12.25	35	否			22.29	30.50	50	否			616355.06	12.91	10.04	52.71	10.14	68	连续	大气
在线	2019-7-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.76	10	否			9.27	12.69	35	否			22.82	31.26	50	否			612556.50	12.81	10.05	52.29	10.07	68	连续	大气
在线	2019-7-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.39	10	否			9.07	12.56	35	否			22.62	31.34	50	否			622803.06	13.03	10.17	52.34	10.14	68	连续	大气
在线	2019-7-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.48	10	否			9.48	13.30	35	否			21.24	29.99	50	否			611660.44	12.75	10.34	51.88	9.90	68	连续	大气
在线	2019-7-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.54	10	否			7.77	10.69	35	否			20.92	28.91	50	否			610483.38	12.76	10.14	51.82	10.21	68	连续	大气
在线	2019-7-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.89	10	否			6.49	8.65	35	否			21.81	29.14	50	否			638114.38	13.34	9.78	52.15	10.16	68	连续	大气
在线	2019-7-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.99	10	否			8.56	11.29	35	否			24.61	32.57	50	否			648919.81	13.69	9.66	52.67	10.85	68	连续	大气
在线	2019-7-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.55	10	否			4.85	6.50	35	否			23.68	31.81	50	否			625133.94	13.20	9.83	52.67	10.86	68	连续	大气
在线	2019-7-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.10	10	否			6.88	9.33	35	否			21.86	29.59	50	否			617102.13	13.01	9.92	52.61	10.78	68	连续	大气
在线	2019-7-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.90	10	否			9.37	12.51	35	否			23.53	31.72	50	否			628025.75	13.20	9.86	52.75	10.49	68	连续	大气
在线	2019-7-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.77	10	否			7.26	9.95	35	否			22.69	31.55	50	否			614373.81	13.06	10.21	52.87	11.44	68	连续	大气
在线	2019-7-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.64	10	否			5.15	7.40	35	否			21.84	31.38	50	否			600721.88	12.92	10.56	53.00	12.39	68	连续	大气
在线	2019-7-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.54	10	否			14.41	19.76	35	否			22.03	30.43	50	否			600782.06	12.94	10.13	53.23	12.51	68	连续	大气
在线	2019-7-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.08	10	否			21.34	28.07	35	否			22.51	29.60	50	否			612862.50	13.33	9.59	53.99	13.19	68	连续	大气
在线	2019-7-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.49	10	否			17.11	23.23	35	否			23.69	32.35	50	否			613402.50	13.37	10.00	53.40	13.50	68	连续	大气
在线	2019-7-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.86	10	否			13.01	17.87	35	否			25.03	34.51	50	否			594902.06	13.04	10.12	53.40	13.96	68	连续	大气
在线	2019-7-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.39	10	否			6.76	9.59	35	否			24.43	34.69	50	否			621463.94	13.64	10.43	53.19	14.16	68	连续	大气
在线	2019-7-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.22	10	否			15.07	19.94	35	否			25.62	34.01	50	否			619676.00	13.70	9.70	53.56	14.70	68	连续	大气
在线	2019-7-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.59	10	否			9.46	12.57	35	否			25.48	33.99	50	否			608480.25	13.50	9.75	53.34	15.07	68	连续	大气
在线	2019-7-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	3.45	10	否			10.82	17.36	35	否			16.64	26.97	50	否			559469.56	11.58	11.74	51.24	9.49	68	连续	大气
在线	2019-7-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	3.07	10	否			10.18	15.82	35	否			16.55	25.81	50	否			554368.50	11.49	11.37	51.30	9.52	68	连续	大气
在线	2019-7-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.46	10	否			11.00	16.84	35	否			18.18	27.95	50	否			556799.44	11.54	11.24	51.37	9.53	68	连续	大气
在线	2019-7-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.76	10	否			7.48	11.63	35	否			19.27	29.98	50	否			555290.75	11.55	11.36	51.78	9.73	68	连续	大气
在线	2019-7-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	2.17	10	否			7.82	12.80	35	否			18.18	29.62	50	否			551751.50	11.43	11.79	51.29	9.52	68	连续	大气
在线	2019-7-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	2.55	10	否			11.53	19.30	35	否			17.05	28.69	50	否			542094.38	11.18	12.08	50.61	9.22	68	连续	大气
在线	2019-7-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.97	10	否			11.69	18.40	35	否			17.13	27.03	50	否			541058.63	11.14	11.49	50.55	9.11	68	连续	大气
在线	2019-7-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	3.31	10	否			7.25	11.60	35	否			18.70	30.13	50	否			547302.25	11.24	11.69	50.32	8.98	68	连续	大气
在线	2019-7-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.81	10	否			6.71	12.06	35	否			14.34	26.20	50	否			541923.63	11.04	12.83	49.18	8.50	68	连续	大气
在线	2019-7-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.85	10	否			7.72	14.15	35	否			13.53	24.95	50	否			555153.31	11.13	12.92	47.94	7.43	68	连续	大气
在线	2019-7-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	3.14	10	否			5.57	9.70	35	否			17.43	30.51	50	否			585823.69	11.80	12.44	48.70	7.70	68	连续	大气
在线	2019-7-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.91	10	否			7.93	14.05	35	否			18.69	33.10	50	否			578635.19	11.79	12.55	49.55	8.53	68	连续	大气
在线	2019-7-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	3.26	10	否			7.47	13.70	35	否			15.40	28.24	50	否			563342.00	11.42	12.83	48.78	8.23	68	连续	大气
在线	2019-7-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	3.34	10	否			5.65	9.67	35	否			14.22	24.42	50	否			561196.88	11.37	12.26	48.73	8.17	68	连续	大气
在线	2019-7-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.71	10	否			5.42	9.43	35	否			16.80	29.37	50	否			577526.75	11.70	12.43	48.91	8.21	68	连续	大气
在线	2019-7-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	3.65	10	否			4.89	8.77	35	否			16.10	28.88	50	否			565970.91	11.63	12.63	49.15	9.39	68	连续	大气
在线	2019-7-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.59	10	否			4.36	8.11	35	否			15.41	28.38	50	否			554415.06	11.55	12.83	49.39	10.57	68	连续	大气
在线	2019-7-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.43	10	否			9.11	14.85	35	否			15.53	25.50	50	否			558098.50	11.64	11.86	49.94	10.50	68	连续	大气
在线	2019-7-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.42	10	否			10.10	16.14	35	否			16.38	26.49	50	否			560858.75	11.72	11.70	50.32	10.64	68	连续	大气
在线	2019-7-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	3.52	10	否			9.48	15.53	35	否			16.57	27.28	50	否			554412.56	11.59	11.90	50.20	10.64	68	连续	大气
在线	2019-7-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	3.71	10	否			8.44	14.66	35	否			15.61	26.85	50	否			539193.31	11.29	12.30	50.40	10.72	68	连续	大气
在线	2019-7-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	3.72	10	否			11.31	18.71	35	否			18.45	30.79	50	否			565774.81	11.80	12.01	50.14	10.49	68	连续	大气
在线	2019-7-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	3.70	10	否			12.01	20.25	35	否			19.05	32.16	50	否			572683.44	11.97	12.12	50.45	10.59	68	连续	大气
在线	2019-7-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	3.94	10	否			9.28	15.99	35	否			18.11	31.29	50	否			572044.19	11.96	12.33	50.43	10.61	68	连续	大气