

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.46	10	否			9.79	13.97	35	否			23.09	33.75	50	否			584469.38	12.54	10.71	52.23	12.38	71	连续	大气
在线	2019-7-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.91	10	否			9.94	13.74	35	否			23.07	32.05	50	否			590405.13	12.63	10.20	52.10	12.13	71	连续	大气
在线	2019-7-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.63	10	否			11.87	16.16	35	否			26.21	35.66	50	否			599358.31	12.88	9.98	52.70	12.39	71	连续	大气
在线	2019-7-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	7.20	10	否			10.15	13.80	35	否			27.73	37.70	50	否			610210.50	13.14	9.97	52.94	12.56	71	连续	大气
在线	2019-7-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.60	10	否			15.18	20.99	35	否			29.56	40.81	50	否			624525.56	13.45	10.13	53.16	12.49	71	连续	大气
在线	2019-7-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.49	10	否			15.71	21.53	35	否			29.16	40.05	50	否			625695.88	13.20	10.08	52.87	10.74	71	连续	大气
在线	2019-7-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.43	10	否			19.31	26.80	35	否			27.16	37.80	50	否			618213.13	13.05	10.22	52.47	10.93	71	连续	大气
在线	2019-7-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.22	10	否			15.04	20.94	35	否			29.74	41.41	50	否			622444.06	13.21	10.23	52.73	11.35	71	连续	大气
在线	2019-7-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.90	10	否			10.32	14.45	35	否			22.99	32.14	50	否			586220.13	12.48	10.26	52.71	11.56	71	连续	大气
在线	2019-7-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.18	10	否			8.66	11.82	35	否			21.42	29.34	50	否			592277.13	12.63	10.04	52.80	11.70	71	连续	大气
在线	2019-7-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.26	10	否			10.19	13.12	35	否			27.48	35.16	50	否			610042.13	13.04	9.30	53.23	11.86	71	连续	大气
在线	2019-7-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.03	10	否			10.93	13.81	35	否			29.96	38.12	50	否			624506.63	13.44	9.22	53.78	12.30	71	连续	大气
在线	2019-7-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	6.63	10	否			15.49	19.68	35	否			28.04	35.74	50	否			616420.63	13.32	9.23	54.06	12.56	71	连续	大气
在线	2019-7-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	6.88	10	否			14.76	17.96	35	否			25.64	31.33	50	否			606030.38	13.14	8.72	54.51	12.76	71	连续	大气
在线	2019-7-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.04	10	否			13.21	16.57	35	否			29.66	37.10	50	否			601876.88	12.99	9.00	53.72	12.58	71	连续	大气
在线	2019-7-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.22	10	否			24.74	29.28	35	否			25.16	29.87	50	否			623893.06	13.41	8.35	53.51	12.30	71	连续	大气
在线	2019-7-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.36	10	否			15.36	19.01	35	否			31.59	39.62	50	否			608798.56	13.14	9.00	53.42	12.68	71	连续	大气
在线	2019-7-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.67	10	否			6.07	7.42	35	否			27.60	33.89	50	否			639320.13	13.49	8.75	53.44	10.72	71	连续	大气
在线	2019-7-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	4.96	10	否			8.80	10.60	35	否			28.24	34.04	50	否			633956.94	13.55	8.55	54.36	11.60	71	连续	大气
在线	2019-7-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.58	10	否			14.84	18.30	35	否			26.12	32.18	50	否			634152.06	13.66	8.82	54.64	12.22	71	连续	大气
在线	2019-7-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.37	10	否			14.31	18.42	35	否			25.07	32.32	50	否			615541.19	13.30	9.36	54.62	12.44	71	连续	大气
在线	2019-7-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.66	10	否			9.78	12.31	35	否			25.62	32.29	50	否			615119.06	13.29	9.07	54.47	12.48	71	连续	大气
在线	2019-7-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	6.14	10	否			7.31	9.08	35	否			27.32	33.96	50	否			624200.13	13.48	8.93	54.33	12.47	71	连续	大气
在线	2019-7-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.67	10	否			15.77	20.86	35	否			23.90	31.34	50	否			611772.25	13.16	9.57	53.69	12.26	71	连续	大气
在线	2019-7-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	3.62	10	否			8.51	14.23	35	否			18.05	30.45	50	否			530321.69	11.06	12.12	49.83	10.52	71	连续	大气
在线	2019-7-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.60	10	否			7.40	11.82	35	否			18.44	30.09	50	否			541173.00	11.28	11.82	49.82	10.47	71	连续	大气
在线	2019-7-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.43	10	否			8.98	13.86	35	否			18.49	28.74	50	否			548799.75	11.46	11.36	50.08	10.56	71	连续	大气
在线	2019-7-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.45	10	否			10.67	16.60	35	否			20.11	31.24	50	否			554986.44	11.61	11.34	50.21	10.70	71	连续	大气
在线	2019-7-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	3.42	10	否			10.82	16.28	35	否			21.38	32.20	50	否			557028.44	11.64	11.04	50.56	10.50	71	连续	大气
在线	2019-7-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	3.56	10	否			8.82	13.87	35	否			21.64	33.98	50	否			554863.00	11.56	11.45	50.30	10.26	71	连续	大气
在线	2019-7-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.72	10	否			9.45	14.80	35	否			21.90	34.98	50	否			556959.69	11.58	11.58	49.90	10.26	71	连续	