

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2019-8-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.85	10	否			5.22	6.69	35	否			21.62	27.79	50	否			524590.88	10.93	9.33	52.03	9.67	68	连续	大气
在线	2019-8-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.28	10	否			5.99	8.01	35	否			21.88	29.34	50	否			519473.59	10.93	9.82	52.61	10.42	68	连续	大气
在线	2019-8-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.33	10	否			7.42	9.48	35	否			21.10	27.03	50	否			520550.06	10.97	9.29	52.74	10.54	68	连续	大气
在线	2019-8-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.94	10	否			11.40	15.39	35	否			23.40	31.59	50	否			546370.06	11.52	9.89	52.80	10.64	68	连续	大气
在线	2019-8-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.29	10	否			14.19	19.48	35	否			21.24	29.17	50	否			518934.00	10.96	10.08	52.84	10.70	68	连续	大气
在线	2019-8-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.23	10	否			16.53	22.13	35	否			20.08	26.96	50	否			516271.84	10.90	9.82	52.77	10.65	68	连续	大气
在线	2019-8-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.30	10	否			11.13	14.80	35	否			25.00	32.98	50	否			540029.06	11.24	9.63	52.55	9.55	68	连续	大气
在线	2019-8-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.11	10	否			11.34	15.39	35	否			23.56	32.05	50	否			536956.44	11.13	9.97	52.66	9.05	68	连续	大气
在线	2019-8-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.22	10	否			12.44	17.19	35	否			19.88	27.52	50	否			493117.81	10.27	10.15	52.33	9.55	68	连续	大气
在线	2019-8-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.50	10	否			13.51	18.09	35	否			18.86	25.32	50	否			494385.88	10.31	9.81	52.49	9.61	68	连续	大气
在线	2019-8-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	25.74	10	是	1.57	定期校准	12.25	55.49	35	是	0.59	定期校准	17.40	54.80	50	是	0.10	定期校准	512683.38	10.63	10.70	52.85	9.01	68	连续	大气
在线	2019-8-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.39	10	否			20.77	24.61	35	否			37.95	45.42	50	否			549388.69	11.01	7.84	53.24	5.82	68	连续	大气
在线	2019-8-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.07	10	否			11.09	13.72	35	否			23.92	29.64	50	否			521442.16	10.92	8.89	53.68	9.71	68	连续	大气
在线	2019-8-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.53	10	否			12.88	15.82	35	否			23.54	28.93	50	否			516048.75	10.92	8.79	54.04	10.55	68	连续	大气
在线	2019-8-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.88	10	否			17.56	21.58	35	否			22.85	28.10	50	否			516513.78	10.96	8.81	53.95	10.87	68	连续	大气
在线	2019-8-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.51	10	否			18.16	22.28	35	否			22.94	28.14	50	否			518109.44	10.98	8.77	53.34	10.89	68	连续	大气
在线	2019-8-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.67	10	否			19.04	23.14	35	否			22.82	27.78	50	否			522675.94	11.08	8.68	53.15	10.98	68	连续	大气
在线	2019-8-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.90	10	否			20.74	25.26	35	否			23.91	29.11	50	否			530949.19	11.29	8.69	53.44	11.20	68	连续	大气
在线	2019-8-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.10	10	否			20.84	26.16	35	否			30.44	38.21	50	否			568333.13	12.01	9.04	53.80	10.65	68	连续	大气
在线	2019-8-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.43	10	否			16.61	20.54	35	否			27.89	34.49	50	否			571520.13	12.07	8.87	54.59	10.32	68	连续	大气
在线	2019-8-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.84	10	否			16.25	19.96	35	否			26.60	32.67	50	否			569391.69	12.14	8.79	54.91	11.10	68	连续	大气
在线	2019-8-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.96	10	否			14.04	17.41	35	否			25.79	32.02	50	否			553924.00	11.83	8.93	54.60	11.31	68	连续	大气
在线	2019-8-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.02	10	否			6.98	8.77	35	否			23.71	29.83	50	否			537401.75	11.44	9.07	53.88	11.18	68	连续	大气
在线	2019-8-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.99	10	否			4.54	5.90	35	否			24.98	32.45	50	否			550962.88	11.66	9.45	53.15	10.92	68	连续	大气
在线	2019-8-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	2.42	10	否			9.58	14.39	35	否			19.73	29.59	50	否			551434.69	11.32	11.00	51.08	8.69	68	连续	大气
在线	2019-8-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.69	10	否			11.62	16.90	35	否			21.53	31.48	50	否			573724.06	11.76	10.74	50.98	8.59	68	连续	大气
在线	2019-8-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.96	10	否			14.42	20.97	35	否			22.47	32.79	50	否			592818.94	12.16	10.72	51.15	8.63	68	连续	大气
在线	2019-8-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.22	10	否			10.59	15.50	35	否			24.74	36.45	50	否			604184.94	12.40	10.81	51.29	8.67	68	连续	大气
在线	2019-8-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	3.26	10	否			12.07	17.33	35	否			23.67	34.25	50	否			603541.56	12.40	10.61	51.53	8.72	68	连续	大气
在线	2019-8-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.11	10	否			11.73	16.59	35	否			23.88	33.82	50	否			593685.94	12.09	10.40	51.55	7.85	68	连续	大气
在线	2019-8-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.40	10	否			14.45	20.70	35	否			24.96	35.84	50	否			608335.75	12.41	10.56	51.23	8.17	68	连续	大气
在线	2019-8-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.84	10	否			10.68	14.95	35	否			27.48	38.66	50	否			611209.00	12.55	10.34	51.68	8.63	68	连续	大气
在线	2019-8-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.09	10	否			7.05	10.16	35	否			22.05	32.22	50	否			543413.56	11.20	10.75	51.43	8.90	68	连续	大气
在线	2019-8-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	3.16	10	否			15.68	21.66	35	否			22.64	31.35	50	否			573871.94	11.79	10.19	51.50	8.69	68	连续	大气
在线	2019-8-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	8.84	10	否			17.56	28.66	35	否			34.27	49.56	50	否			591859.94	11.74	10.61	51.70	5.33	68	连续	大气
在线	2019-8-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.46	10	否			12.54	17.87	35	否			22.70	32.59	50	否			581288.38	11.84	10.54	51.31	8.00	68	连续	大气
在线	2019-8-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	3.57	10	否			10.50	15.08	35	否			21.42	31.02	50	否			566688.81	11.66	10.63	51.51	8.88	68	连续	大气
在线	2019-8-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.54	10	否			11.55	16.36	35	否			21.46	30.44	50	否			557958.50	11.56	10.42	51.84	9.40	68	连续	大气
在线	2019-8-7	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.57	10	否			13.94	19.35	35	否			23.24	32.34	50	否			577318.69	11.98	10.23	52.01	9.52	68	连续	大气
在线	2019-8-7	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.60	3.63	10	否			10.27	14.28	35	否			23.30	32.61	50	否			575718.19	11.99	10.28	52.25	9.72	68	连续	大气
在线	2019-8-7	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	3.86	10	否			9.40	13.46	35	否			22.31	32.07	50	否			574578.19	11.96	10.56	51.98	9.80	68	连续	大气
在线	2019-8-7	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.77	4.03	10	否			7.57	10.85	35	否			21.55	31.38	50	否			589526.50	12.10	10.69	51.87	8.54	68	连续	大气
在线	2019-8-7	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.84	4.00	10	否			11.92	16.69	35	否			23.69	33.25	50	否			605385.50	12.51	10.31	52.10	9.16	68	连续	大气
在线	2019-8-7	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.90	4.01	10	否			13.52	18.76	35	否			26.32	36.46	50	否			615457.50	12.84	10.16	52.89	9.83	68	连续	大气
在线	2019-8-7	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.90	4.07	10	否			13.57	18.96	35	否			25.84	36.27	50	否			613320.13	12.83	10.31	52.90	10.05	68	连续	大气
在线	2019-8-7	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.82	4.12	10	否			11.95	17.42	35	否			25.50	37.26	50	否			609290.94	12.70	10.74	52.41	9.84	68	连续	大气
在线	2019-8-7	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.82	4.15	10	否			12.67	18.66	35	否			26.32	38.74	50	否			617264.75	12.85	10.81	52.30	9.79	68	连续	大气
在线	2019-8-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.91	4.21	10	否			15.23	22.01	35	否			25.84	37.35	50	否			620395.06	12.95	10.62	52.54	9.94	68	连续	大气