

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.98	10	否			6.06	7.95	35	否			22.72	30.01	50	否			532450.31	11.30	9.65	53.22	11.02	70	连续	大气
在线	2019-8-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.99	10	否			12.49	15.78	35	否			23.50	29.77	50	否			554345.00	11.80	9.15	53.59	11.26	70	连续	大气
在线	2019-8-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.26	10	否			12.74	16.14	35	否			25.25	32.05	50	否			565075.63	12.07	9.18	53.99	11.51	70	连续	大气
在线	2019-8-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.74	10	否			17.23	21.57	35	否			26.34	33.00	50	否			560263.31	11.98	9.02	54.01	11.59	70	连续	大气
在线	2019-8-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.15	10	否			10.42	13.47	35	否			25.17	32.56	50	否			549198.88	11.73	9.41	53.70	11.51	70	连续	大气
在线	2019-8-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.16	10	否			12.19	15.05	35	否			32.08	39.65	50	否			592129.75	12.66	8.86	54.11	11.57	70	连续	大气
在线	2019-8-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.48	10	否			19.22	23.67	35	否			31.73	39.10	50	否			582987.44	12.44	8.82	54.65	11.23	70	连续	大气
在线	2019-8-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.93	10	否			9.72	12.35	35	否			26.83	34.22	50	否			554947.69	11.65	9.25	54.12	9.88	70	连续	大气
在线	2019-8-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.11	10	否			6.33	8.48	35	否			20.96	28.08	50	否			493531.22	10.40	9.81	53.53	10.28	70	连续	大气
在线	2019-8-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.74	10	否			6.58	8.22	35	否			20.01	25.17	50	否			492195.16	10.37	9.07	53.11	10.35	70	连续	大气
在线	2019-8-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.96	10	否			7.28	9.26	35	否			20.50	26.14	50	否			494096.38	10.43	9.23	53.27	10.48	70	连续	大气
在线	2019-8-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.76	10	否			7.56	9.61	35	否			20.36	25.88	50	否			507597.50	10.71	9.20	53.29	10.52	70	连续	大气
在线	2019-8-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.15	10	否			9.65	12.48	35	否			20.21	26.19	50	否			503100.22	10.65	9.42	53.47	10.77	70	连续	大气
在线	2019-8-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.12	10	否			11.78	14.80	35	否			19.68	24.99	50	否			488437.53	10.37	9.17	53.47	10.93	70	连续	大气
在线	2019-8-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.24	10	否			12.62	15.92	35	否			20.17	25.46	50	否			488101.03	10.39	9.12	53.56	11.21	70	连续	大气
在线	2019-8-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.28	10	否			18.86	22.81	35	否			20.58	24.97	50	否			493403.00	10.54	8.64	53.91	11.38	70	连续	大气
在线	2019-8-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.46	10	否			8.74	10.83	35	否			21.66	26.86	50	否			512508.16	10.92	8.90	53.54	11.31	70	连续	大气
在线	2019-8-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.59	10	否			17.63	21.69	35	否			22.26	27.42	50	否			536287.63	11.44	8.82	53.90	11.34	70	连续	大气
在线	2019-8-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.04	10	否			15.38	19.18	35	否			22.33	27.91	50	否			524926.50	11.19	8.98	54.06	11.20	70	连续	大气
在线	2019-8-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.16	10	否			14.88	18.22	35	否			24.01	29.46	50	否			558084.38	11.70	8.77	54.19	9.73	70	连续	大气
在线	2019-8-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.53	10	否			15.71	19.27	35	否			24.02	29.49	50	否			563515.13	11.91	8.78	54.44	10.43	70	连续	大气
在线	2019-8-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.54	10	否			14.62	18.12	35	否			24.15	29.94	50	否			564180.44	12.00	8.90	54.57	10.92	70	连续	大气
在线	2019-8-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.66	10	否			14.10	18.05	35	否			22.86	29.26	50	否			556675.19	11.82	9.28	54.00	10.89	70	连续	大气
在线	2019-8-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.59	10	否			17.13	21.46	35	否			22.96	28.79	50	否			558793.63	11.86	9.03	53.85	10.94	70	连续	大气
在线	2019-8-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.45	10	否			10.55	15.63	35	否			21.27	31.65	50	否			572676.94	11.91	10.90	51.99	9.71	70	连续	大气
在线	2019-8-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.66	10	否			12.71	18.02	35	否			24.56	34.88	50	否			610912.88	12.69	10.44	52.04	9.65	70	连续	大气
在线	2019-8-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.93	10	否			10.01	14.10	35	否			25.87	36.81	50	否			617226.63	12.85	10.44	52.32	9.77	70	连续	大气
在线	2019-8-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.32	10	否			14.81	21.13	35	否			23.68	33.92	50	否			613711.94	12.79	10.51	52.40	9.84	70	连续	大气
在线	2019-8-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	3.47	10	否			11.42	16.48	35	否			24.00	34.83	50	否			612922.88	12.75	10.66	52.18	9.75	70	连续	大气
在线	2019-8-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.79	10	否			15.90	21.03	35	否			25.64	34.05	50	否			633998.88	13.07	9.70	52.61	8.85	70	连续	大气
在线	2019-8-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.80	10	否			9.96	13.54	35	否			26.83	36.54	50	否			626135.13	12.99	9.98					