

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.82	10	否			9.00	13.16	35	否			24.19	35.68	50	否			608618.06	12.72	10.82	52.27	10.07	71	连续	大气
在线	2019-8-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.89	10	否			7.47	10.91	35	否			23.10	33.77	50	否			608638.31	12.70	10.74	52.08	9.93	71	连续	大气
在线	2019-8-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.66	10	否			8.62	12.48	35	否			22.44	32.54	50	否			626178.06	13.02	10.66	51.87	9.72	71	连续	大气
在线	2019-8-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.28	10	否			10.63	15.37	35	否			23.05	33.36	50	否			619928.81	12.94	10.64	52.02	10.03	71	连续	大气
在线	2019-8-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.91	10	否			10.68	15.57	35	否			23.26	34.00	50	否			624385.00	13.05	10.74	52.01	10.15	71	连续	大气
在线	2019-8-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.53	10	否			11.77	16.40	35	否			23.42	32.88	50	否			620459.75	12.97	10.31	52.00	10.13	71	连续	大气
在线	2019-8-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	3.34	10	否			8.84	12.44	35	否			23.47	32.91	50	否			614406.19	12.85	10.30	52.00	10.18	71	连续	大气
在线	2019-8-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.64	10	否			15.10	21.21	35	否			22.33	31.38	50	否			616475.69	12.98	10.27	52.27	10.71	71	连续	大气
在线	2019-8-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.19	10	否			12.60	18.39	35	否			24.56	35.93	50	否			605450.13	12.46	10.73	51.96	8.66	71	连续	大气
在线	2019-8-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.29	10	否			12.83	17.19	35	否			24.21	32.59	50	否			620239.56	12.81	9.86	52.36	8.94	71	连续	大气
在线	2019-8-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.79	10	否			17.05	22.76	35	否			24.86	33.17	50	否			630536.06	13.15	9.75	53.04	9.72	71	连续	大气
在线	2019-8-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.17	10	否			14.76	18.39	35	否			23.41	29.30	50	否			632006.75	13.26	9.02	53.70	10.11	71	连续	大气
在线	2019-8-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.74	10	否			16.69	21.19	35	否			23.58	29.94	50	否			621627.31	13.05	9.19	53.33	10.24	71	连续	大气
在线	2019-8-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.85	10	否			10.96	13.89	35	否			24.10	30.71	50	否			618511.63	12.97	9.23	53.15	10.16	71	连续	大气
在线	2019-8-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.02	10	否			11.58	14.19	35	否			26.06	31.92	50	否			627814.00	13.20	8.76	53.31	10.41	71	连续	大气
在线	2019-8-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	5.84	10	否			4.93	6.05	35	否			24.09	29.56	50	否			633230.50	13.35	8.78	53.46	10.56	71	连续	大气
在线	2019-8-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	6.42	10	否			7.82	9.47	35	否			24.67	30.18	50	否			610984.88	12.89	8.73	53.36	10.67	71	连续	大气
在线	2019-8-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	7.22	10	否			8.23	10.00	35	否			25.33	31.04	50	否			639567.63	13.53	8.74	53.39	10.95	71	连续	大气
在线	2019-8-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.20	7.84	10	否			8.33	10.44	35	否			28.55	36.14	50	否			641171.38	13.55	9.12	53.25	10.90	71	连续	大气
在线	2019-8-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.48	8.51	10	否			10.13	13.28	35	否			25.42	33.41	50	否			641302.63	13.61	9.57	53.09	11.28	71	连续	大气
在线	2019-8-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.08	10	否			10.38	13.08	35	否			24.16	30.57	50	否			635834.44	13.22	9.13	53.10	9.41	71	连续	大气
在线	2019-8-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.30	10	否			9.34	11.33	35	否			21.17	25.80	50	否			623035.63	12.97	8.69	53.30	9.43	71	连续	大气
在线	2019-8-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.46	10	否			9.48	12.26	35	否			24.30	31.69	50	否			630943.69	13.13	9.48	52.64	9.60	71	连续	大气
在线	2019-8-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.52	10	否			12.81	17.14	35	否			23.12	30.89	50	否			610312.94	12.72	9.76	52.62	9.73	71	连续	大气
在线	2019-8-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.97	10	否			8.70	13.90	35	否			21.18	34.37	50	否			562759.69	11.47	11.77	49.88	8.45	71	连续	大气
在线	2019-8-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.59	10	否			7.75	11.40	35	否			21.72	32.60	50	否			552894.63	11.33	11.02	50.46	8.71	71	连续	大气
在线	2019-8-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.28	10	否			4.00	6.21	35	否			20.89	32.38	50	否			564548.13	11.51	11.31	50.08	8.41	71	连续	大气
在线	2019-8-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	3.37	10	否			10.09	15.70	35	否			20.67	32.23	50	否			562198.38	11.46	11.37	49.77	8.46	71	连续	大气
在线	2019-8-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	3.54	10	否			12.03	18.61	35	否			21.77	33.81	50	否			563367.13	11.48	11.34	49.77	8.45	71	连续	大气
在线	2019-8-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	3.76	10	否			12.58	19.46	35	否			23.31	36.10	50	否			561885.50	11.47	11.31	49.90	8.53	71	连续	大气
在线	2019-8-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.46	10	否			11.31	16.75	35	否																