

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.27	10	否			9.38	12.59	35	否			28.30	38.18	50	否			626349.38	13.03	9.87	52.26	9.66	71	连续	大气
在线	2019-8-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.16	10	否			14.35	18.41	35	否			23.37	30.00	50	否			618857.56	12.95	9.31	52.74	10.04	71	连续	大气
在线	2019-8-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.98	10	否			9.24	11.96	35	否			24.69	32.01	50	否			635078.44	13.32	9.42	52.87	10.25	71	连续	大气
在线	2019-8-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.42	10	否			8.46	11.22	35	否			24.91	33.22	50	否			606895.25	12.76	9.74	52.86	10.38	71	连续	大气
在线	2019-8-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.60	10	否			10.12	13.32	35	否			25.40	33.45	50	否			615361.25	12.92	9.59	52.58	10.34	71	连续	大气
在线	2019-8-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	6.22	10	否			10.73	14.29	35	否			24.93	33.32	50	否			593265.56	12.44	9.78	52.41	10.28	71	连续	大气
在线	2019-8-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.44	10	否			9.42	12.77	35	否			26.91	36.87	50	否			626405.00	13.10	10.07	52.10	10.11	71	连续	大气
在线	2019-8-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.45	10	否			9.96	13.50	35	否			24.85	33.70	50	否			615022.44	12.87	9.93	52.26	10.13	71	连续	大气
在线	2019-8-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	4.00	10	否			8.02	11.50	35	否			23.73	34.09	50	否			668960.94	13.98	10.55	51.93	10.24	71	连续	大气
在线	2019-8-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.87	10	否			10.88	15.05	35	否			21.33	29.36	50	否			610862.38	12.53	10.07	52.00	8.43	71	连续	大气
在线	2019-8-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.85	10	否			11.97	15.08	35	否			21.78	27.49	50	否			586664.50	12.14	9.10	52.61	8.99	71	连续	大气
在线	2019-8-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.65	10	否			10.22	12.77	35	否			22.56	29.21	50	否			584018.50	12.19	9.44	53.00	9.71	71	连续	大气
在线	2019-8-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.84	10	否			14.23	18.53	35	否			21.90	28.65	50	否			588478.31	12.28	9.53	52.70	9.77	71	连续	大气
在线	2019-8-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.04	10	否			11.12	14.51	35	否			21.54	28.44	50	否			584808.19	12.23	9.64	52.80	9.91	71	连续	大气
在线	2019-8-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.88	10	否			19.20	24.69	35	否			22.75	29.29	50	否			574880.75	12.04	9.34	52.82	10.05	71	连续	大气
在线	2019-8-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.27	10	否			16.31	21.03	35	否			23.65	30.64	50	否			556405.81	11.70	9.43	52.98	10.33	71	连续	大气
在线	2019-8-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.68	10	否			6.07	7.89	35	否			20.13	26.13	50	否			544281.56	11.46	9.44	52.94	10.44	71	连续	大气
在线	2019-8-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.91	10	否			6.46	8.33	35	否			23.81	30.82	50	否			592858.56	12.51	9.42	53.07	10.68	71	连续	大气
在线	2019-8-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.46	10	否			9.73	12.52	35	否			24.23	31.19	50	否			600336.94	12.72	9.35	53.45	10.93	71	连续	大气
在线	2019-8-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.04	10	否			11.91	15.09	35	否			24.31	30.83	50	否			608579.31	12.90	9.18	53.52	11.01	71	连续	大气
在线	2019-8-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	6.55	10	否			12.07	15.10	35	否			27.41	34.30	50	否			607581.69	12.96	9.02	54.00	11.42	71	连续	大气
在线	2019-8-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.74	10	否			12.19	15.19	35	否			26.04	32.47	50	否			622949.06	12.97	8.98	53.69	9.33	71	连续	大气
在线	2019-8-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	6.60	10	否			11.14	14.15	35	否			24.85	31.81	50	否			612178.50	12.77	9.30	53.29	9.58	71	连续	大气
在线	2019-8-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.59	10	否			8.11	9.99	35	否			26.41	32.94	50	否			611876.06	12.79	8.99	53.17	9.80	71	连续	大气
在线	2019-8-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.84	3.97	10	否			17.77	24.87	35	否			28.68	40.07	50	否			568774.69	11.70	10.26	51.16	8.90	71	连续	大气
在线	2019-8-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	3.67	10	否			15.77	21.69	35	否			27.86	38.35	50	否			568727.06	11.70	10.11	51.11	8.93	71	连续	大气
在线	2019-8-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	3.66	10	否			15.46	21.60	35	否			27.45	38.35	50	否			575336.94	11.81	10.26	50.90	8.80	71	连续	大气
在线	2019-8-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.49	10	否			14.46	20.32	35	否			24.94	35.08	50	否			558355.13	11.45	10.35	50.73	8.73	71	连续	大气
在线	2019-8-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	3.49	10	否			10.40	14.83	35	否			25.54	36.39	50	否			563140.94	11.50	10.48	50.01	8.49	71	连续	大气
在线	2019-8-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.53	10	否			11.44	16.73	35	否			24.15	35.33	50	否			550558.75	11.22	10.75	49.83	8.39	71	连续	大气
在线	2019-8-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	3.57	10	否			9.56	13.77	35	否			25.43	36.71	50	否										