

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.75	10	否			9.15	11.65	35	否			26.78	34.65	50	否			618938.44	12.96	9.44	53.05	10.05	75	连续	大气
在线	2019-8-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.41	10	否			6.02	7.65	35	否			21.83	27.94	50	否			593672.38	12.52	9.28	53.62	10.47	75	连续	大气
在线	2019-8-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	6.36	10	否			10.26	13.40	35	否			24.11	31.65	50	否			606524.31	12.82	9.57	53.74	10.67	75	连续	大气
在线	2019-8-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.24	10	否			8.91	11.76	35	否			25.61	33.48	50	否			637990.06	13.48	9.53	53.73	10.69	75	连续	大气
在线	2019-8-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	7.71	10	否			9.35	12.10	35	否			22.15	28.71	50	否			615482.06	13.07	9.43	54.03	10.99	75	连续	大气
在线	2019-8-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.19	8.27	10	否			5.32	7.07	35	否			21.97	29.30	50	否			613950.81	12.95	9.75	53.12	10.62	75	连续	大气
在线	2019-8-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.64	10	否			13.62	18.29	35	否			22.31	30.04	50	否			614373.19	12.92	9.86	52.84	10.47	75	连续	大气
在线	2019-8-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.08	10	否			8.14	11.02	35	否			22.86	30.93	50	否			598543.69	12.59	9.91	52.84	10.42	75	连续	大气
在线	2019-8-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.34	10	否			10.49	13.83	35	否			21.95	29.09	50	否			568887.50	12.06	9.67	53.16	11.01	75	连续	大气
在线	2019-8-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.44	10	否			15.63	19.01	35	否			23.60	28.72	50	否			584611.75	12.15	8.67	54.10	9.04	75	连续	大气
在线	2019-8-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.75	10	否			14.94	17.42	35	否			24.00	28.08	50	否			563361.44	11.90	8.18	55.14	10.19	75	连续	大气
在线	2019-8-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.44	10	否			16.65	19.44	35	否			23.29	27.37	50	否			620348.25	13.20	8.23	55.45	10.79	75	连续	大气
在线	2019-8-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	6.09	10	否			12.13	14.31	35	否			23.25	27.61	50	否			616082.19	13.20	8.36	55.73	11.33	75	连续	大气
在线	2019-8-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	6.91	10	否			9.81	12.20	35	否			24.47	30.56	50	否			606808.50	13.01	8.99	55.36	11.49	75	连续	大气
在线	2019-8-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	6.99	10	否			12.82	15.70	35	否			24.39	29.94	50	否			619188.25	13.25	8.78	55.22	11.37	75	连续	大气
在线	2019-8-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.36	10	否			18.27	21.75	35	否			24.29	28.95	50	否			618391.88	13.26	8.42	55.20	11.55	75	连续	大气
在线	2019-8-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.83	10	否			8.70	11.08	35	否			23.19	29.65	50	否			605122.75	12.95	9.27	54.87	11.47	75	连续	大气
在线	2019-8-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.83	10	否			12.50	15.53	35	否			23.51	29.43	50	否			615459.13	13.20	9.01	54.94	11.69	75	连续	大气
在线	2019-8-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.24	10	否			5.10	6.44	35	否			25.78	32.58	50	否			646799.00	13.82	9.13	54.51	11.51	75	连续	大气
在线	2019-8-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	5.76	10	否			7.19	9.07	35	否			26.01	32.88	50	否			645744.13	13.83	9.13	54.87	11.61	75	连续	大气
在线	2019-8-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	5.82	10	否			13.09	16.14	35	否			26.29	32.39	50	否			644145.75	13.90	8.82	54.93	12.25	75	连续	大气
在线	2019-8-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	5.77	10	否			14.67	17.56	35	否			27.90	33.46	50	否			658500.31	13.88	8.49	55.11	10.13	75	连续	大气
在线	2019-8-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.10	6.12	10	否			11.09	13.24	35	否			26.70	32.00	50	否			650401.25	13.78	8.48	55.20	10.55	75	连续	大气
在线	2019-8-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.13	10	否			8.24	10.75	35	否			25.52	33.37	50	否			638326.63	13.48	9.53	54.23	10.51	75	连续	大气
在线	2019-8-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.98	10	否			16.06	22.23	35	否			29.47	41.01	50	否			580364.88	11.94	10.22	51.48	8.90	75	连续	大气
在线	2019-8-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	2.33	10	否			10.99	15.60	35	否			26.64	37.94	50	否			556510.94	11.50	10.49	51.62	9.20	75	连续	大气
在线	2019-8-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.75	10	否			4.16	5.91	35	否			27.43	39.22	50	否			566787.69	11.64	10.50	51.03	8.84	75	连续	大气
在线	2019-8-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.87	10	否			4.45	6.09	35	否			28.18	38.60	50	否			584795.69	12.02	10.05	51.30	8.89	75	连续	大气
在线	2019-8-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.99	10	否			5.02	7.04	35	否			27.98	39.28	50	否			556525.13	11.47	10.31	51.38	8.99	75	连续	大气
在线	2019-8-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.12	10	否			6.66	9.51	35	否			27.00	38.63	50	否			557746.38	11.46	10.51	51.05	8.86	75	连续	大气
在线	2019-8-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.41	10	否			10.43	15.27	35	否			26.79	39.24	50	否										