

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.04	10	否			8.65	11.73	35	否			25.06	34.27	50	否			594054.19	12.55	10.01	54.02	10.53	70	连续	大气
在线	2019-8-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.13	10	否			12.03	15.35	35	否			26.14	33.54	50	否			643524.75	13.66	9.32	54.49	10.87	70	连续	大气
在线	2019-8-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.10	10	否			9.16	11.60	35	否			24.82	31.89	50	否			629873.19	13.50	9.32	55.29	11.56	70	连续	大气
在线	2019-8-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	7.75	10	否			7.74	10.62	35	否			22.87	31.63	50	否			602030.94	12.84	10.15	54.35	11.26	70	连续	大气
在线	2019-8-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	7.99	10	否			12.12	16.57	35	否			22.07	30.34	50	否			606721.63	12.89	10.07	53.99	11.02	70	连续	大气
在线	2019-8-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	6.90	10	否			9.97	13.18	35	否			23.95	31.83	50	否			625753.13	13.34	9.71	54.38	11.29	70	连续	大气
在线	2019-8-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.33	10	否			7.61	10.61	35	否			24.16	33.76	50	否			623636.00	13.30	10.26	54.34	11.27	70	连续	大气
在线	2019-8-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.72	10	否			9.51	13.37	35	否			21.52	30.27	50	否			591893.88	12.60	10.33	54.05	11.16	70	连续	大气
在线	2019-8-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.64	10	否			9.83	14.80	35	否			22.90	34.62	50	否			553445.19	11.81	11.03	53.54	11.49	70	连续	大气
在线	2019-8-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.99	10	否			6.59	9.06	35	否			19.88	27.39	50	否			575119.25	11.96	10.11	53.32	9.17	70	连续	大气
在线	2019-8-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.15	10	否			10.55	14.25	35	否			22.63	30.93	50	否			623977.63	13.04	10.00	53.99	9.60	70	连续	大气
在线	2019-8-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	7.93	10	否			12.90	17.49	35	否			22.99	31.01	50	否			640990.63	13.48	9.88	54.20	10.09	70	连续	大气
在线	2019-8-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.56	10	否			12.57	16.83	35	否			24.15	32.31	50	否			641045.69	13.53	9.79	54.20	10.45	70	连续	大气
在线	2019-8-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.58	8.72	10	否			10.35	13.72	35	否			24.74	32.81	50	否			640314.44	13.51	9.69	54.17	10.44	70	连续	大气
在线	2019-8-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	7.28	10	否			13.26	18.40	35	否			24.22	33.42	50	否			618048.44	13.06	10.10	53.99	10.55	70	连续	大气
在线	2019-8-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.84	10	否			15.87	20.82	35	否			22.94	30.22	50	否			637090.25	13.43	9.62	53.64	10.48	70	连续	大气
在线	2019-8-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.49	10	否			8.65	12.07	35	否			21.10	29.95	50	否			635775.75	13.38	10.44	53.14	10.48	70	连续	大气
在线	2019-8-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.36	10	否			16.95	21.72	35	否			26.10	33.61	50	否			631980.13	13.41	9.34	54.00	10.99	70	连续	大气
在线	2019-8-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	7.17	10	否			9.30	12.19	35	否			25.24	33.12	50	否			635960.38	13.59	9.58	54.65	11.46	70	连续	大气
在线	2019-8-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	8.02	10	否			9.72	13.73	35	否			23.84	33.69	50	否			625629.50	13.32	10.38	53.97	11.25	70	连续	大气
在线	2019-8-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	8.64	10	否			12.19	17.58	35	否			24.05	34.69	50	否			607976.13	13.03	10.59	53.80	11.84	70	连续	大气
在线	2019-8-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.49	10	否			9.68	13.07	35	否			25.29	34.21	50	否			642997.50	13.47	9.90	53.85	9.88	70	连续	大气
在线	2019-8-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	8.70	10	否			10.85	15.26	35	否			25.68	36.28	50	否			635212.06	13.31	10.38	54.05	9.82	70	连续	大气
在线	2019-8-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.13	10	否			16.44	23.40	35	否			23.75	33.99	50	否			618002.81	12.97	10.49	53.47	10.05	70	连续	大气
在线	2019-8-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.97	10	否			9.10	13.07	35	否			25.50	36.86	50	否			518516.88	10.84	10.65	52.93	9.82	70	连续	大气
在线	2019-8-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	3.15	10	否			12.57	17.27	35	否			27.16	37.46	50	否			564511.13	11.76	10.13	52.69	9.64	70	连续	大气
在线	2019-8-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.36	10	否			9.84	13.86	35	否			27.34	38.60	50	否			552417.81	11.51	10.38	52.80	9.66	70	连续	大气
在线	2019-8-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.47	10	否			8.80	12.79	35	否			24.35	35.45	50	否			526981.00	10.98	10.70	52.47	9.63	70	连续	大气
在线	2019-8-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.59	10	否			11.58	16.90	35	否			22.64	33.08	50	否			528462.50	10.98	10.73	52.17	9.51	70	连续	大气
在线	2019-8-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	3.65	10	否			12.77	17.93	35	否			22.10	31.07	50	否			536709.19	11.18	10.33	52.53	9.63	70	连续	大气
在线	2019-8-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	3.94	10	否			11.19	16.26	35	否</																