

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-8-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.13	10	否			7.75	13.50	35	否			20.57	36.45	50	否			613430.75	12.66	12.52	51.55	9.12	67	连续	大气
在线	2019-8-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.96	10	否			7.60	12.25	35	否			20.74	34.96	50	否			588988.38	12.22	12.05	51.95	9.46	67	连续	大气
在线	2019-8-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	6.88	10	否			9.17	14.88	35	否			18.72	30.41	50	否			586377.38	12.16	11.76	51.71	9.48	67	连续	大气
在线	2019-8-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.95	10	否			10.21	16.98	35	否			18.50	30.80	50	否			564246.25	11.68	11.99	51.22	9.41	67	连续	大气
在线	2019-8-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.91	10	否			12.23	20.39	35	否			18.64	31.18	50	否			585203.31	12.09	12.03	51.09	9.32	67	连续	大气
在线	2019-8-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	6.23	10	否			4.86	7.78	35	否			18.59	29.86	50	否			572566.81	11.87	11.66	51.58	9.48	67	连续	大气
在线	2019-8-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	7.15	10	否			8.62	13.99	35	否			20.01	33.07	50	否			577194.81	12.00	11.95	51.67	9.66	67	连续	大气
在线	2019-8-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	5.22	10	否			2.57	4.22	35	否			16.53	27.37	50	否			533945.56	11.07	11.92	51.09	9.50	67	连续	大气
在线	2019-8-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	5.63	10	否			5.43	9.50	35	否			19.22	33.63	50	否			534145.88	11.06	12.40	50.76	9.46	67	连续	大气
在线	2019-8-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	6.97	10	否			5.69	10.22	35	否			20.09	35.84	50	否			577622.56	11.98	12.55	50.99	9.69	67	连续	大气
在线	2019-8-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	6.73	10	否			8.20	13.60	35	否			19.69	32.59	50	否			603521.81	12.34	11.93	51.49	8.22	67	连续	大气
在线	2019-8-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	7.50	10	否			5.97	9.88	35	否			20.33	33.72	50	否			586805.38	12.10	11.95	51.71	8.93	67	连续	大气
在线	2019-8-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	7.86	10	否			7.90	13.20	35	否			21.63	36.46	50	否			577253.56	11.93	12.09	51.54	9.21	67	连续	大气
在线	2019-8-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	8.05	10	否			4.96	8.39	35	否			21.72	36.77	50	否			598331.19	12.38	12.14	51.49	9.34	67	连续	大气
在线	2019-8-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.41	10	否			7.34	12.54	35	否			20.51	35.62	50	否			574204.63	11.88	12.35	51.11	9.38	67	连续	大气
在线	2019-8-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	5.30	10	否			7.77	13.09	35	否			21.27	36.53	50	否			577914.38	11.91	12.25	50.67	9.19	67	连续	大气
在线	2019-8-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	13.34	10	是	0.33	定期校准	18.08	25.23	35	否			32.45	45.46	50	否			590185.44	11.46	10.26	51.18	3.26	67	连续	大气
在线	2019-8-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.90	10	否			8.57	13.12	35	否			25.47	39.36	50	否			613070.44	12.30	11.28	51.60	6.48	67	连续	大气
在线	2019-8-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	7.05	10	否			7.98	12.72	35	否			25.41	41.61	50	否			623995.06	12.85	11.85	52.20	8.75	67	连续	大气
在线	2019-8-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	7.35	10	否			8.19	14.36	35	否			23.39	41.05	50	否			614116.44	12.75	12.45	52.19	9.52	67	连续	大气
在线	2019-8-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	11.04	10	是	0.10	紧急降负荷	2.65	7.26	35	否			15.12	45.63	50	否			647553.63	13.20	15.90	48.80	8.83	67	连续	大气
在线	2019-8-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	7.58	10	否			4.95	12.54	35	否			11.29	29.27	50	否			662007.50	13.09	15.16	47.27	6.46	67	连续	大气
在线	2019-8-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	5.41	10	否			10.11	19.19	35	否			17.03	33.30	50	否			630265.50	12.45	13.44	48.00	6.11	67	连续	大气
在线	2019-8-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.47	10	否			14.60	22.28	35	否			27.14	41.55	50	否			608541.19	12.47	11.21	51.54	8.43	67	连续	大气
在线	2019-8-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.07	10	否			1.74	2.15	35	否			24.77	30.65	50	否			598863.00	12.48	8.87	52.93	9.70	67	连续	大气
在线	2019-8-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.85	10	否			1.55	1.90	35	否			29.59	36.34	50	否			581409.19	12.10	8.80	52.64	9.63	67	连续	大气
在线	2019-8-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.82	10	否			4.98	6.21	35	否			23.54	29.40	50	否			571802.56	11.92	8.98	52.82	9.70	67	连续	大气
在线	2019-8-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.84	10	否			13.73	17.13	35	否			20.70	25.88	50	否			556007.38	11.61	8.99	52.86	9.79	67	连续	大气
在线	2019-8-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.99	10	否			9.94	12.47	35	否			22.78	28.81	50	否			579938.06	12.11	9.14	52.99	9.81	67	连续	大气
在线	2019-8-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.79	10	否			12.06	15.24	35	否			21.36	26.93	50	否			560142.88	11.75	9.10	53.37	10.10	67	连续	大气
在线	2019-8-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.89	10	否			10.63	14.64	35	否			20.04	28.47	50	否			577643.06	12.04	10.16	52.61	9.72	67	连续	大气
在线	2019-8-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.57	10	否			8.24	10.84	35	否			19.14	25.31	50	否			531146.63	11.08	9.65	52.52	9.72	67	连续	大气
在线	2019-8-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.36	10	否			4.87	6.30	35	否			18.28	23.74	50	否			536535.81	11.02	9.44	52.01	8.44	67	连续	大气
在线	2019-8-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.35	10	否			9.71	12.57	35	否			19.68	25.58	50	否			578863.88	11.90	9.46	51.83	8.71	67	连续	大气
在线	2019-8-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.53	10	否			7.98	10.34	35	否			20.55	26.74	50	否			588126.44	12.15	9.47	52.12	9.05	67	连续	大气
在线	2019-8-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.68	10	否			9.33	11.89	35	否			19.65	25.13	50	否			575710.81	11.96	9.27	52.38	9.46	67	连续	大气
在线	2019-8-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.77	10	否			11.63	14.73	35	否			17.73	22.58	50	否			568499.44	11.83	9.22	52.40	9.63	67	连续	大气
在线	2019-8-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.63	10	否			13.97	17.65	35	否			19.26	24.34	50	否			583978.50	12.13	9.13	52.29	9.55	67	连续	大气
在线	2019-8-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.69	10	否			14.98	18.96	35	否			19.58	24.84	50	否			563304.88	11.73	9.17	52.44	9.70	67	连续	大气
在线	2019-8-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	7.74	10	否			19.95	22.82	35	否			16.78	21.12	50	否			580727.19	11.72	9.66	52.26	6.90	67	连续	大气
在线	2019-8-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.71	10	否			15.07	19.37	35	否			32.66	40.10	50	否			559256.25	11.27	9.18	52.16	6.66	67	连续	大气
在线	2019-8-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.87	10	否			12.22	15.35	35	否			22.78	28.67	50	否			579884.50	11.98	9.08	52.41	9.03	67	连续	大气
在线	2019-8-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.11	10	否			14.49	18.71	35	否			23.25	30.04	50	否			602756.75	12.56	9.39	52.98	9.69	67	连续	大气
在线	2019-8-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.24	10	否			14.73	18.97	35	否			23.04	29.72	50	否			595522.94	12.47	9.37	53.19	10.07	67	连续	大气
在线	2019-8-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.21	10	否			13.17	17.99	35	否			19.23	26.26	50	否			592094.25	12.20	10.01	52.48	8.82	67	连续	大气
在线	2019-8-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	3.05	10	否			13.51	18.27	35	否			17.58	23.81	50	否			603572.44	12.48	9.90	52.27	9.15	67	连续	大气
在线	2019-8-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	3.12	10	否			15.04	19.77	35	否			19.37	25.61	50	否			571912.75	11.89	9.67	52.52	9.56	67	连续	大气
在线	2019-8-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.22	10	否			11.06	14.28	35	否			24.81	32.10	50	否			578706.25	12.08	9.41	52.84	9.79	67	连续	大气