

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-8-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.83	10	否			6.75	11.07	35	否			21.65	35.64	50	否			596354.94	12.38	11.89	51.99	9.52	69	连续	大气
在线	2019-8-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	6.54	10	否			6.59	12.15	35	否			20.31	37.59	50	否			619556.56	12.85	12.88	51.41	9.59	69	连续	大气
在线	2019-8-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	6.64	10	否			4.76	8.73	35	否			18.82	34.57	50	否			628289.69	12.99	12.84	51.13	9.47	69	连续	大气
在线	2019-8-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	6.28	10	否			8.03	15.02	35	否			18.26	34.11	50	否			623639.94	12.83	12.97	50.38	9.18	69	连续	大气
在线	2019-8-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	6.51	10	否			9.18	16.84	35	否			18.67	34.25	50	否			606214.19	12.45	12.82	50.18	9.05	69	连续	大气
在线	2019-8-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	6.67	10	否			5.54	10.12	35	否			18.11	33.05	50	否			598648.19	12.32	12.78	50.38	9.18	69	连续	大气
在线	2019-8-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	5.45	10	否			6.11	11.62	35	否			19.34	36.65	50	否			607906.06	12.50	13.07	50.11	9.14	69	连续	大气
在线	2019-8-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	5.71	10	否			8.79	17.00	35	否			19.24	37.28	50	否			604114.25	12.44	13.25	50.37	9.21	69	连续	大气
在线	2019-8-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	6.19	10	否			9.06	17.54	35	否			18.63	36.03	50	否			593008.50	12.22	13.25	50.20	9.29	69	连续	大气
在线	2019-8-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	7.07	10	否			6.86	12.70	35	否			21.29	39.90	50	否			618162.00	12.78	12.96	50.59	9.56	69	连续	大气
在线	2019-8-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	7.18	10	否			8.97	15.33	35	否			20.91	36.00	50	否			633238.63	12.90	12.29	51.26	8.07	69	连续	大气
在线	2019-8-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	7.27	10	否			8.11	15.05	35	否			16.49	30.92	50	否			610020.75	12.49	13.00	50.92	8.55	69	连续	大气
在线	2019-8-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	5.37	10	否			7.19	13.01	35	否			16.66	30.15	50	否			609819.63	12.47	12.70	50.38	8.61	69	连续	大气
在线	2019-8-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	4.56	10	否			6.96	12.00	35	否			17.26	29.79	50	否			601191.50	12.31	12.30	50.29	8.75	69	连续	大气
在线	2019-8-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	5.31	10	否			5.98	10.72	35	否			19.82	35.73	50	否			601262.13	12.32	12.68	50.16	8.86	69	连续	大气
在线	2019-8-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	5.57	10	否			5.59	9.80	35	否			19.41	34.34	50	否			604514.69	12.42	12.52	50.43	9.04	69	连续	大气
在线	2019-8-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	5.85	10	否			8.57	16.33	35	否			17.96	34.34	50	否			599070.44	12.29	13.16	49.89	9.00	69	连续	大气
在线	2019-8-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.92	10	否			10.15	17.18	35	否			21.43	36.68	50	否			606596.75	12.53	12.23	50.78	9.41	69	连续	大气
在线	2019-8-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	6.85	10	否			4.00	7.38	35	否			20.49	37.97	50	否			650703.44	13.47	12.90	50.84	9.66	69	连续	大气
在线	2019-8-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	7.03	10	否			5.65	10.55	35	否			19.63	36.63	50	否			656416.13	13.55	12.96	50.64	9.48	69	连续	大气
在线	2019-8-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.67	10	否			4.37	8.35	35	否			19.02	36.31	50	否			636402.69	13.14	13.14	50.52	9.47	69	连续	大气
在线	2019-8-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	7.77	10	否			7.77	14.87	35	否			18.91	36.00	50	否			626439.88	12.99	13.11	50.34	9.93	69	连续	大气
在线	2019-8-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	8.12	10	否			4.26	7.61	35	否			20.92	37.55	50	否			648958.75	13.16	12.64	50.44	7.85	69	连续	大气
在线	2019-8-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	7.15	10	否			5.11	9.42	35	否			20.32	38.47	50	否			651493.94	13.26	13.06	50.18	8.24	69	连续	大气
在线	2019-8-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	3.29	10	否			15.22	20.19	35	否			20.04	26.60	50	否			574250.25	11.98	9.69	52.54	9.80	69	连续	大气
在线	2019-8-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.41	10	否			13.35	17.86	35	否			21.24	28.41	50	否			589688.00	12.28	9.78	52.45	9.75	69	连续	大气
在线	2019-8-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	3.32	10	否			16.42	21.04	35	否			23.66	30.32	50	否			592585.31	12.36	9.30	52.76	9.80	69	连续	大气
在线	2019-8-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	3.39	10	否			13.44	17.25	35	否			21.68	27.84	50	否			587429.44	12.28	9.32	52.97	9.93	69	连续	大气
在线	2019-8-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	3.41	10	否			14.91	19.04	35	否			20.15	25.85	50	否			579646.81	12.11	9.31	52.85	9.88	69	连续	大气
在线	2019-8-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.33	10	否			10.93	14.35	35	否			18.78	24.65	50	否			571880.31	11.91	9.57	52.45	9.71	69	连续	大气
在线	2019-8-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.48	10	否			13.65	18.58	35	否			19.44	26.51	50	否			572469.81	11.90	10.00	52.22	9.60	69	连续	大气
在线	2019-8-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.63	3.51	10	否			14.67	19.43	35	否			22.97	30.56	50	否			573130.50	11.93	9.73	52.40	9.63	69	连续	大气
在线	2019-8-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.44	10	否			12.21	16.77	35	否			23.31	32.09	50	否			570216.63	11.72	10.08	52.05	8.62	69	连续	大气
在线	2019-8-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	3.57	10	否			7.41	10.88	35	否			23.54	34.75	50	否			597781.75	12.31	10.83	52.16	8.77	69	连续	大气
在线	2019-8-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.27	10	否			9.83	12.75	35	否			20.42	27.03	50	否			596316.56	12.39	9.60	52.76	9.49	69	连续	大气
在线	2019-8-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.16	10	否			9.93	12.48	35	否			19.28	24.09	50	否			571103.50	11.91	8.99	52.93	9.71	69	连续	大气
在线	2019-8-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	2.04	10	否			11.40	14.38	35	否			19.38	24.44	50	否			574805.94	12.01	9.11	52.87	9.86	69	连续	大气
在线	2019-8-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.27	10	否			14.11	17.66	35	否			18.15	22.73	50	否			565208.19	11.78	9.02	52.61	9.75	69	连续	大气
在线	2019-8-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.50	10	否			8.30	10.38	35	否			18.81	23.63	50	否			564476.00	11.75	9.06	52.42	9.69	69	连续	大气
在线	2019-8-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.61	10	否			9.53	12.35	35	否			18.89	24.56	50	否			576410.56	11.96	9.46	52.02	9.47	69	连续	大气
在线	2019-8-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.73	10	否			11.98	15.50	35	否			18.46	24.12	50	否			567509.56	11.80	9.54	52.10	9.65	69	连续	大气
在线	2019-8-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.79	10	否			12.61	15.87	35	否			25.40	31.81	50	否			584838.06	12.22	9.04	52.75	9.97	69	连续	大气
在线	2019-8-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.08	10	否			10.22	13.40	35	否			24.89	32.60	50	否			609826.44	12.80	9.55	53.21	10.28	69	连续	大气
在线	2019-8-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.15	10	否			15.74	20.12	35	否			22.40	28.64	50	否			617256.31	12.94	9.27	53.21	10.22	69	连续	大气
在线	2019-8-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	3.18	10	否			9.02	11.39	35	否			20.72	26.13	50	否			603777.13	12.54	9.11	53.21	9.32	69	连续	大气
在线	2019-8-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.15	10	否			9.43	11.68	35	否			21.05	26.10	50	否			597448.50	12.42	8.92	53.13	9.38	69	连续	大气
在线	2019-8-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.12	10	否			16.02	19.57	35	否			22.03	26.93	50	否			598795.56	12.52	8.73	53.47	9.83	69	连续	大气
在线	2019-8-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.20	10	否			11.42	14.05	35	否			24.20	29.86	50	否			608527.56	12.74	8.85	53.41	9.99	69	连续	大气