

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	7.43	10	否			3.88	7.68	35	否			18.51	37.72	50	否			627596.94	12.81	13.56	50.17	8.49	69	连续	大气
在线	2019-8-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	7.18	10	否			5.53	10.06	35	否			18.95	34.99	50	否			608239.50	12.43	12.92	50.09	8.57	69	连续	大气
在线	2019-8-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	7.87	10	否			6.53	12.17	35	否			20.42	38.08	50	否			653899.75	13.44	12.95	50.80	9.06	69	连续	大气
在线	2019-8-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	8.32	10	否			7.97	16.32	35	否			19.13	39.15	50	否			657874.00	13.50	13.67	50.17	9.03	69	连续	大气
在线	2019-8-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	8.49	10	否			10.37	20.84	35	否			18.24	36.77	50	否			659661.06	13.52	13.55	49.99	8.97	69	连续	大气
在线	2019-8-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	8.59	10	否			9.09	17.76	35	否			17.70	34.60	50	否			661745.13	13.58	13.32	50.09	9.08	69	连续	大气
在线	2019-8-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	7.11	10	否			10.19	20.47	35	否			17.46	35.28	50	否			666302.56	13.66	13.57	49.92	9.05	69	连续	大气
在线	2019-8-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	7.91	10	否			7.37	15.76	35	否			18.49	39.56	50	否			653973.56	13.38	13.99	49.52	8.97	69	连续	大气
在线	2019-8-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	8.56	10	否			6.32	15.94	35	否			20.33	52.81	50	是	0.06	皮带停	620711.69	12.61	15.18	48.19	8.64	69	连续	大气
在线	2019-8-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	8.28	10	否			5.34	10.70	35	否			15.30	31.62	50	否			600607.44	12.13	13.56	48.08	8.09	69	连续	大气
在线	2019-8-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	4.53	10	否			12.55	22.91	35	否			16.42	30.08	50	否			626662.69	12.68	12.80	49.36	7.98	69	连续	大气
在线	2019-8-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	4.99	10	否			13.41	25.52	35	否			17.74	33.76	50	否			646511.63	13.05	13.09	49.81	7.61	69	连续	大气
在线	2019-8-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	5.44	10	否			13.23	26.37	35	否			17.80	35.54	50	否			625322.44	12.69	13.48	49.84	8.08	69	连续	大气
在线	2019-8-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	5.68	10	否			8.33	17.25	35	否			17.78	36.73	50	否			636801.75	12.98	13.73	49.86	8.51	69	连续	大气
在线	2019-8-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	5.99	10	否			7.43	13.88	35	否			17.45	32.73	50	否			634958.94	13.05	12.98	50.83	9.01	69	连续	大气
在线	2019-8-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	6.82	10	否			9.77	18.10	35	否			18.56	34.26	50	否			636694.38	13.20	12.86	51.69	9.56	69	连续	大气
在线	2019-8-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	7.33	10	否			7.57	15.44	35	否			17.73	39.61	50	否			610933.13	12.66	13.98	51.02	9.58	69	连续	大气
在线	2019-8-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	9.16	10	否			6.20	10.69	35	否			16.45	29.73	50	否			554219.94	11.41	12.49	50.14	9.17	69	连续	大气
在线	2019-8-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	6.22	10	否			4.82	9.02	35	否			17.67	33.31	50	否			636872.44	13.17	13.01	50.68	9.58	69	连续	大气
在线	2019-8-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	6.12	10	否			9.20	17.66	35	否			18.83	36.16	50	否			645981.38	13.43	13.19	51.23	9.97	69	连续	大气
在线	2019-8-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	6.40	10	否			10.16	19.28	35	否			20.69	39.26	50	否			633971.25	13.19	13.09	51.37	9.96	69	连续	大气
在线	2019-8-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	6.41	10	否			9.64	17.88	35	否			19.42	36.03	50	否			648990.81	13.51	12.92	51.57	10.02	69	连续	大气
在线	2019-8-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	6.92	10	否			7.74	14.59	35	否			19.73	37.15	50	否			657904.56	13.67	13.01	51.66	9.76	69	连续	大气
在线	2019-8-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	6.62	10	否			6.62	12.25	35	否			18.94	35.12	50	否			661643.38	13.53	12.90	51.29	8.46	69	连续	大气
在线	2019-8-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.09	10	否			16.53	20.65	35	否			19.96	24.93	50	否			577946.06	12.04	9.02	53.31	9.52	69	连续	大气
在线	2019-8-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	3.28	10	否			2.81	3.47	35	否			25.36	31.27	50	否			567523.88	11.82	8.87	53.19	9.47	69	连续	大气
在线	2019-8-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	3.24	10	否			15.07	18.49	35	否			27.65	33.77	50	否			610901.56	12.76	8.73	53.78	9.70	69	连续	大气
在线	2019-8-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	3.50	10	否			16.18	20.79	35	否			24.30	31.20	50	否			607318.75	12.65	9.30	53.26	9.57	69	连续	大气
在线	2019-8-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.71	3.48	10	否			13.77	17.71	35	否			27.44	35.15	50	否			610298.75	12.66	9.30	52.84	9.32	69	连续	大气
在线	2019-8-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.19	10	否			13.48	17.11	35	否			27.75	35.13	50	否			611290.69	12.74	9.16	53.28	9.59	69	连续	大气
在线	2019-8-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.93	10	否			17.76	23.23	35	否																