

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	6.91	10	否			7.63	14.27	35	否			18.60	35.54	50	否			639894.56	12.86	13.13	48.80	7.47	71	连续	大气
在线	2019-8-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	7.79	10	否			7.97	14.37	35	否			19.84	35.99	50	否			627431.19	12.76	12.72	49.63	8.27	71	连续	大气
在线	2019-8-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	8.27	10	否			4.30	7.88	35	否			19.47	35.83	50	否			645831.25	13.16	12.83	49.56	8.56	71	连续	大气
在线	2019-8-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	8.70	10	否			6.79	12.58	35	否			21.03	39.10	50	否			652826.44	13.30	12.93	49.34	8.60	71	连续	大气
在线	2019-8-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	8.00	10	否			5.58	10.24	35	否			19.44	36.31	50	否			649809.94	13.26	12.95	49.32	8.73	71	连续	大气
在线	2019-8-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	5.81	10	否			7.26	14.50	35	否			17.96	35.99	50	否			657815.06	13.38	13.52	48.67	8.62	71	连续	大气
在线	2019-8-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	6.07	10	否			9.63	18.52	35	否			21.10	40.57	50	否			648272.69	13.21	13.20	49.09	8.65	71	连续	大气
在线	2019-8-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	6.42	10	否			8.16	16.27	35	否			19.98	39.81	50	否			645295.69	13.23	13.47	49.57	9.08	71	连续	大气
在线	2019-8-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	6.73	10	否			3.54	7.78	35	否			18.52	42.53	50	否			611366.13	12.44	14.32	48.08	8.77	71	连续	大气
在线	2019-8-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	6.50	10	否			7.24	13.29	35	否			21.13	39.38	50	否			620090.50	12.60	12.98	48.65	8.52	71	连续	大气
在线	2019-8-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	6.84	10	否			7.45	14.17	35	否			22.04	41.91	50	否			610105.31	12.60	13.11	50.09	9.57	71	连续	大气
在线	2019-8-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	6.47	10	否			8.80	15.57	35	否			21.75	38.54	50	否			601830.69	12.16	12.53	50.44	7.42	71	连续	大气
在线	2019-8-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	7.29	10	否			6.42	13.32	35	否			18.41	38.65	50	否			681027.13	13.71	13.85	48.92	7.70	71	连续	大气
在线	2019-8-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	7.52	10	否			7.47	15.87	35	否			17.54	37.28	50	否			681164.06	13.62	13.94	47.60	7.45	71	连续	大气
在线	2019-8-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	7.02	10	否			8.24	16.76	35	否			18.55	37.28	50	否			660125.50	13.22	13.54	47.65	7.57	71	连续	大气
在线	2019-8-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	6.07	10	否			9.80	17.42	35	否			21.70	38.64	50	否			629610.56	12.80	12.57	49.18	8.46	71	连续	大气
在线	2019-8-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	5.73	10	否			8.93	16.08	35	否			18.14	33.45	50	否			603337.50	12.28	12.78	48.77	8.66	71	连续	大气
在线	2019-8-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	5.33	10	否			6.05	10.19	35	否			17.56	29.75	50	否			617596.38	12.59	12.14	48.96	8.74	71	连续	大气
在线	2019-8-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	5.71	10	否			11.68	20.52	35	否			18.80	33.29	50	否			621643.44	12.68	12.53	48.68	8.87	71	连续	大气
在线	2019-8-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	7.12	10	否			5.84	11.28	35	否			19.06	36.62	50	否			629066.00	12.79	13.19	48.31	8.73	71	连续	大气
在线	2019-8-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	7.74	10	否			4.82	9.72	35	否			17.85	36.30	50	否			623591.19	12.66	13.62	48.13	8.57	71	连续	大气
在线	2019-8-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	8.57	10	否			4.62	9.12	35	否			19.84	39.76	50	否			636355.00	12.93	13.50	48.41	8.61	71	连续	大气
在线	2019-8-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	8.34	10	否			6.71	13.85	35	否			19.44	40.08	50	否			637657.75	13.02	13.72	48.68	9.00	71	连续	大气
在线	2019-8-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	8.17	10	否			6.65	13.89	35	否			20.62	42.69	50	否			643262.56	12.85	13.75	48.54	6.95	71	连续	大气
在线	2019-8-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	2.02	10	否			12.79	15.84	35	否			23.12	28.78	50	否			603534.69	12.46	8.99	52.15	9.02	71	连续	大气
在线	2019-8-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.17	10	否			8.89	10.95	35	否			25.56	31.51	50	否			600858.00	12.43	8.84	52.21	9.19	71	连续	大气
在线	2019-8-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.25	10	否			8.73	10.68	35	否			28.51	34.87	50	否			617404.69	12.77	8.73	52.33	9.14	71	连续	大气
在线	2019-8-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.55	10	否			10.80	13.30	35	否			26.67	32.92	50	否			624701.63	12.91	8.85	52.21	9.12	71	连续	大气
在线	2019-8-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.63	10	否			5.21	6.55	35	否			26.21	32.66	50	否			615568.13	12.72	8.98	52.14	9.11	71	连续	大气
在线	2019-8-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.80	10	否			13.46	17.23	35	否			26.35	33.80	50	否			616704.75	12.71	9.31	51.83	8.97	71	连续	大气
在线	2019-8-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.04	10	否			5.89	7.41	35	否			30.31	38.26	50	否			616424.63</							