

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	6.83	10	否			5.24	12.13	35	否			17.24	42.14	50	否			662769.00	13.00	14.61	46.65	5.79	63	连续	大气
在线	2019-9-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	7.29	10	否			8.50	17.78	35	否			14.40	31.66	50	否			632875.25	12.45	14.14	46.12	6.21	63	连续	大气
在线	2019-9-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	5.52	10	否			15.01	27.53	35	否			19.45	35.68	50	否			567339.38	11.36	12.82	48.06	7.16	63	连续	大气
在线	2019-9-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.83	10	否			15.21	28.40	35	否			20.18	37.69	50	否			576278.56	11.65	12.97	48.71	7.90	63	连续	大气
在线	2019-9-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	6.28	10	否			15.49	29.33	35	否			20.21	38.26	50	否			573950.44	11.67	13.08	48.94	8.38	63	连续	大气
在线	2019-9-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	7.40	10	否			6.64	12.70	35	否			19.77	37.83	50	否			566952.31	11.57	13.16	49.26	8.61	63	连续	大气
在线	2019-9-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.65	10	否			8.35	15.88	35	否			19.46	37.00	50	否			569929.00	11.65	13.11	49.32	8.74	63	连续	大气
在线	2019-9-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	8.09	10	否			8.16	15.30	35	否			19.66	37.07	50	否			560893.44	11.49	13.03	49.37	8.88	63	连续	大气
在线	2019-9-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	8.21	10	否			10.15	17.68	35	否			17.25	30.03	50	否			554039.13	11.43	12.37	50.03	9.31	63	连续	大气
在线	2019-9-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	7.47	10	否			5.24	9.10	35	否			16.96	29.67	50	否			533255.31	11.03	12.40	50.42	9.48	63	连续	大气
在线	2019-9-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	5.64	10	否			7.07	12.90	35	否			19.05	34.74	50	否			535944.81	11.08	12.77	50.19	9.46	63	连续	大气
在线	2019-9-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	5.56	10	否			9.87	17.16	35	否			18.79	32.69	50	否			555570.44	11.53	12.37	50.87	9.68	63	连续	大气
在线	2019-9-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	5.48	10	否			11.81	19.79	35	否			18.32	30.70	50	否			568703.19	11.50	12.05	50.57	7.40	63	连续	大气
在线	2019-9-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.54	10	否			11.96	19.97	35	否			17.41	29.07	50	否			575812.06	11.69	12.01	50.14	7.87	63	连续	大气
在线	2019-9-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.80	10	否			9.32	15.86	35	否			17.42	29.68	50	否			555664.31	11.33	12.20	50.02	8.34	63	连续	大气
在线	2019-9-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	6.16	10	否			6.54	11.06	35	否			17.93	30.37	50	否			566783.50	11.60	12.15	50.10	8.66	63	连续	大气
在线	2019-9-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.77	10	否			5.47	9.34	35	否			17.95	31.12	50	否			545224.38	11.20	12.28	50.27	8.93	63	连续	大气
在线	2019-9-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	7.71	10	否			4.36	8.03	35	否			20.55	37.93	50	否			562001.88	11.56	12.86	50.11	9.13	63	连续	大气
在线	2019-9-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	7.79	10	否			5.58	9.60	35	否			21.41	36.92	50	否			563797.25	11.67	12.29	50.77	9.50	63	连续	大气
在线	2019-9-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	7.54	10	否			6.49	11.37	35	否			19.22	33.75	50	否			549313.00	11.43	12.47	51.07	9.84	63	连续	大气
在线	2019-9-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	7.43	10	否			10.04	17.11	35	否			16.62	28.32	50	否			568661.75	11.78	12.20	50.73	9.59	63	连续	大气
在线	2019-9-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	7.52	10	否			9.21	15.68	35	否			17.80	30.40	50	否			571992.81	11.85	12.21	50.80	9.61	63	连续	大气
在线	2019-9-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	5.84	10	否			11.66	20.66	35	否			18.74	33.34	50	否			586395.38	12.11	12.57	50.16	9.47	63	连续	大气
在线	2019-9-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	6.46	10	否			9.42	16.92	35	否			20.67	37.32	50	否			593580.06	12.30	12.68	50.36	9.76	63	连续	大气
在线	2019-9-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	3.47	10	否			14.23	18.87	35	否			21.17	28.47	50	否			574504.88	11.84	9.82	52.18	8.83	63	连续	大气
在线	2019-9-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	3.26	10	否			11.65	14.59	35	否			21.04	26.60	50	否			559822.25	11.56	9.15	52.14	8.95	63	连续	大气
在线	2019-9-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.68	3.44	10	否			3.88	4.95	35	否			25.49	32.63	50	否			531229.69	10.99	9.27	52.17	9.04	63	连续	大气
在线	2019-9-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.75	3.54	10	否			3.44	4.43	35	否			26.63	34.35	50	否			543472.25	11.23	9.37	51.98	8.98	63	连续	大气
在线	2019-9-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	3.39	10	否			9.00	11.51	35	否			27.01	34.54	50	否			543469.88	11.23	9.27	51.90	9.00	63	连续	大气
在线	2019-9-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.27	10	否			9.08	11.73	35	否			25.69	33.38	50	否			542371.06	11.15	9.46	51.39	8.68	63	连续	大气
在线	2019-9-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.30	10	否			9.62	12.86	35	否			26.70	35.04	50	否			533863.13	10.99	9.60	51.56</				