

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	6.13	10	否			8.04	13.97	35	否			17.88	31.93	50	否			567659.88	11.48	12.48	50.41	7.41	68	连续	大气
在线	2019-9-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	6.16	10	否			12.30	21.03	35	否			19.33	33.18	50	否			589928.69	11.99	12.27	50.47	7.92	68	连续	大气
在线	2019-9-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	7.13	10	否			10.72	19.89	35	否			19.88	37.01	50	否			593739.38	12.11	12.94	50.02	8.34	68	连续	大气
在线	2019-9-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.66	10	否			13.29	25.24	35	否			21.44	40.78	50	否			604138.00	12.33	13.11	49.83	8.50	68	连续	大气
在线	2019-9-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	8.32	10	否			11.96	23.69	35	否			22.43	44.44	50	否			603349.75	12.31	13.43	49.53	8.56	68	连续	大气
在线	2019-9-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	8.21	10	否			10.27	19.11	35	否			20.51	38.72	50	否			563131.38	11.51	13.03	49.46	8.63	68	连续	大气
在线	2019-9-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	6.80	10	否			3.55	6.60	35	否			20.14	37.59	50	否			585999.06	11.94	12.95	48.96	8.55	68	连续	大气
在线	2019-9-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	4.96	10	否			5.41	10.03	35	否			20.56	38.18	50	否			599160.13	12.21	12.92	48.96	8.61	68	连续	大气
在线	2019-9-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	5.08	10	否			9.13	16.38	35	否			19.49	34.93	50	否			572538.25	11.72	12.62	49.30	8.87	68	连续	大气
在线	2019-9-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	5.52	10	否			8.91	15.64	35	否			18.71	32.85	50	否			564352.63	11.60	12.45	49.90	9.08	68	连续	大气
在线	2019-9-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	5.78	10	否			10.03	17.24	35	否			19.37	33.31	50	否			575631.06	11.87	12.28	50.22	9.32	68	连续	大气
在线	2019-9-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	6.32	10	否			9.20	15.73	35	否			18.52	31.69	50	否			572073.38	11.88	12.23	50.48	9.90	68	连续	大气
在线	2019-9-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	6.98	10	否			5.32	8.74	35	否			21.63	35.70	50	否			588298.75	11.91	11.91	50.58	7.56	68	连续	大气
在线	2019-9-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.72	10	否			5.24	8.74	35	否			19.91	33.43	50	否			585441.81	11.87	12.05	50.31	7.79	68	连续	大气
在线	2019-9-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.71	10	否			8.53	13.55	35	否			19.96	31.89	50	否			585261.13	11.93	11.61	50.21	8.26	68	连续	大气
在线	2019-9-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.93	10	否			7.96	12.47	35	否			22.33	35.23	50	否			589506.38	12.10	11.48	50.63	8.85	68	连续	大气
在线	2019-9-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.24	10	否			12.09	18.95	35	否			22.13	34.67	50	否			590775.38	12.20	11.42	50.89	9.33	68	连续	大气
在线	2019-9-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.91	10	否			7.59	12.79	35	否			22.85	38.73	50	否			593935.56	12.29	12.15	50.80	9.55	68	连续	大气
在线	2019-9-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	6.22	10	否			4.36	7.56	35	否			21.90	38.02	50	否			591719.94	12.25	12.36	50.65	9.65	68	连续	大气
在线	2019-9-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	6.02	10	否			7.13	12.61	35	否			22.76	40.26	50	否			608985.88	12.61	12.52	50.56	9.66	68	连续	大气
在线	2019-9-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	5.53	10	否			10.71	18.68	35	否			22.08	38.52	50	否			623236.44	12.90	12.40	50.55	9.65	68	连续	大气
在线	2019-9-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	5.65	10	否			11.75	20.66	35	否			22.44	39.48	50	否			614687.75	12.71	12.47	50.38	9.61	68	连续	大气
在线	2019-9-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	5.70	10	否			10.19	18.28	35	否			22.63	40.60	50	否			619145.69	12.78	12.64	50.25	9.51	68	连续	大气
在线	2019-9-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	5.86	10	否			9.57	17.44	35	否			20.88	38.07	50	否			610679.00	12.62	12.77	50.28	9.58	68	连续	大气
在线	2019-9-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	3.10	10	否			11.91	15.11	35	否			19.33	24.50	50	否			519443.63	10.79	9.17	52.93	9.20	68	连续	大气
在线	2019-9-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.19	10	否			9.08	11.37	35	否			22.10	27.63	50	否			546703.38	11.33	9.01	52.57	9.15	68	连续	大气
在线	2019-9-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.20	10	否			8.93	11.27	35	否			26.05	32.85	50	否			550661.19	11.40	9.11	52.35	9.08	68	连续	大气
在线	2019-9-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	3.15	10	否			10.05	12.36	35	否			35.94	43.85	50	否			562516.50	11.67	8.73	52.68	9.25	68	连续	大气
在线	2019-9-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.07	10	否			9.99	12.17	35	否			17.04	20.97	50	否			559790.06	11.67	8.81	53.01	9.55	68	连续	大气
在线	2019-9-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	3.21	10	否			3.80	4.97	35	否			20.30	26.37	50	否			526552.25	10.93	9.47	52.30	9.26	68	连续	大气
在线	2019-9-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	3.09	10	否			9.50	12.12	35	否			28.60	36.08	50	否			54							