

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	5.79	10	否			6.67	12.45	35	否			20.08	37.51	50	否			585711.06	11.89	12.96	50.01	7.92	71	连续	大气
在线	2019-9-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	5.42	10	否			4.68	8.15	35	否			19.27	33.63	50	否			614414.31	12.37	12.40	49.62	7.36	71	连续	大气
在线	2019-9-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.79	10	否			5.93	10.33	35	否			20.44	35.67	50	否			609407.75	12.38	12.40	50.01	8.04	71	连续	大气
在线	2019-9-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	5.32	10	否			10.15	17.99	35	否			22.33	39.51	50	否			607646.19	12.39	12.51	49.89	8.46	71	连续	大气
在线	2019-9-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	5.19	10	否			10.34	18.61	35	否			21.92	39.45	50	否			602345.56	12.29	12.65	49.64	8.53	71	连续	大气
在线	2019-9-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	5.32	10	否			5.44	9.97	35	否			20.37	37.61	50	否			582893.00	11.91	12.85	49.57	8.63	71	连续	大气
在线	2019-9-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	5.35	10	否			7.33	12.87	35	否			20.76	37.04	50	否			586341.88	11.99	12.56	49.56	8.72	71	连续	大气
在线	2019-9-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.62	10	否			8.58	14.71	35	否			21.86	38.13	50	否			589841.31	12.10	12.38	49.89	8.93	71	连续	大气
在线	2019-9-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	6.16	10	否			4.78	9.13	35	否			21.18	40.93	50	否			556974.38	11.43	13.21	49.67	8.99	71	连续	大气
在线	2019-9-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	6.22	10	否			7.69	13.58	35	否			19.44	34.46	50	否			596798.38	12.27	12.53	50.09	9.12	71	连续	大气
在线	2019-9-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	6.40	10	否			6.81	11.84	35	否			21.55	37.64	50	否			595649.50	12.31	12.40	50.78	9.45	71	连续	大气
在线	2019-9-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	6.52	10	否			6.40	10.68	35	否			20.92	34.95	50	否			584857.06	12.10	12.02	50.87	9.53	71	连续	大气
在线	2019-9-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.56	10	否			8.75	14.33	35	否			22.54	36.99	50	否			586214.00	12.01	11.85	50.94	8.53	71	连续	大气
在线	2019-9-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	6.48	10	否			7.90	12.38	35	否			21.73	34.16	50	否			580460.19	11.81	11.45	51.01	7.92	71	连续	大气
在线	2019-9-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.17	10	否			5.85	9.45	35	否			21.76	35.14	50	否			590688.81	12.11	11.71	51.09	8.63	71	连续	大气
在线	2019-9-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	7.46	10	否			6.64	10.58	35	否			22.96	36.98	50	否			600669.69	12.37	11.67	51.12	9.02	71	连续	大气
在线	2019-9-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	6.17	10	否			4.43	7.70	35	否			21.48	37.29	50	否			560295.44	11.52	12.37	50.31	9.02	71	连续	大气
在线	2019-9-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	16.33	10	是	0.63	定期校准	12.50	34.37	35	否			21.71	31.03	50	否			617780.06	12.33	11.44	50.12	6.46	71	连续	大气
在线	2019-9-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	6.32	10	否			9.03	14.50	35	否			31.26	47.90	50	否			633951.38	12.58	11.59	50.54	5.82	71	连续	大气
在线	2019-9-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	7.18	10	否			7.30	12.55	35	否			22.95	39.45	50	否			631583.94	12.82	12.27	50.77	7.83	71	连续	大气
在线	2019-9-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	8.26	10	否			6.37	11.12	35	否			22.87	40.00	50	否			612448.75	12.56	12.42	50.98	8.71	71	连续	大气
在线	2019-9-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	6.69	10	否			7.01	12.64	35	否			21.74	39.34	50	否			596181.56	12.25	12.71	50.57	8.94	71	连续	大气
在线	2019-9-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	5.57	10	否			11.03	19.95	35	否			22.26	40.27	50	否			600547.31	12.33	12.70	50.25	8.97	71	连续	大气
在线	2019-9-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	5.70	10	否			10.48	19.52	35	否			21.54	40.20	50	否			588274.50	12.08	12.95	50.00	9.00	71	连续	大气
在线	2019-9-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.54	10	否			9.92	12.89	35	否			20.98	27.33	50	否			549454.25	11.35	9.47	52.34	8.87	71	连续	大气
在线	2019-9-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.39	10	否			15.34	18.44	35	否			30.25	36.40	50	否			577727.88	11.95	8.53	52.56	8.99	71	连续	大气
在线	2019-9-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.36	10	否			14.55	18.05	35	否			28.10	34.86	50	否			587317.06	12.16	8.93	52.56	9.16	71	连续	大气
在线	2019-9-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.88	10	否			15.48	19.35	35	否			29.78	37.24	50	否			594760.88	12.31	9.02	52.39	9.12	71	连续	大气
在线	2019-9-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.47	10	否			16.54	20.61	35	否			28.83	36.02	50	否			593503.13	12.29	9.02	52.46	9.17	71	连续	大气
在线	2019-9-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.55	10	否			11.23	14.40	35	否			19.59	25.07	50	否			572555.63	11.85	9.27	52.28	9.13	71	连续	大气
在线	2019-9-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.70	10	否			10.33	13.02	35	否			22.28	28.24	50	否			579403.81	11.96						