

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	7.32	10	否			9.58	16.90	35	否			21.76	38.46	50	否			621162.13	12.90	12.51	50.94	9.90	77	连续	大气
在线	2019-9-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.46	10	否			7.61	12.52	35	否			19.46	32.02	50	否			633331.38	12.84	11.88	50.89	7.66	77	连续	大气
在线	2019-9-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	6.92	10	否			5.21	8.70	35	否			19.65	32.90	50	否			615739.06	12.51	12.06	50.87	7.87	77	连续	大气
在线	2019-9-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	7.18	10	否			3.47	6.10	35	否			18.90	33.35	50	否			613864.13	12.50	12.49	50.32	8.24	77	连续	大气
在线	2019-9-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	7.77	10	否			3.14	5.78	35	否			18.61	34.39	50	否			623611.81	12.70	12.89	49.93	8.35	77	连续	大气
在线	2019-9-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.94	10	否			4.68	7.98	35	否			19.92	34.02	50	否			627451.50	12.85	12.22	50.62	8.73	77	连续	大气
在线	2019-9-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	6.15	10	否			6.57	11.13	35	否			20.39	34.61	50	否			618280.75	12.73	12.17	50.90	9.06	77	连续	大气
在线	2019-9-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	6.65	10	否			4.65	8.64	35	否			20.11	37.42	50	否			616025.13	12.65	12.94	50.30	9.04	77	连续	大气
在线	2019-9-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	6.98	10	否			6.24	11.00	35	否			20.60	36.77	50	否			613173.56	12.65	12.59	50.85	9.29	77	连续	大气
在线	2019-9-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	7.32	10	否			12.04	20.54	35	否			20.50	34.95	50	否			611248.75	12.68	12.20	51.44	9.61	77	连续	大气
在线	2019-9-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.79	10	否			10.75	18.29	35	否			21.20	36.04	50	否			594348.69	12.36	12.18	51.61	9.80	77	连续	大气
在线	2019-9-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	7.06	10	否			12.27	19.62	35	否			18.79	29.97	50	否			591571.63	12.22	11.59	50.84	9.37	77	连续	大气
在线	2019-9-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	7.84	10	否			10.56	16.16	35	否			23.80	36.73	50	否			609136.50	12.63	11.24	50.74	9.80	77	连续	大气
在线	2019-9-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.82	10	否			11.08	17.62	35	否			23.03	36.80	50	否			625212.88	12.63	11.60	50.44	7.52	77	连续	大气
在线	2019-9-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	8.12	10	否			11.14	18.19	35	否			20.93	34.11	50	否			621238.69	12.55	11.79	50.29	7.54	77	连续	大气
在线	2019-9-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	7.04	10	否			10.58	17.08	35	否			23.01	37.25	50	否			631569.94	12.80	11.74	50.07	7.96	77	连续	大气
在线	2019-9-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	5.38	10	否			5.87	9.86	35	否			20.81	34.96	50	否			611254.94	12.45	12.08	50.26	8.30	77	连续	大气
在线	2019-9-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.72	10	否			10.11	15.95	35	否			21.91	35.05	50	否			620580.00	12.74	11.63	50.81	8.86	77	连续	大气
在线	2019-9-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.51	10	否			5.71	9.19	35	否			24.24	39.07	50	否			628135.88	13.03	11.70	51.49	9.67	77	连续	大气
在线	2019-9-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	7.39	10	否			5.07	8.70	35	否			22.07	38.27	50	否			626347.44	13.03	12.32	51.57	9.91	77	连续	大气
在线	2019-9-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.69	10	否			5.96	10.11	35	否			19.03	32.29	50	否			615956.31	12.85	12.15	51.85	10.07	77	连续	大气
在线	2019-9-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	5.25	10	否			3.39	6.08	35	否			16.77	30.12	50	否			583808.44	12.16	12.65	51.52	9.91	77	连续	大气
在线	2019-9-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	5.57	10	否			5.08	8.77	35	否			16.89	29.49	50	否			596191.06	12.34	12.41	50.90	9.51	77	连续	大气
在线	2019-9-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	6.51	10	否			5.81	9.85	35	否			18.36	31.32	50	否			604212.88	12.51	12.22	51.04	9.55	77	连续	大气
在线	2019-9-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.45	10	否			19.41	22.84	35	否			23.27	27.42	50	否			606748.81	12.65	8.27	53.83	9.48	77	连续	大气
在线	2019-9-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.67	10	否			13.98	16.54	35	否			28.03	32.97	50	否			597211.69	12.48	8.31	53.70	9.75	77	连续	大气
在线	2019-9-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.93	10	否			6.67	7.78	35	否			15.92	18.59	50	否			582907.31	12.25	8.16	53.97	10.15	77	连续	大气
在线	2019-9-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.69	10	否			12.61	14.88	35	否			24.97	29.48	50	否			583510.19	12.19	8.30	53.26	9.81	77	连续	大气
在线	2019-9-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.70	10	否			10.20	12.00	35	否			25.13	29.55	50	否			596217.44	12.44	8.23	53.11	9.72	77	连续	大气
在线	2019-9-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.05	10	否			16.28	19.04	35	否			30.90	36.11	50	否			614752.69	12.83	8.16	53.21	9.73	77	连续	大气
在线	2019-9-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.42	10	否			17.18	20.20	35	否			25.06	29.43	50	否			609247.19	12.73	8.23	53.34				