

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-9-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	7.03	10	否			8.42	13.84	35	否			20.34	33.88	50	否			613196.38	12.77	12.00	51.75	9.88	73	连续	大气
在线	2019-9-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	7.29	10	否			6.56	11.03	35	否			22.53	38.33	50	否			622531.56	12.85	12.19	51.76	9.08	73	连续	大气
在线	2019-9-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	7.90	10	否			8.59	14.24	35	否			19.48	32.44	50	否			622399.88	12.73	11.98	51.76	8.24	73	连续	大气
在线	2019-9-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	8.88	10	否			7.57	13.62	35	否			19.04	34.41	50	否			624341.63	12.77	12.71	50.95	8.51	73	连续	大气
在线	2019-9-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	7.10	10	否			7.91	13.45	35	否			19.22	32.69	50	否			626738.44	12.88	12.18	51.24	8.83	73	连续	大气
在线	2019-9-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	5.25	10	否			6.18	11.36	35	否			17.21	31.70	50	否			587074.63	12.03	12.85	50.35	8.78	73	连续	大气
在线	2019-9-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	5.41	10	否			4.30	8.05	35	否			17.36	32.56	50	否			585900.06	11.97	13.00	49.82	8.63	73	连续	大气
在线	2019-9-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	5.38	10	否			6.37	11.97	35	否			16.80	31.55	50	否			595099.06	12.15	13.01	49.60	8.58	73	连续	大气
在线	2019-9-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	5.71	10	否			7.82	14.23	35	否			16.59	30.63	50	否			579401.44	11.85	12.85	49.66	8.70	73	连续	大气
在线	2019-9-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	6.26	10	否			6.34	11.84	35	否			15.98	30.08	50	否			569168.31	11.66	13.01	49.86	8.81	73	连续	大气
在线	2019-9-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	6.39	10	否			9.13	16.50	35	否			15.97	29.07	50	否			580592.56	11.96	12.75	50.28	9.21	73	连续	大气
在线	2019-9-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	6.13	10	否			10.76	19.04	35	否			16.96	30.20	50	否			587384.69	12.15	12.57	50.83	9.44	73	连续	大气
在线	2019-9-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	5.43	10	否			12.41	22.57	35	否			18.37	33.86	50	否			597481.94	12.34	12.83	50.63	9.42	73	连续	大气
在线	2019-9-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	5.27	10	否			14.00	24.87	35	否			20.56	36.76	50	否			584556.19	11.97	12.57	50.84	8.46	73	连续	大气
在线	2019-9-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.47	10	否			12.94	22.50	35	否			16.99	29.90	50	否			594178.25	12.05	12.42	50.84	7.66	73	连续	大气
在线	2019-9-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	6.06	10	否			17.33	28.77	35	否			19.62	32.71	50	否			620278.63	12.69	12.01	51.26	8.43	73	连续	大气
在线	2019-9-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	6.72	10	否			15.77	26.87	35	否			18.19	31.02	50	否			603680.63	12.44	12.20	51.45	8.99	73	连续	大气
在线	2019-9-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	6.42	10	否			16.80	28.23	35	否			17.37	29.21	50	否			592608.38	12.22	12.08	51.12	9.08	73	连续	大气
在线	2019-9-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	6.24	10	否			11.61	19.39	35	否			18.07	30.23	50	否			572291.88	11.81	12.03	50.74	9.24	73	连续	大气
在线	2019-9-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	7.01	10	否			8.71	15.35	35	否			17.55	30.94	50	否			593320.56	12.27	12.49	50.78	9.47	73	连续	大气
在线	2019-9-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	7.10	10	否			11.88	20.49	35	否			17.16	29.62	50	否			590714.44	12.21	12.31	50.75	9.44	73	连续	大气
在线	2019-9-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	7.41	10	否			13.43	22.97	35	否			17.35	29.70	50	否			583074.00	12.06	12.24	50.88	9.45	73	连续	大气
在线	2019-9-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	8.22	10	否			14.08	24.77	35	否			18.97	33.36	50	否			616939.75	12.75	12.48	50.86	9.46	73	连续	大气
在线	2019-9-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	7.30	10	否			13.56	24.38	35	否			18.50	33.10	50	否			596271.00	12.34	12.62	50.83	9.51	73	连续	大气
在线	2019-9-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.43	10	否			18.15	21.39	35	否			33.52	39.49	50	否			614181.06	12.78	8.27	53.78	9.31	73	连续	大气
在线	2019-9-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.64	10	否			8.13	9.91	35	否			21.87	26.72	50	否			610301.13	12.76	8.75	53.63	9.81	73	连续	大气
在线	2019-9-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.74	10	否			2.83	3.61	35	否			19.97	25.48	50	否			607007.75	12.68	9.24	53.25	9.82	73	连续	大气
在线	2019-9-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.66	10	否			8.17	9.94	35	否			22.85	28.05	50	否			609855.81	12.72	8.80	53.08	9.72	73	连续	大气
在线	2019-9-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.69	10	否			13.05	15.53	35	否			25.66	30.52	50	否			606644.13	12.73	8.40	53.72	10.11	73	连续	大气
在线	2019-9-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.91	10	否			4.97	6.43	35	否			18.66	24.29	50	否			570266.69	11.93	9.46	53.03	9.91	73	连续	大气
在线	2019-9-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	2.02	10	否			7.97	10.43	35	否			18.26	23.87	50	否			562738.81	11.72	9.52	52.47	9.62	73	连续	大气
在线	2019-9-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	2.21	10	否			11.70	15.19	35	否			18.01	23.38	50	否			567959.81	11.82	9.44	52.50	9.61	73	连续	大气
在线	2019-9-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.40	10	否			9.45	12.43	35	否			16.20	21.41	50	否			557202.50	11.60	9.64	52.49	9.62	73	连续	大气
在线	2019-9-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.47	10	否			8.85	11.49	35	否			15.03	19.88	50	否			555598.31	11.54	9.66	52.19	9.48	73	连续	大气
在线	2019-9-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.36	10	否			10.00	12.45	35	否			18.87	23.41	50	否			563041.75	11.75	8.91	52.56	9.78	73	连续	大气
在线	2019-9-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.39	10	否			16.31	19.93	35	否			20.21	24.66	50	否			565292.06	11.82	8.73	53.01	9.84	73	连续	大气
在线	2019-9-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.42	10	否			16.24	19.71	35	否			19.23	23.36	50	否			582647.69	12.07	8.66	53.06	9.01	73	连续	大气
在线	2019-9-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.86	10	否			14.06	17.87	35	否			18.47	23.54	50	否			563940.50	11.74	9.24	52.72	9.54	73	连续	大气
在线	2019-9-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.81	10	否			16.87	21.26	35	否			18.80	23.70	50	否			574452.94	11.96	9.12	52.54	9.60	73	连续	大气
在线	2019-9-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.91	10	否			22.23	26.47	35	否			29.45	35.10	50	否			603383.00	12.61	8.41	53.12	9.89	73	连续	大气
在线	2019-9-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.11	10	否			15.13	18.23	35	否			20.60	24.75	50	否			579876.69	12.22	8.58	53.70	10.40	73	连续	大气
在线	2019-9-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.33	10	否			8.86	10.98	35	否			18.25	22.68	50	否			566806.44	11.91	8.95	53.26	10.25	73	连续	大气
在线	2019-9-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.52	10	否			15.64	19.92	35	否			18.02	22.95	50	否			559296.13	11.76	9.24	53.24	10.34	73	连续	大气
在线	2019-9-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.66	10	否			14.51	17.98	35	否			18.08	22.41	50	否			575253.44	12.04	8.90	52.80	10.03	73	连续	大气
在线	2019-9-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.75	10	否			14.53	17.79	35	否			17.28	21.19	50	否			574326.31	12.03	8.77	53.14	10.05	73	连续	大气
在线	2019-9-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.94	10	否			13.96	17.34	35	否			18.44	23.31	50	否			564330.25	11.86	9.13	53.45	10.24	73	连续	大气
在线	2019-9-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.91	10	否			21.38	25.79	35	否			23.11	27.79	50	否			597666.44	12.53	8.60	53.38	10.11	73	连续	大气
在线	2019-9-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.27	10	否			17.12	21.17	35	否			18.00	22.17	50	否			585347.75	12.34	8.81	53.73	10.43	73	连续	大气