

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	5.95	10	否			9.96	17.82	35	否			17.83	31.73	50	否			579762.88	12.01	12.57	50.94	9.53	76	连续	大气
在线	2019-9-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.96	10	否			12.68	21.17	35	否			21.19	35.25	50	否			608333.56	12.51	12.00	50.94	8.96	76	连续	大气
在线	2019-9-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.91	10	否			7.71	12.51	35	否			19.21	31.16	50	否			608749.00	12.38	11.75	51.18	7.84	76	连续	大气
在线	2019-9-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	6.15	10	否			11.83	20.13	35	否			19.15	32.65	50	否			609700.75	12.45	12.20	50.82	8.35	76	连续	大气
在线	2019-9-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	4.83	10	否			6.25	11.05	35	否			18.79	33.40	50	否			585324.69	11.98	12.56	50.43	8.55	76	连续	大气
在线	2019-9-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	5.07	10	否			9.74	16.73	35	否			19.18	33.10	50	否			612849.81	12.54	12.34	50.35	8.66	76	连续	大气
在线	2019-9-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	5.39	10	否			11.67	19.18	35	否			21.50	35.40	50	否			608282.38	12.57	11.90	51.30	9.28	76	连续	大气
在线	2019-9-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	6.04	10	否			9.83	16.13	35	否			22.92	38.12	50	否			609187.25	12.61	11.98	51.29	9.48	76	连续	大气
在线	2019-9-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	7.27	10	否			1.55	2.82	35	否			18.51	33.88	50	否			544486.06	11.26	12.81	50.45	9.42	76	连续	大气
在线	2019-9-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	44.54	10	是	3.45	定期校准	8.38	15.19	35	否			16.42	28.54	50	否			599797.75	12.10	12.75	50.25	7.44	76	连续	大气
在线	2019-9-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.51	10	否			21.32	26.25	35	否			35.40	46.72	50	否			645653.13	12.62	9.64	50.83	4.23	76	连续	大气
在线	2019-9-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.95	10	否			13.21	21.58	35	否			21.40	35.01	50	否			608171.56	12.30	11.83	50.92	7.37	76	连续	大气
在线	2019-9-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.26	10	否			11.72	19.73	35	否			21.02	35.41	50	否			611279.25	12.43	12.10	50.68	7.98	76	连续	大气
在线	2019-9-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	5.63	10	否			14.86	24.86	35	否			21.02	35.19	50	否			619389.50	12.49	12.04	50.84	7.16	76	连续	大气
在线	2019-9-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.97	10	否			14.46	23.94	35	否			21.95	36.37	50	否			618711.88	12.50	11.95	50.93	7.31	76	连续	大气
在线	2019-9-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.76	10	否			12.78	21.60	35	否			22.82	38.63	50	否			609821.75	12.45	12.14	51.05	8.24	76	连续	大气
在线	2019-9-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.08	10	否			8.83	15.47	35	否			20.70	36.25	50	否			597917.75	12.24	12.45	50.71	8.54	76	连续	大气
在线	2019-9-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	7.19	10	否			10.52	18.16	35	否			22.86	39.56	50	否			628975.56	12.90	12.33	50.72	8.78	76	连续	大气
在线	2019-9-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	7.15	10	否			11.18	19.42	35	否			21.00	36.48	50	否			615860.06	12.69	12.36	50.75	9.21	76	连续	大气
在线	2019-9-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.92	10	否			7.39	12.81	35	否			18.57	32.20	50	否			607217.50	12.48	12.35	50.31	9.10	76	连续	大气
在线	2019-9-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	7.05	10	否			10.49	17.80	35	否			19.05	32.39	50	否			613036.38	12.61	12.18	50.23	9.15	76	连续	大气
在线	2019-9-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	7.33	10	否			10.16	17.73	35	否			18.53	32.55	50	否			604921.44	12.41	12.47	49.81	9.02	76	连续	大气
在线	2019-9-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	7.65	10	否			11.50	20.39	35	否			19.68	34.89	50	否			602227.69	12.32	12.53	49.67	8.82	76	连续	大气
在线	2019-9-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	4.95	10	否			10.35	18.49	35	否			18.79	33.48	50	否			603222.50	12.33	12.58	49.49	8.75	76	连续	大气
在线	2019-9-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.52	10	否			17.07	21.17	35	否			18.08	22.48	50	否			584495.13	12.09	8.93	52.88	8.96	76	连续	大气
在线	2019-9-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.58	10	否			22.58	27.23	35	否			21.44	25.84	50	否			595710.31	12.42	8.57	53.30	9.58	76	连续	大气
在线	2019-9-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.72	10	否			14.28	17.17	35	否			25.45	30.59	50	否			584905.44	12.28	8.52	53.74	10.07	76	连续	大气
在线	2019-9-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.62	10	否			5.20	6.27	35	否			33.74	40.74	50	否			589076.19	12.37	8.58	53.61	10.10	76	连续	大气
在线	2019-9-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.26	10	否			9.32	11.74	35	否			23.56	30.01	50	否			572503.88	11.94	9.23	52.71	9.70	76	连续	大气
在线	2019-9-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.28	10	否			22.96	28.30	35	否			28.28	34.84	50	否			603162.69	12.56	8.83	52.73	9.65	76	连续	大气
在线	2019-9-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.42	10	否			18.25	23.12	35	否			26.87	33.99	5											