

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.39	10	否			7.76	14.15	35	否			13.97	25.53	50	否			535452.00	11.04	12.79	49.24	9.54	63	连续	大气
在线	2019-9-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.22	10	否			9.23	16.54	35	否			18.04	32.29	50	否			581995.81	12.01	12.62	49.45	9.58	63	连续	大气
在线	2019-9-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	7.52	10	否			13.47	24.94	35	否			18.06	33.54	50	否			583487.19	12.11	12.91	49.65	10.05	63	连续	大气
在线	2019-9-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.22	10	否			12.99	23.38	35	否			18.08	32.60	50	否			593434.88	12.16	12.68	49.58	8.96	63	连续	大气
在线	2019-9-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.17	10	否			13.71	24.50	35	否			17.88	31.99	50	否			597503.25	12.28	12.61	49.61	9.20	63	连续	大气
在线	2019-9-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.34	10	否			10.77	19.62	35	否			15.69	28.68	50	否			569888.75	11.72	12.79	49.40	9.29	63	连续	大气
在线	2019-9-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.48	10	否			9.14	17.10	35	否			16.16	30.21	50	否			554790.69	11.38	12.97	48.88	9.12	63	连续	大气
在线	2019-9-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.63	10	否			9.63	18.26	35	否			16.16	30.79	50	否			536820.69	10.99	13.11	48.57	9.06	63	连续	大气
在线	2019-9-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.25	10	否			8.02	14.50	35	否			16.90	30.62	50	否			521488.25	10.70	12.71	48.73	9.20	63	连续	大气
在线	2019-9-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.27	10	否			6.80	12.07	35	否			16.81	30.46	50	否			529702.06	10.89	12.70	48.85	9.37	63	连续	大气
在线	2019-9-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.02	10	否			7.62	13.11	35	否			16.01	27.93	50	否			523253.47	10.80	12.38	49.60	9.47	63	连续	大气
在线	2019-9-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.99	10	否			5.88	10.18	35	否			16.51	28.60	50	否			521706.97	10.80	12.34	49.97	9.64	63	连续	大气
在线	2019-9-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	7.14	10	否			6.15	10.82	35	否			16.31	28.77	50	否			517403.97	10.74	12.48	50.36	9.79	63	连续	大气
在线	2019-9-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	7.17	10	否			8.97	15.57	35	否			17.01	30.15	50	否			530327.06	11.01	12.49	50.33	9.81	63	连续	大气
在线	2019-9-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	7.34	10	否			9.31	16.73	35	否			16.37	29.50	50	否			511283.59	10.67	12.66	50.49	10.22	63	连续	大气
在线	2019-9-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.50	10	否			7.20	13.39	35	否			16.68	31.38	50	否			507951.22	10.41	12.98	50.06	8.74	63	连续	大气
在线	2019-9-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.36	10	否			8.02	14.51	35	否			15.28	28.36	50	否			497197.25	10.17	12.84	49.51	8.62	63	连续	大气
在线	2019-9-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.66	10	否			9.83	16.12	35	否			16.32	27.32	50	否			540348.88	11.06	11.98	49.82	8.71	63	连续	大气
在线	2019-9-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	6.89	10	否			11.00	18.59	35	否			17.50	30.02	50	否			560671.81	11.55	12.23	50.44	9.13	63	连续	大气
在线	2019-9-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.01	10	否			8.12	14.03	35	否			17.67	30.72	50	否			570952.13	11.81	12.36	50.76	9.43	63	连续	大气
在线	2019-9-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.89	10	否			10.31	17.31	35	否			16.82	28.63	50	否			573952.44	11.89	12.18	51.03	9.55	63	连续	大气
在线	2019-9-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.02	10	否			9.15	15.90	35	否			17.46	30.39	50	否			592275.25	12.25	12.38	50.68	9.48	63	连续	大气
在线	2019-9-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.62	10	否			5.91	11.18	35	否			18.46	34.98	50	否			598562.13	12.34	13.08	50.21	9.37	63	连续	大气
在线	2019-9-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.54	10	否			8.64	16.10	35	否			19.43	36.50	50	否			598390.06	12.30	13.01	49.92	9.18	63	连续	大气
在线	2019-9-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.73	10	否			12.49	16.12	35	否			16.41	21.29	50	否			530732.81	10.91	9.45	50.96	8.78	63	连续	大气
在线	2019-9-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.88	10	否			8.58	10.32	35	否			23.10	27.83	50	否			576584.94	11.79	8.57	51.51	8.28	63	连续	大气
在线	2019-9-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.10	10	否			6.72	8.44	35	否			21.84	27.44	50	否			577193.50	11.88	9.06	51.73	8.81	63	连续	大气
在线	2019-9-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	2.20	10	否			10.39	13.11	35	否			22.30	28.14	50	否			578988.63	11.95	9.11	51.83	9.05	63	连续	大气
在线	2019-9-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.34	10	否			13.00	16.56	35	否			22.46	28.64	50	否			583856.31	12.08	9.24	51.96	9.25	63	连续	大气
在线	2019-9-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.41	10	否			13.08	16.75	35	否			19.44	24.99	50	否			552538.63	11.45	9.33	51.92	9.30	63	连续	大气
在线	2019-9-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.71	10	否			9.28	13.23	35	否			17.31	24.61	50	否			541142.69							