

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.68	10	否			5.56	10.54	35	否			18.76	35.65	50	否			562801.31	11.63	13.11	50.04	9.50	67	连续	大气
在线	2019-9-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.15	10	否			7.47	13.20	35	否			19.59	34.76	50	否			576039.13	11.89	12.54	50.21	9.44	67	连续	大气
在线	2019-9-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	7.70	10	否			8.82	16.48	35	否			18.98	35.78	50	否			561521.81	11.74	12.99	50.66	10.44	67	连续	大气
在线	2019-9-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.40	10	否			7.78	14.23	35	否			19.81	36.64	50	否			580298.25	11.88	12.86	50.04	8.66	67	连续	大气
在线	2019-9-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.29	10	否			7.85	14.34	35	否			20.92	38.22	50	否			585831.63	11.98	12.79	50.07	8.63	67	连续	大气
在线	2019-9-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.31	10	否			8.48	15.35	35	否			20.01	36.70	50	否			574527.94	11.77	12.76	49.97	8.79	67	连续	大气
在线	2019-9-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.01	10	否			10.93	19.03	35	否			17.97	31.44	50	否			575261.56	11.82	12.41	50.17	8.96	67	连续	大气
在线	2019-9-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.13	10	否			11.20	19.83	35	否			17.11	30.38	50	否			562915.94	11.59	12.55	50.16	9.14	67	连续	大气
在线	2019-9-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.34	10	否			6.50	11.88	35	否			15.40	28.22	50	否			520276.59	10.69	12.80	49.45	9.06	67	连续	大气
在线	2019-9-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.95	10	否			11.35	19.74	35	否			15.62	27.15	50	否			546154.50	11.18	12.37	49.41	8.82	67	连续	大气
在线	2019-9-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.07	10	否			9.83	17.27	35	否			16.33	28.70	50	否			559129.56	11.52	12.47	50.18	9.27	67	连续	大气
在线	2019-9-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.05	10	否			9.76	17.00	35	否			15.97	27.87	50	否			552527.88	11.44	12.40	50.41	9.62	67	连续	大气
在线	2019-9-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.80	10	否			11.63	19.57	35	否			15.75	26.50	50	否			550561.31	11.40	12.08	50.37	9.65	67	连续	大气
在线	2019-9-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.84	10	否			10.41	17.59	35	否			16.72	28.25	50	否			565095.50	11.71	12.13	50.57	9.69	67	连续	大气
在线	2019-9-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	7.05	10	否			12.83	22.10	35	否			17.73	30.46	50	否			566079.44	11.88	12.26	50.97	10.71	67	连续	大气
在线	2019-9-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.82	10	否			13.79	23.29	35	否			18.12	30.59	50	否			563897.19	11.66	12.12	50.98	9.34	67	连续	大气
在线	2019-9-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.02	10	否			12.49	21.71	35	否			16.94	29.46	50	否			572576.44	11.82	12.38	50.79	9.23	67	连续	大气
在线	2019-9-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.14	10	否			9.88	17.53	35	否			17.46	30.99	50	否			594989.88	12.27	12.54	50.57	9.29	67	连续	大气
在线	2019-9-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.37	10	否			7.58	13.80	35	否			15.94	29.06	50	否			559966.63	11.57	12.78	50.56	9.43	67	连续	大气
在线	2019-9-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.12	10	否			7.94	13.97	35	否			17.43	30.77	50	否			591444.75	12.21	12.50	50.42	9.45	67	连续	大气
在线	2019-9-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.45	10	否			8.06	14.91	35	否			18.34	33.93	50	否			583602.00	12.05	12.88	50.37	9.46	67	连续	大气
在线	2019-9-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.62	10	否			10.93	20.62	35	否			19.13	36.15	50	否			587129.44	12.14	13.05	50.54	9.54	67	连续	大气
在线	2019-9-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	8.03	10	否			10.05	19.93	35	否			18.93	37.62	50	否			572551.31	11.85	13.44	50.48	9.60	67	连续	大气
在线	2019-9-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.91	10	否			8.06	15.80	35	否			19.77	38.74	50	否			582620.44	12.05	13.35	50.38	9.57	67	连续	大气
在线	2019-9-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.26	10	否			9.65	12.51	35	否			19.26	25.19	50	否			557059.50	11.63	9.51	52.28	9.91	67	连续	大气
在线	2019-9-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.39	10	否			14.23	18.18	35	否			21.18	27.16	50	否			571239.44	11.81	9.32	51.98	9.13	67	连续	大气
在线	2019-9-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.55	10	否			12.84	16.42	35	否			23.25	30.13	50	否			558647.06	11.52	9.41	51.97	8.89	67	连续	大气
在线	2019-9-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.61	10	否			9.12	11.64	35	否			23.78	30.34	50	否			563950.63	11.65	9.24	51.88	9.09	67	连续	大气
在线	2019-9-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.74	10	否			13.57	17.43	35	否			25.94	33.30	50	否			574366.13	11.88	9.32	51.85	9.22	67	连续	大气
在线	2019-9-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.96	10	否			11.61	15.59	35	否			22.79	30.64	50	否			559007.38	11.57	9.83	51.77	9.26	67	连续	大气
在线	2019-9-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.90	10	否			15.20	19.65	35	否			24.83	32.12	50	否										