

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-9-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.64	10	否			8.85	16.68	35	否			19.41	36.67	50	否			572488.38	11.86	13.06	50.65	9.61	75	连续	大气
在线	2019-9-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.57	10	否			9.66	18.00	35	否			20.53	38.38	50	否			601310.38	12.46	12.98	50.80	9.64	75	连续	大气
在线	2019-9-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	7.01	10	否			14.86	25.47	35	否			21.79	37.26	50	否			593030.00	12.43	12.22	51.49	10.52	75	连续	大气
在线	2019-9-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.74	10	否			18.59	30.88	35	否			20.09	33.42	50	否			603640.25	12.53	11.98	51.34	9.69	75	连续	大气
在线	2019-9-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.33	10	否			16.79	26.32	35	否			23.10	36.19	50	否			612819.25	12.68	11.43	51.48	9.33	75	连续	大气
在线	2019-9-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.66	10	否			13.39	21.71	35	否			24.38	40.00	50	否			602213.44	12.48	11.86	51.44	9.51	75	连续	大气
在线	2019-9-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.73	10	否			4.58	7.65	35	否			22.00	36.65	50	否			596888.63	12.35	12.00	51.01	9.43	75	连续	大气
在线	2019-9-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.14	10	否			4.87	8.58	35	否			21.29	37.73	50	否			592736.38	12.26	12.51	50.83	9.46	75	连续	大气
在线	2019-9-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.71	10	否			4.32	8.22	35	否			18.71	35.85	50	否			575217.94	11.88	13.15	50.33	9.38	75	连续	大气
在线	2019-9-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	8.03	10	否			5.85	10.93	35	否			19.05	35.65	50	否			587710.44	12.10	12.97	49.94	9.25	75	连续	大气
在线	2019-9-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	8.38	10	否			11.41	19.69	35	否			24.17	41.87	50	否			618968.00	12.78	12.34	50.35	9.46	75	连续	大气
在线	2019-9-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	8.72	10	否			15.84	25.63	35	否			23.80	38.55	50	否			613539.50	12.78	11.74	51.34	9.99	75	连续	大气
在线	2019-9-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	9.29	10	否			16.07	25.78	35	否			24.48	39.30	50	否			618573.06	12.94	11.65	51.55	10.31	75	连续	大气
在线	2019-9-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	7.36	10	否			13.28	22.31	35	否			24.51	41.57	50	否			612900.94	12.75	12.14	50.85	10.04	75	连续	大气
在线	2019-9-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	5.30	10	否			14.98	23.83	35	否			23.57	37.47	50	否			599141.56	12.39	11.56	50.39	9.56	75	连续	大气
在线	2019-9-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	5.77	10	否			18.56	30.36	35	否			23.51	38.44	50	否			606323.44	12.64	11.82	50.59	10.30	75	连续	大气
在线	2019-9-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	13.81	10	是	0.38	定期校准	12.97	22.26	35	否			31.78	46.37	50	否			623252.88	12.42	11.31	50.69	6.08	75	连续	大气
在线	2019-9-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	7.17	10	否			10.46	17.55	35	否			19.11	32.43	50	否			582340.88	12.02	12.15	50.62	9.30	75	连续	大气
在线	2019-9-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	8.62	10	否			12.44	21.70	35	否			22.64	39.60	50	否			620073.69	12.74	12.42	50.66	8.94	75	连续	大气
在线	2019-9-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	8.46	10	否			13.20	21.64	35	否			19.85	32.72	50	否			595950.13	12.29	11.88	50.89	9.17	75	连续	大气
在线	2019-9-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.87	10	否			11.26	18.39	35	否			20.32	33.41	50	否			597680.31	12.38	11.86	51.24	9.50	75	连续	大气
在线	2019-9-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	4.94	10	否			10.06	17.37	35	否			18.84	32.92	50	否			593749.00	12.25	12.40	50.39	9.34	75	连续	大气
在线	2019-9-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	5.24	10	否			16.80	28.09	35	否			19.41	32.47	50	否			604609.88	12.46	12.03	50.56	9.23	75	连续	大气
在线	2019-9-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.94	10	否			11.81	20.79	35	否			20.57	36.28	50	否			602374.88	12.44	12.49	50.59	9.41	75	连续	大气
在线	2019-9-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.34	10	否			7.11	9.09	35	否			20.91	27.01	50	否			567698.69	11.81	9.35	52.20	9.65	75	连续	大气
在线	2019-9-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.35	10	否			14.18	17.44	35	否			22.83	28.00	50	否			585641.13	12.18	8.81	52.78	9.50	75	连续	大气
在线	2019-9-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.39	10	否			13.75	16.35	35	否			26.03	30.95	50	否			592156.00	12.31	8.39	53.23	9.35	75	连续	大气
在线	2019-9-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.48	10	否			16.97	20.14	35	否			30.88	36.61	50	否			591971.31	12.39	8.36	53.52	9.87	75	连续	大气
在线	2019-9-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	2.65	10	否			14.63	17.41	35	否			29.71	35.33	50	否			592429.00	12.45	8.39	53.72	10.19	75	连续	大气
在线	2019-9-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.79	10	否			12.65	15.47	35	否			26.55	32.54	50	否			581222.69	12.21	8.77	53.55	10.21	75	连续	大气
在线	2019-9-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.85	10	否			12.44	15.57	35	否			28.46	35.53	50	否			580983.63	12.16	8.99	53.10	9.97	75	连续	大气
在线	2019-9-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.89	10	否			14.84	18.90	35	否			29.65	37.66	50	否			575681.00	12.02	9.20	52.74	9.81	75	连续	大气
在线	2019-9-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	3.03	10	否			13.02	17.25	35	否			25.31	33.35	50	否			559988.63	11.66	9.64	52.20	9.63	75	连续	大气
在线	2019-9-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.04	10	否			11.21	14.20	35	否			26.39	33.66	50	否			566681.38	11.79	9.24	52.28	9.64	75	连续	大气
在线	2019-9-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.97	10	否			16.72	20.40	35	否			31.49	38.47	50	否			601485.81	12.57	8.70	52.76	9.91	75	连续	大气
在线	2019-9-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.96	10	否			14.96	17.79	35	否			32.61	38.78	50	否			602411.13	12.65	8.39	53.48	10.22	75	连续	大气
在线	2019-9-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.96	10	否			19.25	22.73	35	否			32.53	38.40	50	否			602394.31	12.72	8.30	53.88	10.57	75	连续	大气
在线	2019-9-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.01	10	否			19.30	22.94	35	否			24.90	29.57	50	否			597671.88	12.59	8.40	53.84	10.38	75	连续	大气
在线	2019-9-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	3.13	10	否			18.32	21.63	35	否			23.95	28.54	50	否			591059.44	12.34	8.46	53.67	9.60	75	连续	大气
在线	2019-9-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.77	3.45	10	否			8.86	10.93	35	否			26.20	32.53	50	否			597846.69	12.47	8.93	52.98	9.73	75	连续	大气
在线	2019-9-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	7.16	10	否			19.19	21.18	35	否			26.43	31.61	50	否			613415.56	12.26	8.75	52.85	5.80	75	连续	大气
在线	2019-9-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.07	10	否			13.42	16.50	35	否			27.80	34.15	50	否			575670.63	11.91	8.86	52.32	9.07	75	连续	大气
在线	2019-9-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.97	10	否			10.22	12.53	35	否			26.86	32.96	50	否			600323.44	12.46	8.77	52.51	9.43	75	连续	大气
在线	2019-9-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.39	10	否			25.92	34.94	35	否			32.05	42.56	50	否			559075.63	11.94	9.66	52.27	11.95	75	连续	大气
在线	2019-9-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	3.41	10	否			4.78	6.33	35	否			23.50	30.46	50	否			551914.38	11.40	9.37	51.54	9.13	75	连续	大气
在线	2019-9-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.51	10	否			2.72	3.33	35	否			29.53	36.16	50	否			571582.06	11.88	8.75	52.33	9.47	75	连续	大气
在线	2019-9-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.59	10	否			3.65	4.46	35	否			25.38	31.05	50	否			589259.63	12.29	8.75	52.97	9.67	75	连续	大气
在线	2019-9-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.84	10	否			6.36	7.90	35	否			25.30	31.45	50	否			588015.13	12.27	8.94	52.93	9.75	75	连续	大气