

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-9-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	6.49	10	否			10.68	19.02	35	否			21.26	38.01	50	否			595773.69	12.29	12.59	50.48	9.28	77	连续	大气
在线	2019-9-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	6.88	10	否			7.01	12.71	35	否			21.14	38.73	50	否			602812.38	12.42	12.76	50.44	9.25	77	连续	大气
在线	2019-9-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	6.74	10	否			11.88	19.07	35	否			20.17	32.38	50	否			611455.31	12.65	11.66	51.12	9.43	77	连续	大气
在线	2019-9-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	6.41	10	否			12.27	19.80	35	否			22.67	36.53	50	否			608306.88	12.72	11.68	51.35	10.36	77	连续	大气
在线	2019-9-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.69	10	否			8.92	15.52	35	否			21.27	37.42	50	否			600808.94	12.33	12.46	50.57	8.84	77	连续	大气
在线	2019-9-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	5.61	10	否			4.99	8.98	35	否			20.39	36.75	50	否			591749.44	12.08	12.67	49.71	8.57	77	连续	大气
在线	2019-9-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	5.64	10	否			3.63	6.55	35	否			19.21	34.68	50	否			598365.81	12.22	12.68	49.67	8.62	77	连续	大气
在线	2019-9-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	5.85	10	否			4.46	8.19	35	否			19.45	35.84	50	否			600709.88	12.27	12.85	49.51	8.66	77	连续	大气
在线	2019-9-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	6.11	10	否			8.28	14.90	35	否			20.01	36.13	50	否			594513.50	12.18	12.69	49.87	8.88	77	连续	大气
在线	2019-9-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	5.64	10	否			13.04	21.97	35	否			20.59	34.78	50	否			599433.81	12.32	12.13	50.07	9.13	77	连续	大气
在线	2019-9-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	6.36	10	否			11.74	19.05	35	否			22.03	35.85	50	否			604950.75	12.50	11.78	50.68	9.49	77	连续	大气
在线	2019-9-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.82	10	否			5.74	9.45	35	否			22.78	37.51	50	否			608142.75	12.62	11.89	50.80	9.84	77	连续	大气
在线	2019-9-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	7.51	10	否			5.91	10.26	35	否			23.70	41.19	50	否			608148.06	12.62	12.37	50.82	9.85	77	连续	大气
在线	2019-9-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	7.81	10	否			8.00	13.55	35	否			23.09	39.43	50	否			610948.69	12.69	12.21	50.82	9.92	77	连续	大气
在线	2019-9-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	6.74	10	否			11.35	19.31	35	否			23.36	39.66	50	否			614425.94	12.79	12.17	51.07	10.00	77	连续	大气
在线	2019-9-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	5.71	10	否			14.37	24.75	35	否			24.12	41.51	50	否			611026.44	12.80	12.27	51.09	10.60	77	连续	大气
在线	2019-9-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.59	10	否			12.28	20.68	35	否			20.85	36.42	50	否			606463.38	12.52	12.30	50.93	9.27	77	连续	大气
在线	2019-9-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.94	10	否			14.47	23.34	35	否			20.53	33.28	50	否			605147.19	12.53	11.74	51.25	9.48	77	连续	大气
在线	2019-9-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.45	10	否			16.08	25.65	35	否			23.11	36.86	50	否			613711.25	12.76	11.60	51.54	9.82	77	连续	大气
在线	2019-9-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	7.05	10	否			12.82	20.76	35	否			22.76	36.86	50	否			616949.19	12.85	11.74	51.49	9.96	77	连续	大气
在线	2019-9-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.84	10	否			6.54	10.87	35	否			22.80	38.68	50	否			612336.25	12.65	12.13	50.68	9.46	77	连续	大气
在线	2019-9-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	7.23	10	否			4.39	7.68	35	否			20.83	36.86	50	否			613843.94	12.66	12.51	50.40	9.35	77	连续	大气
在线	2019-9-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	5.07	10	否			6.81	11.24	35	否			18.96	31.52	50	否			615235.94	12.69	11.98	50.42	9.38	77	连续	大气
在线	2019-9-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	5.30	10	否			9.80	15.88	35	否			20.81	33.70	50	否			620537.94	12.83	11.74	50.80	9.50	77	连续	大气
在线	2019-9-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.86	10	否			14.09	17.84	35	否			23.94	30.45	50	否			583157.50	12.12	9.21	52.41	9.49	77	连续	大气
在线	2019-9-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.77	10	否			4.58	5.58	35	否			30.34	37.10	50	否			588799.06	12.19	8.76	52.26	9.23	77	连续	大气
在线	2019-9-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.63	10	否			12.05	14.07	35	否			22.10	25.76	50	否			607436.75	12.57	8.14	53.39	8.88	77	连续	大气
在线	2019-9-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.70	10	否			12.63	14.88	35	否			24.65	29.04	50	否			611737.44	12.74	8.27	53.33	9.48	77	连续	大气
在线	2019-9-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.62	10	否			14.97	18.26	35	否			21.09	25.79	50	否			585676.56	12.21	8.74	53.12	9.59	77	连续	大气
在线	2019-9-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.84	10	否			11.01	13.88	35	否			24.17	30.55	50	否			581714.56	12.06	9.18	52.35	9.27	77	连续	大气
在线	2019-9-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.96	10	否			10.91	13.55	35	否			21.90	27.29	50	否			586417.06	12.19	8.96	52.69	9.48	77	连续	大气
在线	2019-9-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	3.01	10	否			11.24	14.10	35	否			23.88	29.98	50	否			586256.63	12.19	9.06	52.68	9.51	77	连续	大气
在线	2019-9-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.96	10	否			13.08	16.89	35	否			24.97	32.36	50	否			588582.00	12.21	9.46	52.33	9.39	77	连续	大气
在线	2019-9-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.93	10	否			16.59	19.95	35	否			28.67	34.53	50	否			597291.38	12.47	8.54	53.13	9.76	77	连续	大气
在线	2019-9-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.07	10	否			17.22	20.65	35	否			30.19	36.18	50	否			603124.50	12.67	8.49	53.59	10.21	77	连续	大气
在线	2019-9-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	3.12	10	否			18.76	22.70	35	否			29.69	35.93	50	否			604181.31	12.65	8.61	53.34	10.02	77	连续	大气
在线	2019-9-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	3.22	10	否			18.03	22.04	35	否			27.75	33.89	50	否			603850.50	12.64	8.72	53.28	9.95	77	连续	大气
在线	2019-9-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	3.16	10	否			16.76	20.48	35	否			27.53	33.56	50	否			602962.81	12.63	8.74	53.35	10.06	77	连续	大气
在线	2019-9-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	2.84	10	否			17.53	21.28	35	否			22.73	27.64	50	否			614224.81	12.66	8.67	53.07	8.66	77	连续	大气
在线	2019-9-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.13	10	否			19.17	23.45	35	否			23.95	29.29	50	否			614753.06	12.74	8.73	53.13	9.10	77	连续	大气
在线	2019-9-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.03	10	否			13.32	16.63	35	否			26.45	33.24	50	否			596864.31	12.38	9.07	52.77	9.27	77	连续	大气
在线	2019-9-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.61	10	否			10.71	12.96	35	否			28.51	34.72	50	否			601336.88	12.50	8.68	52.91	9.46	77	连续	大气
在线	2019-9-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.51	10	否			11.61	13.86	35	否			29.30	34.98	50	否			605091.00	12.61	8.43	53.08	9.61	77	连续	大气
在线	2019-9-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.60	10	否			8.95	10.70	35	否			27.15	32.44	50	否			605646.75	12.63	8.44	53.23	9.66	77	连续	大气
在线	2019-9-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.72	10	否			11.08	13.38	35	否			26.37	31.84	50	否			601582.38	12.55	8.57	53.38	9.65	77	连续	大气
在线	2019-9-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.85	10	否			14.03	16.97	35	否			29.88	36.12	50	否			595623.13	12.43	8.59	53.41	9.63	77	连续	大气
在线	2019-9-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.79	10	否			10.10	12.09	35	否			31.10	37.22	50	否			595784.00	12.43	8.47	53.35	9.62	77	连续	大气
在线	2019-9-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.72	10	否			10.21	12.28	35	否			29.74	35.78	50	否			602356.44	12.55	8.53	53.20	9.58	77	连续	大气