

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	6.98	10	否			7.04	14.99	35	否			14.78	34.49	50	否			636783.81	12.87	14.45	47.29	8.51	66	连续	大气
在线	2019-9-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	6.40	10	否			6.03	17.01	35	否			13.96	39.57	50	否			716418.88	13.96	15.70	42.20	6.62	66	连续	大气
在线	2019-9-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	7.16	10	否			3.65	10.35	35	否			14.10	40.05	50	否			722770.19	13.88	15.72	40.85	5.65	66	连续	大气
在线	2019-9-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	8.45	10	否			2.97	8.21	35	否			16.55	45.74	50	否			715486.63	13.72	15.58	40.89	5.51	66	连续	大气
在线	2019-9-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	9.31	10	否			6.06	14.96	35	否			21.23	52.81	50	是	0.06	机组切换	700315.13	13.58	14.98	41.89	6.20	66	连续	大气
在线	2019-9-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	6.19	10	否			4.69	11.57	35	否			17.05	42.14	50	否			699665.75	13.57	14.96	43.10	5.88	66	连续	大气
在线	2019-9-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	5.65	10	否			3.79	9.06	35	否			18.62	44.53	50	否			698581.44	13.59	14.73	43.46	6.03	66	连续	大气
在线	2019-9-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	6.06	10	否			4.45	9.82	35	否			27.45	60.11	50	是	0.20	机组切换	687398.13	13.42	14.22	44.08	6.22	66	连续	大气
在线	2019-9-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	7.10	10	否			3.31	8.18	35	否			15.32	37.85	50	否			704583.63	13.81	14.92	44.66	6.47	66	连续	大气
在线	2019-9-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	5.48	10	否			4.07	9.89	35	否			21.04	51.07	50	是	0.02	机组切换	709509.69	13.98	14.83	45.46	6.74	66	连续	大气
在线	2019-9-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	5.15	10	否			4.60	10.47	35	否			24.17	55.00	50	是	0.10	机组切换	694643.25	13.76	14.40	46.20	6.99	66	连续	大气
在线	2019-9-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	5.28	10	否			5.20	11.22	35	否			29.26	63.61	50	是	0.27	机组切换	707278.25	14.10	14.12	46.74	7.46	66	连续	大气
在线	2019-9-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	5.58	10	否			4.49	10.04	35	否			24.63	55.40	50	是	0.11	机组切换	710746.31	14.15	14.33	46.61	7.43	66	连续	大气
在线	2019-9-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	6.05	10	否			5.23	11.90	35	否			23.09	53.86	50	是	0.08	机组切换	713623.25	14.17	14.47	46.15	7.24	66	连续	大气
在线	2019-9-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	6.83	10	否			5.84	12.35	35	否			21.88	50.77	50	是	0.02	机组切换	716353.88	14.21	14.37	46.14	7.15	66	连续	大气
在线	2019-9-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	6.54	10	否			5.39	11.20	35	否			27.07	57.01	50	是	0.14	机组切换	703793.75	14.02	13.83	46.79	7.34	66	连续	大气
在线	2019-9-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	7.93	10	否			10.67	22.71	35	否			20.38	43.24	50	否			700271.75	14.02	13.95	47.04	7.74	66	连续	大气
在线	2019-9-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	8.04	10	否			9.75	18.37	35	否			22.79	43.10	50	否			708102.06	14.08	13.06	47.19	7.06	66	连续	大气
在线	2019-9-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	7.85	10	否			14.30	25.66	35	否			24.79	45.05	50	否			709181.00	14.15	12.69	47.73	7.24	66	连续	大气
在线	2019-9-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	5.74	10	否			12.61	20.89	35	否			20.22	33.57	50	否			707143.25	14.22	11.95	48.59	7.70	66	连续	大气
在线	2019-9-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	5.00	10	否			13.12	20.77	35	否			23.74	37.66	50	否			712405.44	14.40	11.51	49.25	8.03	66	连续	大气
在线	2019-9-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.99	10	否			14.87	23.09	35	否			21.61	32.56	50	否			671072.44	13.60	11.04	49.53	8.13	66	连续	大气
在线	2019-9-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.65	10	否			9.66	12.00	35	否			26.27	32.84	50	否			605671.69	12.43	9.00	51.16	8.58	66	连续	大气
在线	2019-9-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.59	10	否			21.07	24.77	35	否			24.78	29.08	50	否			616066.50	12.75	8.22	52.15	9.12	66	连续	大气
在线	2019-9-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.38	10	否			9.83	12.83	35	否			17.72	23.11	50	否			585118.69	11.95	9.50	50.69	8.43	66	连续	大气
在线	2019-9-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.38	10	否			15.90	21.27	35	否			17.23	23.11	50	否			618271.13	12.53	9.82	49.96	7.99	66	连续	大气
在线	2019-9-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.33	10	否			17.14	22.88	35	否			16.30	21.76	50	否			612429.06	12.37	9.77	49.63	7.78	66	连续	大气
在线	2019-9-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.44	10	否			11.91	15.59	35	否			15.72	20.59	50	否			622924.88	12.50	9.54	49.78	7.11	66	连续	大气
在线	2019-9-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.44	10	否			17.36	22.61	35	否			15.21	19.83	50	否			616561.75	12.39	9.49	49.51	7.35	66	连续	大气
在线	2019-9-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.46	10	否			4.76	6.23	35	否			15.34	20.07	50	否			610273.81	12.28	9.54	49.46	7.47	66	连续	大气
在线	2019-9-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.34	10	否																						