

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-9-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.62	10	否			11.23	15.43	35	否			22.53	31.45	50	否			506960.84	10.48	10.28	50.74	9.25	64	连续	大气
在线	2019-9-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.69	10	否			10.96	15.62	35	否			23.94	34.02	50	否			526244.88	10.86	10.44	50.45	9.23	64	连续	大气
在线	2019-9-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.73	10	否			15.34	21.52	35	否			23.18	32.38	50	否			526328.38	10.83	10.26	50.21	9.04	64	连续	大气
在线	2019-9-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.99	10	否			12.86	16.88	35	否			25.50	33.51	50	否			524338.75	10.84	9.59	50.80	9.25	64	连续	大气
在线	2019-9-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.16	10	否			11.61	15.42	35	否			26.90	35.63	50	否			515005.78	10.77	9.67	50.88	10.22	64	连续	大气
在线	2019-9-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.47	10	否			18.17	24.09	35	否			26.94	35.71	50	否			521541.13	10.74	9.69	50.72	8.94	64	连续	大气
在线	2019-9-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.93	10	否			17.15	22.77	35	否			26.35	34.97	50	否			522196.47	10.72	9.70	50.35	8.69	64	连续	大气
在线	2019-9-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.41	10	否			16.86	22.83	35	否			22.70	30.70	50	否			516578.31	10.61	9.91	50.41	8.79	64	连续	大气
在线	2019-9-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	4.02	10	否			13.49	19.85	35	否			21.62	32.10	50	否			506517.00	10.42	10.90	50.24	8.96	64	连续	大气
在线	2019-9-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.19	10	否			13.42	19.34	35	否			19.28	27.89	50	否			482310.69	9.93	10.62	50.38	8.93	64	连续	大气
在线	2019-9-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.46	10	否			15.88	22.45	35	否			18.97	26.86	50	否			509171.06	10.49	10.41	50.61	8.99	64	连续	大气
在线	2019-9-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.81	10	否			18.82	26.12	35	否			19.93	27.69	50	否			518335.81	10.76	10.20	51.28	9.52	64	连续	大气
在线	2019-9-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.35	10	否			13.47	18.26	35	否			17.63	24.09	50	否			476093.13	9.92	10.01	51.66	9.76	64	连续	大气
在线	2019-9-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.70	10	否			5.00	7.02	35	否			21.02	29.60	50	否			494621.69	10.26	10.31	51.01	9.51	64	连续	大气
在线	2019-9-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.66	10	否			13.90	18.75	35	否			19.13	25.82	50	否			510730.97	10.61	9.88	51.25	9.59	64	连续	大气
在线	2019-9-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.84	10	否			14.39	19.49	35	否			16.61	22.53	50	否			475927.44	9.91	9.94	51.26	9.74	64	连续	大气
在线	2019-9-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.39	10	否			7.22	10.35	35	否			21.55	30.83	50	否			526010.75	10.99	10.51	50.75	10.26	64	连续	大气
在线	2019-9-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.47	10	否			2.17	3.05	35	否			22.14	30.86	50	否			524015.47	10.81	10.22	50.56	9.19	64	连续	大气
在线	2019-9-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.42	10	否			1.86	2.53	35	否			21.24	29.06	50	否			523234.72	10.74	10.03	50.49	8.74	64	连续	大气
在线	2019-9-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.31	10	否			5.27	7.19	35	否			18.59	25.38	50	否			519697.00	10.71	10.01	50.80	9.04	64	连续	大气
在线	2019-9-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.23	10	否			8.88	12.21	35	否			18.25	25.07	50	否			524769.94	10.86	10.08	51.07	9.31	64	连续	大气
在线	2019-9-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	3.21	10	否			11.11	15.71	35	否			17.31	24.60	50	否			510549.41	10.57	10.42	50.89	9.39	64	连续	大气
在线	2019-9-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.37	10	否			9.57	13.70	35	否			17.29	24.77	50	否			508104.41	10.50	10.53	50.49	9.27	64	连续	大气
在线	2019-9-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.39	10	否			12.65	17.72	35	否			17.56	24.76	50	否			499436.41	10.31	10.34	50.41	9.23	64	连续	大气
在线	2019-9-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.49	10	否			9.10	12.11	35	否			19.39	26.22	50	否			503116.28	10.36	9.90	50.76	8.95	64	连续	大气
在线	2019-9-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.49	10	否			8.31	10.82	35	否			19.78	25.83	50	否			503418.75	10.41	9.51	51.25	9.24	64	连续	大气
在线	2019-9-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.85	10	否			9.15	12.23	35	否			17.49	23.58	50	否			500953.28	10.34	9.86	50.93	9.09	64	连续	大气
在线	2019-9-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	2.17	10	否			9.46	12.92	35	否			17.16	23.61	50	否			495749.38	10.13	10.09	50.59	8.27	64	连续	大气
在线	2019-9-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.63	10	否			2.59	3.69	35	否			16.47	23.59	50	否			497333.69	10.06	10.50	50.15	7.50	64	连续	大气
在线	2019-9-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.67	10	否			2.46	3.54	35	否			15.51	22.35	50	否			470969.41	9.55	10.58	49.88	7.70	64	连续	大气
在线	2019-9-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.32	10	否			9.91	13.88	35	否			15.18	21.47	50	否			479284							