

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.96	10	否			4.68	6.51	35	否			21.23	29.72	50	否			462441.56	9.61	10.24	51.27	9.50	63	连续	大气
在线	2019-10-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.49	10	否			10.05	12.61	35	否			17.35	21.98	50	否			465363.22	9.71	9.15	51.98	9.74	63	连续	大气
在线	2019-10-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.08	10	否			7.53	9.98	35	否			18.72	24.90	50	否			471199.16	9.82	9.72	51.53	9.72	63	连续	大气
在线	2019-10-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.01	10	否			6.57	9.04	35	否			18.02	24.79	50	否			471561.50	9.81	10.09	51.36	9.60	63	连续	大气
在线	2019-10-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.90	10	否			6.40	9.08	35	否			17.45	24.75	50	否			472104.38	9.80	10.42	51.09	9.49	63	连续	大气
在线	2019-10-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.06	10	否			8.72	12.58	35	否			16.01	23.12	50	否			467057.41	9.77	10.59	50.81	10.26	63	连续	大气
在线	2019-10-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.51	10	否			14.56	19.69	35	否			15.90	21.50	50	否			475935.78	9.79	9.91	51.09	8.62	63	连续	大气
在线	2019-10-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.92	10	否			14.25	19.35	35	否			16.11	22.04	50	否			470164.16	9.70	10.03	51.15	8.87	63	连续	大气
在线	2019-10-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.28	10	否			8.82	12.64	35	否			17.32	24.99	50	否			477759.78	9.86	10.58	50.99	8.96	63	连续	大气
在线	2019-10-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.66	10	否			10.02	14.82	35	否			22.30	33.30	50	否			447408.31	9.25	10.76	51.21	9.06	63	连续	大气
在线	2019-10-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.03	10	否			14.13	18.54	35	否			16.15	21.28	50	否			455134.19	9.43	9.60	51.34	9.28	63	连续	大气
在线	2019-10-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.15	10	否			15.61	19.86	35	否			15.08	19.21	50	否			452749.41	9.42	9.22	51.62	9.61	63	连续	大气
在线	2019-10-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.83	10	否			18.99	22.45	35	否			16.97	20.18	50	否			450418.16	9.41	8.40	52.10	9.79	63	连续	大气
在线	2019-10-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.55	10	否			11.66	14.24	35	否			15.90	19.58	50	否			456622.41	9.56	8.81	52.26	9.99	63	连续	大气
在线	2019-10-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.58	10	否			13.21	16.68	35	否			14.74	18.58	50	否			449326.66	9.41	9.10	52.02	10.02	63	连续	大气
在线	2019-10-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.78	10	否			18.78	23.58	35	否			15.33	19.26	50	否			459415.94	9.62	9.06	52.05	10.07	63	连续	大气
在线	2019-10-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.45	10	否			13.79	17.47	35	否			15.14	19.32	50	否			446148.53	9.38	9.25	52.28	10.27	63	连续	大气
在线	2019-10-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.09	10	否			13.84	18.41	35	否			15.35	20.31	50	否			433588.56	9.19	9.65	52.10	11.06	63	连续	大气
在线	2019-10-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.02	10	否			9.58	12.12	35	否			15.65	19.80	50	否			441475.72	9.15	9.14	51.83	9.20	63	连续	大气
在线	2019-10-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	5.99	10	否			9.52	12.02	35	否			15.47	19.58	50	否			446786.09	9.27	9.14	51.70	9.26	63	连续	大气
在线	2019-10-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.08	10	否			12.70	16.01	35	否			16.81	21.18	50	否			499276.47	10.38	9.09	51.92	9.45	63	连续	大气
在线	2019-10-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.55	10	否			6.92	9.30	35	否			16.80	22.66	50	否			483554.28	10.08	9.88	51.92	9.67	63	连续	大气
在线	2019-10-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.69	10	否			7.81	10.27	35	否			16.35	21.56	50	否			486598.63	10.13	9.62	51.73	9.58	63	连续	大气
在线	2019-10-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.82	10	否			10.42	14.42	35	否			20.45	28.79	50	否			470208.59	9.77	10.31	51.41	9.51	63	连续	大气
在线	2019-10-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.78	10	否			13.27	17.42	35	否			15.52	20.66	50	否			487528.53	10.05	9.59	51.61	8.73	63	连续	大气
在线	2019-10-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.79	10	否			18.28	23.17	35	否			18.43	23.38	50	否			538531.13	11.10	9.17	51.84	8.80	63	连续	大气
在线	2019-10-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	2.04	10	否			13.56	18.11	35	否			17.61	23.48	50	否			515336.38	10.65	9.75	52.06	8.95	63	连续	大气
在线	2019-10-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.31	10	否			12.12	15.96	35	否			20.04	26.44	50	否			520375.81	10.73	9.62	51.80	8.82	63	连续	大气
在线	2019-10-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.45	10	否			15.58	19.90	35	否			22.51	28.81	50	否			533420.25	10.92	9.28	51.97	8.14	63	连续	大气
在线	2019-10-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.51	10	否			12.67	16.96	35	否			19.87	27.07	50	否			520127.22	10.68	9.98	51.71	8.46	63	连续	大气
在线	2019-10-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.37	10	否			9.77	13.56	35	否			18.13	25.08	50	否			509337.13	10.46	1					