

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	4.76	10	否			8.29	16.85	35	否			11.47	23.55	50	否			639354.63	12.85	13.64	47.40	7.83	66	连续	大气
在线	2019-10-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	4.76	10	否			8.97	17.60	35	否			10.89	21.39	50	否			640528.06	12.83	13.36	47.00	7.67	66	连续	大气
在线	2019-10-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	5.56	10	否			6.55	13.12	35	否			12.03	24.31	50	否			654027.00	13.09	13.56	46.96	7.66	66	连续	大气
在线	2019-10-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	6.34	10	否			5.55	11.77	35	否			11.03	23.46	50	否			659881.00	13.20	13.90	46.67	7.66	66	连续	大气
在线	2019-10-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	6.65	10	否			5.63	11.63	35	否			10.96	22.65	50	否			656235.69	13.09	13.73	46.24	7.50	66	连续	大气
在线	2019-10-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	6.20	10	否			6.75	14.03	35	否			11.50	23.73	50	否			635056.06	12.76	13.71	46.36	8.15	66	连续	大气
在线	2019-10-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	5.80	10	否			8.03	15.99	35	否			11.31	22.49	50	否			644383.00	12.81	13.45	46.36	7.16	66	连续	大气
在线	2019-10-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.81	10	否			6.36	12.23	35	否			11.84	22.80	50	否			650316.00	12.92	13.21	46.37	7.06	66	连续	大气
在线	2019-10-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	5.62	10	否			6.11	11.78	35	否			11.73	22.67	50	否			624064.69	12.41	13.23	46.46	7.11	66	连续	大气
在线	2019-10-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	5.39	10	否			8.57	15.69	35	否			11.43	20.97	50	否			630649.44	12.58	12.82	46.81	7.30	66	连续	大气
在线	2019-10-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	5.92	10	否			10.13	19.03	35	否			11.35	21.30	50	否			649295.56	12.99	13.01	47.18	7.56	66	连续	大气
在线	2019-10-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	6.64	10	否			6.50	12.42	35	否			11.47	22.01	50	否			646743.63	12.98	13.16	47.34	7.78	66	连续	大气
在线	2019-10-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	7.07	10	否			8.17	14.87	35	否			11.39	20.78	50	否			656114.44	13.17	12.78	47.42	7.80	66	连续	大气
在线	2019-10-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	7.73	10	否			9.04	17.37	35	否			12.10	23.21	50	否			646410.69	12.99	13.15	47.49	7.88	66	连续	大气
在线	2019-10-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	7.83	10	否			8.25	15.46	35	否			12.96	24.41	50	否			621218.44	12.45	12.93	47.07	7.73	66	连续	大气
在线	2019-10-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	7.07	10	否			9.54	15.97	35	否			11.76	19.75	50	否			581953.63	11.70	12.06	47.52	7.80	66	连续	大气
在线	2019-10-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	7.85	10	否			6.56	11.53	35	否			13.26	23.23	50	否			581936.81	11.71	12.39	47.68	7.81	66	连续	大气
在线	2019-10-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	8.09	10	否			8.84	15.39	35	否			12.55	21.68	50	否			576163.69	11.68	12.30	47.75	8.47	66	连续	大气
在线	2019-10-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	8.47	10	否			13.53	22.79	35	否			11.41	19.21	50	否			599395.44	12.09	12.07	48.06	7.93	66	连续	大气
在线	2019-10-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.88	10	否			9.80	16.95	35	否			11.99	21.14	50	否			599348.56	12.06	12.45	48.11	7.71	66	连续	大气
在线	2019-10-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	4.21	10	否			10.81	18.93	35	否			11.44	20.22	50	否			601597.13	12.09	12.49	47.84	7.70	66	连续	大气
在线	2019-10-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	4.21	10	否			14.00	23.69	35	否			11.26	19.05	50	否			599945.38	12.09	12.13	48.13	7.84	66	连续	大气
在线	2019-10-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	4.43	10	否			9.63	15.93	35	否			11.16	18.57	50	否			605495.69	12.23	11.98	48.35	8.03	66	连续	大气
在线	2019-10-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.55	10	否			15.55	24.10	35	否			12.69	19.69	50	否			612750.38	12.44	11.35	49.04	8.30	66	连续	大气
在线	2019-10-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.41	10	否			13.55	20.16	35	否			12.74	18.89	50	否			575558.38	11.62	10.90	49.46	7.66	66	连续	大气
在线	2019-10-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.42	10	否			9.54	14.18	35	否			13.96	20.89	50	否			578323.56	11.72	10.95	49.93	7.88	66	连续	大气
在线	2019-10-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.55	10	否			7.46	10.71	35	否			15.54	22.23	50	否			587962.00	11.94	10.52	50.21	8.02	66	连续	大气
在线	2019-10-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.74	10	否			6.88	9.71	35	否			16.40	23.13	50	否			586662.50	11.96	10.37	50.65	8.25	66	连续	大气
在线	2019-10-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.88	10	否			8.66	12.69	35	否			15.53	22.69	50	否			583430.88	11.87	10.75	50.79	8.04	66	连续	大气
在线	2019-10-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.62	10	否			5.92	9.03	35	否			13.26	20.05	50	否			579640.13	11.68	11.05	49.72	7.42	66	连续	大气
在线	2019-10-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.51	10	否			7.47	10.96	35	否			13.65	20.12	50	否			57							