

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.97	10	否			9.28	14.26	35	否			14.27	21.93	50	否			613530.38	12.52	11.29	49.68	8.58	74	连续	大气
在线	2019-10-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.36	10	否			9.06	13.73	35	否			15.73	23.94	50	否			624627.94	12.81	11.15	50.25	8.90	74	连续	大气
在线	2019-10-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.93	10	否			7.99	12.96	35	否			14.01	22.71	50	否			632583.38	12.95	11.75	49.83	8.82	74	连续	大气
在线	2019-10-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.86	10	否			8.96	15.51	35	否			11.97	20.85	50	否			607641.81	12.39	12.39	49.13	8.64	74	连续	大气
在线	2019-10-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.34	10	否			9.16	16.12	35	否			11.63	20.55	50	否			613225.69	12.38	12.51	48.02	8.07	74	连续	大气
在线	2019-10-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	5.38	10	否			11.23	18.57	35	否			13.74	22.90	50	否			631545.63	12.76	12.01	48.24	8.08	74	连续	大气
在线	2019-10-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	6.46	10	否			7.33	12.32	35	否			13.21	22.04	50	否			619278.75	12.64	11.98	48.83	8.85	74	连续	大气
在线	2019-10-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	6.46	10	否			5.29	8.77	35	否			13.33	22.24	50	否			627991.94	12.66	11.99	48.53	7.79	74	连续	大气
在线	2019-10-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.32	10	否			3.84	7.02	35	否			14.93	27.38	50	否			605251.56	12.16	12.80	47.67	7.66	74	连续	大气
在线	2019-10-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.88	10	否			10.17	16.53	35	否			17.85	28.93	50	否			626680.25	12.56	11.87	47.54	7.54	74	连续	大气
在线	2019-10-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	7.48	10	否			12.77	18.92	35	否			20.63	31.15	50	否			638603.44	12.97	11.06	49.60	8.18	74	连续	大气
在线	2019-10-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.57	10	否			10.68	14.80	35	否			21.25	30.38	50	否			637562.63	13.12	10.53	50.56	9.09	74	连续	大气
在线	2019-10-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	7.59	10	否			8.29	11.98	35	否			19.35	27.99	50	否			625527.69	12.84	10.63	50.00	9.01	74	连续	大气
在线	2019-10-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	6.79	10	否			9.28	12.53	35	否			21.36	28.87	50	否			550547.38	11.35	9.90	50.58	9.14	74	连续	大气
在线	2019-10-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.76	10	否			9.48	12.97	35	否			20.76	28.38	50	否			547784.81	11.34	10.03	50.89	9.40	74	连续	大气
在线	2019-10-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.65	10	否			13.00	17.35	35	否			20.52	27.40	50	否			545887.63	11.30	9.77	50.92	9.36	74	连续	大气
在线	2019-10-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.47	10	否			11.26	14.84	35	否			19.41	25.87	50	否			539024.44	11.12	9.75	50.43	9.16	74	连续	大气
在线	2019-10-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.32	10	否			13.81	17.39	35	否			22.31	28.16	50	否			562987.44	11.61	9.11	50.76	9.15	74	连续	大气
在线	2019-10-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.60	10	否			15.52	20.04	35	否			25.83	33.20	50	否			576361.19	11.97	9.33	50.75	9.80	74	连续	大气
在线	2019-10-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.77	10	否			12.37	15.75	35	否			27.24	34.68	50	否			588745.69	12.10	9.22	51.08	8.77	74	连续	大气
在线	2019-10-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.77	10	否			8.25	10.78	35	否			25.11	32.81	50	否			580269.31	11.96	9.52	51.01	9.03	74	连续	大气
在线	2019-10-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.81	10	否			5.34	6.96	35	否			26.80	34.95	50	否			593298.19	12.24	9.50	50.97	9.16	74	连续	大气
在线	2019-10-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.11	10	否			5.39	7.02	35	否			26.07	33.98	50	否			569869.44	11.82	9.49	51.46	9.44	74	连续	大气
在线	2019-10-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.31	10	否			6.40	8.43	35	否			25.54	33.66	50	否			541290.13	11.24	9.62	51.32	9.52	74	连续	大气
在线	2019-10-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.82	10	否			8.18	10.29	35	否			18.27	22.90	50	否			536362.44	11.23	9.04	52.80	10.01	74	连续	大气
在线	2019-10-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.89	10	否			8.87	11.95	35	否			17.08	22.72	50	否			548461.94	11.42	9.74	52.15	9.70	74	连续	大气
在线	2019-10-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.07	10	否			10.44	13.61	35	否			18.01	23.43	50	否			551349.13	11.47	9.47	52.19	9.62	74	连续	大气
在线	2019-10-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	2.20	10	否			10.58	15.17	35	否			14.03	19.79	50	否			531696.69	11.01	10.37	51.52	9.35	74	连续	大气
在线	2019-10-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.92	10	否			8.74	11.74	35	否			14.58	19.55	50	否			534820.94	11.01	9.81	51.35	8.85	74	连续	大气
在线	2019-10-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.96	10	否			8.18	10.30	35	否			17.34	21.63	50	否			554495.44	11.37	8.99	51.80	8.44	74	连续	大气
在线	2019-10-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	2.11	10	否			8.66	11.57	35	否			16.58	22.07	50											