

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.60	10	否			4.20	5.65	35	否			25.67	34.68	50	否			575252.56	11.77	9.92	49.47	8.72	70	连续	大气
在线	2019-10-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.94	10	否			5.78	7.85	35	否			22.05	29.92	50	否			575427.75	11.84	9.95	50.24	9.05	70	连续	大气
在线	2019-10-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.52	10	否			10.30	13.66	35	否			20.58	27.56	50	否			567815.38	11.74	9.78	50.67	9.34	70	连续	大气
在线	2019-10-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	7.13	10	否			10.36	13.64	35	否			20.86	27.90	50	否			568622.31	11.78	9.74	50.93	9.45	70	连续	大气
在线	2019-10-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	7.46	10	否			6.76	9.30	35	否			22.53	31.14	50	否			541667.06	11.21	10.13	50.53	9.40	70	连续	大气
在线	2019-10-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	7.51	10	否			7.86	10.91	35	否			18.78	26.11	50	否			515968.81	10.63	10.22	49.96	9.14	70	连续	大气
在线	2019-10-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	6.89	10	否			11.96	17.18	35	否			17.43	24.95	50	否			494687.25	10.27	10.52	49.71	9.88	70	连续	大气
在线	2019-10-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.04	10	否			19.82	27.56	35	否			16.72	23.26	50	否			533632.38	10.85	10.23	49.42	8.09	70	连续	大气
在线	2019-10-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.36	10	否			3.33	4.59	35	否			24.17	33.46	50	否			543757.38	11.09	10.15	49.82	8.27	70	连续	大气
在线	2019-10-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.76	10	否			7.45	10.12	35	否			23.96	32.41	50	否			531885.06	10.89	9.92	50.07	8.56	70	连续	大气
在线	2019-10-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.10	10	否			12.88	17.42	35	否			22.75	30.87	50	否			513829.59	10.56	9.94	50.40	8.79	70	连续	大气
在线	2019-10-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.83	10	否			9.07	11.90	35	否			25.89	34.32	50	否			546404.69	11.25	9.70	50.13	9.09	70	连续	大气
在线	2019-10-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.60	10	否			14.74	18.99	35	否			30.36	39.26	50	否			590117.38	12.19	9.41	50.75	9.31	70	连续	大气
在线	2019-10-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.47	10	否			7.05	9.83	35	否			24.51	34.33	50	否			574405.88	11.91	10.26	51.02	9.52	70	连续	大气
在线	2019-10-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.15	10	否			10.61	13.64	35	否			23.81	30.88	50	否			558893.13	11.59	9.45	51.12	9.55	70	连续	大气
在线	2019-10-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.73	10	否			9.93	12.99	35	否			25.78	34.06	50	否			542172.19	11.29	9.69	51.34	9.76	70	连续	大气
在线	2019-10-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.36	10	否			4.67	6.64	35	否			23.93	34.15	50	否			538654.75	11.14	10.49	50.42	9.44	70	连续	大气
在线	2019-10-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.71	10	否			8.71	12.68	35	否			23.41	34.19	50	否			549251.81	11.34	10.72	50.28	9.33	70	连续	大气
在线	2019-10-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.08	10	否			11.87	17.37	35	否			22.61	32.97	50	否			540471.56	11.25	10.70	50.09	10.13	70	连续	大气
在线	2019-10-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.60	10	否			9.47	13.51	35	否			23.96	34.41	50	否			567021.13	11.59	10.56	50.26	8.48	70	连续	大气
在线	2019-10-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.44	10	否			12.01	16.85	35	否			21.24	29.84	50	否			544447.06	11.15	10.32	50.37	8.57	70	连续	大气
在线	2019-10-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	6.41	10	否			13.30	18.90	35	否			22.16	31.43	50	否			570517.19	11.65	10.42	49.78	8.47	70	连续	大气
在线	2019-10-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.28	10	否			8.93	12.59	35	否			22.36	31.31	50	否			578948.94	11.85	10.28	50.17	8.59	70	连续	大气
在线	2019-10-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.43	10	否			10.48	14.50	35	否			22.09	30.32	50	否			581309.63	11.92	10.06	50.23	8.75	70	连续	大气
在线	2019-10-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.58	10	否			8.06	10.44	35	否			25.89	33.60	50	否			521685.06	10.73	9.48	51.03	8.80	70	连续	大气
在线	2019-10-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.55	10	否			14.31	18.03	35	否			28.64	36.16	50	否			514649.78	10.62	9.12	51.44	9.00	70	连续	大气
在线	2019-10-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.71	10	否			7.96	10.00	35	否			26.37	33.26	50	否			511343.31	10.56	9.12	51.47	9.06	70	连续	大气
在线	2019-10-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.85	10	否			8.03	10.38	35	否			23.08	29.77	50	否			509727.88	10.53	9.37	51.40	9.09	70	连续	大气
在线	2019-10-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.99	10	否			8.85	11.99	35	否			21.22	28.75	50	否			485638.16	10.02	9.95	51.14	8.93	70	连续	大气
在线	2019-10-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.98	10	否			5.51	7.37	35	否			16.99	22.78	50	否			467305.88	9.51	9.82	50.51	7.80	70	连续	大气
在线	2019-10-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.75	10	否			8.88	11.77	35	否			16.65	22.13	50	否			455577.75	9.9						