

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-10-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.23	10	否			9.87	13.42	35	否			24.39	33.35	50	否			579342.19	12.04	10.05	51.85	9.49	79	连续	大气
在线	2019-10-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.29	10	否			8.02	10.76	35	否			24.87	33.53	50	否			603811.81	12.52	9.87	51.64	9.44	79	连续	大气
在线	2019-10-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.38	10	否			13.45	16.92	35	否			26.18	33.04	50	否			614966.88	12.76	9.12	51.82	9.46	79	连续	大气
在线	2019-10-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.05	10	否			19.12	23.09	35	否			31.83	38.75	50	否			625342.19	13.05	8.66	52.45	9.84	79	连续	大气
在线	2019-10-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.46	10	否			7.62	10.10	35	否			24.78	32.90	50	否			578207.63	12.07	9.71	51.94	9.85	79	连续	大气
在线	2019-10-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.40	10	否			9.61	12.60	35	否			25.93	34.13	50	否			578817.44	11.98	9.60	50.87	9.43	79	连续	大气
在线	2019-10-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.62	10	否			13.55	17.66	35	否			26.10	34.36	50	否			591783.25	12.18	9.60	50.46	9.07	79	连续	大气
在线	2019-10-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.80	10	否			18.48	24.20	35	否			26.58	35.04	50	否			580911.56	12.12	9.60	51.06	10.11	79	连续	大气
在线	2019-10-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.23	10	否			5.72	8.00	35	否			24.20	34.63	50	否			555128.31	11.33	10.38	50.37	8.18	79	连续	大气
在线	2019-10-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.71	10	否			8.28	10.88	35	否			23.11	30.63	50	否			594067.38	12.11	9.68	50.36	8.16	79	连续	大气
在线	2019-10-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.37	10	否			11.54	14.60	35	否			25.60	32.62	50	否			610371.31	12.52	9.23	51.09	8.65	79	连续	大气
在线	2019-10-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.51	10	否			11.90	14.70	35	否			27.96	34.56	50	否			614666.81	12.73	8.86	51.78	9.34	79	连续	大气
在线	2019-10-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.19	10	否			14.78	18.70	35	否			25.34	32.04	50	否			592996.31	12.36	9.13	52.02	9.84	79	连续	大气
在线	2019-10-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.92	10	否			15.72	20.21	35	否			24.06	30.96	50	否			579679.63	12.06	9.33	51.62	9.72	79	连续	大气
在线	2019-10-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.78	10	否			19.40	24.47	35	否			23.54	29.69	50	否			589056.56	12.19	9.11	51.12	9.45	79	连续	大气
在线	2019-10-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.00	10	否			20.96	26.76	35	否			24.37	31.14	50	否			584844.38	12.11	9.25	51.09	9.45	79	连续	大气
在线	2019-10-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.36	10	否			13.65	17.93	35	否			22.92	29.98	50	否			566210.44	11.66	9.55	50.27	9.15	79	连续	大气
在线	2019-10-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.58	10	否			13.72	18.25	35	否			25.70	34.31	50	否			591838.13	12.24	9.71	50.96	9.41	79	连续	大气
在线	2019-10-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	5.80	10	否			11.75	15.43	35	否			24.02	31.52	50	否			611981.44	12.67	9.57	51.23	9.48	79	连续	大气
在线	2019-10-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.82	10	否			14.47	19.68	35	否			22.60	30.70	50	否			589127.69	12.37	9.94	51.60	10.56	79	连续	大气
在线	2019-10-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.45	10	否			15.32	20.11	35	否			25.05	32.88	50	否			620612.81	12.73	9.58	51.28	8.62	79	连续	大气
在线	2019-10-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	5.86	10	否			17.61	22.86	35	否			26.34	34.17	50	否			627207.38	12.97	9.44	52.15	9.10	79	连续	大气
在线	2019-10-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	6.73	10	否			12.73	17.94	35	否			23.09	32.65	50	否			545838.75	11.34	10.37	51.91	9.39	79	连续	大气
在线	2019-10-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	6.82	10	否			8.58	11.91	35	否			23.15	32.23	50	否			558266.75	11.54	10.20	51.13	9.19	79	连续	大气
在线	2019-10-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.59	10	否			8.91	11.42	35	否			18.63	23.77	50	否			504314.63	10.38	9.24	51.32	8.76	79	连续	大气
在线	2019-10-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.37	10	否			8.01	9.78	35	否			25.34	30.95	50	否			520045.78	10.72	8.73	51.53	8.84	79	连续	大气
在线	2019-10-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.54	10	否			14.71	17.98	35	否			29.82	36.47	50	否			528149.94	10.91	8.73	51.80	9.00	79	连续	大气
在线	2019-10-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.82	10	否			14.39	17.65	35	否			29.32	35.98	50	否			542550.19	11.20	8.78	51.68	9.01	79	连续	大气
在线	2019-10-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.94	10	否			10.29	13.42	35	否			26.82	34.94	50	否			501385.03	10.32	9.49	51.05	8.77	79	连续	大气
在线	2019-10-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	3.07	10	否			9.06	11.75	35	否			25.83	33.80	50	否			500523.69	10.2						