

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.91	10	否			6.40	9.17	35	否			23.53	34.03	50	否			576830.06	11.90	10.53	50.71	9.18	76	连续	大气
在线	2019-10-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.39	10	否			7.12	9.37	35	否			20.96	29.04	50	否			605038.75	12.52	9.69	51.31	9.36	76	连续	大气
在线	2019-10-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.68	10	否			8.40	11.57	35	否			23.14	32.03	50	否			601354.81	12.49	10.14	51.53	9.63	76	连续	大气
在线	2019-10-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.41	10	否			6.50	8.68	35	否			23.61	31.58	50	否			587005.31	12.18	9.78	51.23	9.54	76	连续	大气
在线	2019-10-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.33	10	否			6.12	8.14	35	否			24.05	32.01	50	否			586242.19	12.13	9.73	50.99	9.35	76	连续	大气
在线	2019-10-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	7.12	10	否			6.73	8.72	35	否			25.68	33.29	50	否			592757.31	12.25	9.43	50.99	9.27	76	连续	大气
在线	2019-10-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	6.51	10	否			6.35	8.38	35	否			25.85	34.16	50	否			584102.56	12.07	9.65	50.82	9.28	76	连续	大气
在线	2019-10-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	6.56	10	否			5.55	7.64	35	否			24.83	34.22	50	否			550211.25	11.46	10.12	50.45	10.03	76	连续	大气
在线	2019-10-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.00	10	否			3.17	4.44	35	否			23.45	32.71	50	否			535799.13	10.89	10.23	49.68	8.02	76	连续	大气
在线	2019-10-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.00	10	否			3.91	5.40	35	否			21.00	29.05	50	否			542577.06	11.02	10.16	49.67	8.01	76	连续	大气
在线	2019-10-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.35	10	否			5.82	8.17	35	否			19.71	27.76	50	否			557284.50	11.38	10.31	50.21	8.36	76	连续	大气
在线	2019-10-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.25	10	否			9.37	12.44	35	否			18.16	24.17	50	否			549675.94	11.29	9.72	50.66	8.75	76	连续	大气
在线	2019-10-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.60	10	否			11.57	15.75	35	否			17.71	24.13	50	否			530072.94	10.94	9.99	50.83	9.16	76	连续	大气
在线	2019-10-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.99	10	否			12.00	15.57	35	否			18.82	24.45	50	否			556113.44	11.51	9.44	51.23	9.34	76	连续	大气
在线	2019-10-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	4.84	10	否			8.42	10.57	35	否			20.80	26.07	50	否			577782.94	12.00	9.03	51.56	9.55	76	连续	大气
在线	2019-10-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.07	10	否			10.89	13.66	35	否			20.96	26.67	50	否			558850.00	11.63	9.21	51.71	9.70	76	连续	大气
在线	2019-10-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.97	10	否			8.08	10.78	35	否			18.40	24.62	50	否			539554.25	11.19	9.79	51.07	9.47	76	连续	大气
在线	2019-10-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.30	10	否			10.29	13.74	35	否			20.22	27.01	50	否			580373.75	12.04	9.77	51.39	9.52	76	连续	大气
在线	2019-10-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.66	10	否			9.86	13.33	35	否			19.86	26.93	50	否			587775.88	12.20	9.93	51.38	9.53	76	连续	大气
在线	2019-10-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.07	10	否			11.26	14.80	35	否			22.06	29.00	50	否			601206.81	12.62	9.59	51.56	10.55	76	连续	大气
在线	2019-10-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.35	10	否			11.90	16.08	35	否			20.16	27.35	50	否			596740.75	12.34	9.96	51.89	9.10	76	连续	大气
在线	2019-10-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.06	10	否			7.57	10.24	35	否			19.82	26.92	50	否			599753.56	12.34	9.94	51.48	8.78	76	连续	大气
在线	2019-10-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.71	10	否			6.13	8.53	35	否			18.98	26.43	50	否			589603.63	12.14	10.24	51.07	8.90	76	连续	大气
在线	2019-10-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.73	10	否			6.69	9.28	35	否			18.56	25.78	50	否			582589.44	12.00	10.19	50.96	8.97	76	连续	大气
在线	2019-10-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.52	10	否			9.95	11.95	35	否			26.70	32.10	50	否			515665.22	10.65	8.53	51.73	8.97	76	连续	大气
在线	2019-10-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.44	10	否			16.89	20.01	35	否			28.20	33.41	50	否			542172.38	11.25	8.34	52.21	9.31	76	连续	大气
在线	2019-10-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.53	10	否			20.25	24.39	35	否			27.87	33.56	50	否			533894.63	11.10	8.55	52.45	9.46	76	连续	大气
在线	2019-10-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.67	10	否			15.60	19.40	35	否			29.38	36.59	50	否			523830.50	10.88	8.95	52.15	9.40	76	连续	大气
在线	2019-10-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.65	10	否			9.75	12.10	35	否			28.92	35.83	50	否			523664.22	10.81	8.90	51.59	8.95	76	连续	大气
在线	2019-10-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.73	10	否			9.64	11.90	35	否			28.05	34.72	50	否			524797.31	10.82	8.90	51.65	8.83	76	连续	大气
在线	2019-10-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.46	10	否			14.52	18.02	35	否			28.95	35.83	50	否			523942.34	10.74	8.89	51.66	8.31	76	连续	大气
在线	2019-10-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.34																								