

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.01	10	否			7.91	10.78	35	否			19.29	26.40	50	否			575261.75	11.88	10.05	51.12	9.19	75	连续	大气
在线	2019-10-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.17	10	否			13.57	17.47	35	否			22.64	29.21	50	否			614166.81	12.75	9.37	51.85	9.49	75	连续	大气
在线	2019-10-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.74	10	否			15.65	20.80	35	否			21.57	28.77	50	否			601474.69	12.56	9.75	52.29	9.88	75	连续	大气
在线	2019-10-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.09	10	否			9.78	13.69	35	否			21.94	30.78	50	否			605876.94	12.60	10.30	51.71	9.69	75	连续	大气
在线	2019-10-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.06	10	否			9.97	13.74	35	否			21.44	29.66	50	否			581913.81	12.11	10.15	51.66	9.69	75	连续	大气
在线	2019-10-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.61	10	否			10.25	14.10	35	否			21.40	29.45	50	否			565478.31	11.73	10.10	51.14	9.50	75	连续	大气
在线	2019-10-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.77	10	否			13.24	18.49	35	否			21.08	29.59	50	否			588673.88	12.17	10.30	50.81	9.36	75	连续	大气
在线	2019-10-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.01	10	否			19.79	26.44	35	否			22.13	29.53	50	否			580426.56	12.11	9.75	51.18	10.12	75	连续	大气
在线	2019-10-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.86	10	否			11.12	15.69	35	否			20.31	28.53	50	否			538381.88	11.06	10.33	50.66	8.74	75	连续	大气
在线	2019-10-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.43	10	否			3.11	4.42	35	否			22.12	31.48	50	否			554061.75	11.32	10.46	50.61	8.29	75	连续	大气
在线	2019-10-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.17	10	否			2.26	3.08	35	否			21.59	29.49	50	否			549361.69	11.25	10.01	50.59	8.47	75	连续	大气
在线	2019-10-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.33	10	否			2.45	3.37	35	否			21.26	29.26	50	否			547691.81	11.24	10.10	50.55	8.73	75	连续	大气
在线	2019-10-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.52	10	否			4.40	6.05	35	否			20.82	28.60	50	否			542688.63	11.19	10.08	50.78	9.10	75	连续	大气
在线	2019-10-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.87	10	否			7.97	11.14	35	否			20.32	28.39	50	否			536877.06	11.08	10.26	50.75	9.15	75	连续	大气
在线	2019-10-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.54	10	否			11.80	16.28	35	否			21.48	29.64	50	否			554814.19	11.48	10.13	50.95	9.40	75	连续	大气
在线	2019-10-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.94	10	否			12.65	17.39	35	否			21.52	29.58	50	否			557640.56	11.56	10.09	51.20	9.45	75	连续	大气
在线	2019-10-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.76	10	否			9.50	13.07	35	否			22.21	30.77	50	否			566064.06	11.74	10.17	51.11	9.56	75	连续	大气
在线	2019-10-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.74	7.77	10	否			14.63	19.53	35	否			19.87	26.83	50	否			579163.88	12.03	9.90	51.15	9.64	75	连续	大气
在线	2019-10-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	8.18	10	否			14.08	18.98	35	否			20.63	27.92	50	否			584723.00	12.15	9.92	51.35	9.67	75	连续	大气
在线	2019-10-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	8.57	10	否			10.71	14.35	35	否			22.74	30.78	50	否			601663.19	12.51	9.91	51.46	9.74	75	连续	大气
在线	2019-10-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.28	10	否			15.54	21.42	35	否			21.59	29.97	50	否			605910.81	12.60	10.19	51.34	9.83	75	连续	大气
在线	2019-10-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.45	10	否			4.83	6.31	35	否			24.06	31.49	50	否			611998.13	12.61	9.54	51.68	8.87	75	连续	大气
在线	2019-10-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.26	10	否			11.17	14.56	35	否			26.36	34.10	50	否			611262.19	12.66	9.42	51.86	9.31	75	连续	大气
在线	2019-10-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.73	10	否			5.35	7.65	35	否			19.89	28.41	50	否			573197.88	11.86	10.50	51.06	9.32	75	连续	大气
在线	2019-10-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.33	10	否			3.94	4.81	35	否			22.40	27.39	50	否			493735.00	10.25	8.78	52.29	9.31	75	连续	大气
在线	2019-10-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.40	10	否			14.74	17.55	35	否			26.25	31.30	50	否			533059.38	11.10	8.42	52.71	9.49	75	连续	大气
在线	2019-10-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.50	10	否			13.95	16.53	35	否			27.48	32.55	50	否			518367.13	10.81	8.34	52.86	9.60	75	连续	大气
在线	2019-10-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.63	10	否			13.86	16.46	35	否			35.27	41.93	50	否			520593.75	10.85	8.38	52.76	9.57	75	连续	大气
在线	2019-10-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.79	10	否			11.59	14.36	35	否			30.23	37.34	50	否			497929.13	10.37	8.87	52.49	9.53	75	连续	大气
在线	2019-10-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.24	10	否			12.53	15.48	35	否			26.51	32.77	50	否			490226.81	10.14	8.89	51.69	9.04	75	连续	大气
在线	2019-10-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.16	10	否			14.71	17.78	35	否			27.65	33.4												