

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.32	10	否			10.42	14.82	35	否			19.65	27.93	50	否			502710.38	10.20	10.45	49.20	7.93	65	连续	大气
在线	2019-10-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.47	10	否			11.32	15.21	35	否			19.42	26.17	50	否			521480.13	10.61	9.87	49.31	8.15	65	连续	大气
在线	2019-10-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.12	10	否			10.34	13.99	35	否			21.47	29.12	50	否			546981.69	11.16	9.94	49.59	8.41	65	连续	大气
在线	2019-10-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.79	10	否			16.78	23.31	35	否			20.05	27.85	50	否			547324.31	11.20	10.20	49.84	8.56	65	连续	大气
在线	2019-10-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.56	10	否			10.93	15.26	35	否			21.44	29.94	50	否			568346.88	11.61	10.26	49.52	8.52	65	连续	大气
在线	2019-10-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	2.50	10	否			12.27	17.33	35	否			22.47	31.72	50	否			595761.81	12.16	10.38	49.51	8.52	65	连续	大气
在线	2019-10-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.67	10	否			14.01	19.96	35	否			20.92	29.82	50	否			566096.94	11.55	10.47	49.34	8.48	65	连续	大气
在线	2019-10-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.75	10	否			14.08	19.97	35	否			21.81	30.94	50	否			569506.69	11.61	10.43	49.28	8.45	65	连续	大气
在线	2019-10-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	3.01	10	否			13.19	18.93	35	否			21.17	30.33	50	否			531543.19	10.90	10.53	49.29	8.87	65	连续	大气
在线	2019-10-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.96	10	否			18.80	24.83	35	否			20.77	27.49	50	否			533864.56	10.85	9.66	49.92	7.89	65	连续	大气
在线	2019-10-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.25	10	否			16.37	21.92	35	否			20.20	27.06	50	否			537150.50	10.88	9.79	50.13	7.60	65	连续	大气
在线	2019-10-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.32	10	否			17.48	22.79	35	否			19.94	26.01	50	否			522047.84	10.64	9.50	50.39	8.08	65	连续	大气
在线	2019-10-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.50	10	否			15.94	20.27	35	否			17.68	22.84	50	否			500611.06	10.26	9.33	50.43	8.48	65	连续	大气
在线	2019-10-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.26	10	否			16.65	20.49	35	否			17.90	22.10	50	否			508246.19	10.44	8.84	50.65	8.72	65	连续	大气
在线	2019-10-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.59	10	否			16.25	20.15	35	否			17.86	22.18	50	否			510080.66	10.47	8.91	50.34	8.74	65	连续	大气
在线	2019-10-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.83	10	否			15.02	18.53	35	否			18.69	23.05	50	否			497177.63	10.23	8.84	50.64	8.83	65	连续	大气
在线	2019-10-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.01	10	否			12.00	15.31	35	否			18.72	23.92	50	否			499079.56	10.25	9.25	50.25	8.80	65	连续	大气
在线	2019-10-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.79	10	否			13.18	16.37	35	否			18.41	22.91	50	否			505134.19	10.39	8.95	50.38	8.84	65	连续	大气
在线	2019-10-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.86	10	否			12.81	16.09	35	否			19.36	24.33	50	否			516359.00	10.64	9.06	50.59	8.97	65	连续	大气
在线	2019-10-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.02	10	否			13.37	16.85	35	否			19.21	24.19	50	否			530039.06	10.92	9.09	50.64	8.97	65	连续	大气
在线	2019-10-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.13	10	否			11.85	16.16	35	否			19.54	26.72	50	否			533002.88	10.97	10.02	50.29	8.94	65	连续	大气
在线	2019-10-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	3.16	10	否			13.15	18.40	35	否			21.57	30.03	50	否			569023.94	11.62	10.23	49.49	8.56	65	连续	大气
在线	2019-10-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.31	10	否			8.39	11.38	35	否			20.73	28.24	50	否			556586.25	11.24	9.99	49.66	7.43	65	连续	大气
在线	2019-10-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.32	10	否			9.60	13.00	35	否			22.01	29.96	50	否			558212.00	11.31	9.98	49.69	7.75	65	连续	大气
在线	2019-10-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.65	10	否			10.88	14.78	35	否			16.09	22.10	50	否			451781.97	9.21	10.07	49.27	8.31	65	连续	大气
在线	2019-10-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.76	10	否			10.03	13.30	35	否			20.10	26.56	50	否			467749.53	9.52	9.67	49.25	8.19	65	连续	大气
在线	2019-10-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.92	10	否			13.06	17.40	35	否			25.27	33.64	50	否			486230.06	9.95	9.73	49.98	8.58	65	连续	大气
在线	2019-10-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.10	10	否			12.22	16.08	35	否			23.73	31.14	50	否			475388.66	9.76	9.60	50.32	8.77	65	连续	大气
在线	2019-10-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.23	10	否			8.96	11.85	35	否			26.89	35.61	50	否			481976.19	9.90	9.68	50.27	8.77	65	连续	大气
在线	2019-10-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	2.24	10	否			10.86	14.26	35	否			26.39	34.72	50	否			504751.00	10.37	9.60	5				