

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.98	10	否			11.77	16.31	35	否			23.13	32.07	50	否			549032.19	11.17	10.19	49.69	8.10	72	连续	大气
在线	2019-10-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.64	10	否			8.57	12.28	35	否			23.21	33.32	50	否			566321.88	11.54	10.55	49.62	8.30	72	连续	大气
在线	2019-10-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.11	10	否			11.84	16.94	35	否			21.24	30.40	50	否			548261.50	11.18	10.52	49.44	8.37	72	连续	大气
在线	2019-10-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.80	10	否			13.09	18.17	35	否			21.14	29.37	50	否			558858.00	11.39	10.20	49.33	8.35	72	连续	大气
在线	2019-10-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.95	10	否			12.57	17.49	35	否			21.33	29.69	50	否			542605.63	11.06	10.22	49.28	8.41	72	连续	大气
在线	2019-10-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	3.00	10	否			13.98	19.32	35	否			21.51	29.73	50	否			556981.69	11.36	10.15	49.27	8.45	72	连续	大气
在线	2019-10-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.97	10	否			13.88	18.60	35	否			21.93	29.82	50	否			553637.00	11.28	9.94	49.19	8.41	72	连续	大气
在线	2019-10-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.25	10	否			3.44	4.61	35	否			20.51	27.47	50	否			562497.06	11.46	9.80	49.11	8.39	72	连续	大气
在线	2019-10-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.38	10	否			6.65	9.03	35	否			19.80	27.44	50	否			554361.88	11.30	10.14	49.28	8.40	72	连续	大气
在线	2019-10-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.46	10	否			16.15	20.41	35	否			22.04	28.50	50	否			606412.88	12.42	9.35	50.29	8.68	72	连续	大气
在线	2019-10-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.82	10	否			7.46	9.37	35	否			21.76	27.35	50	否			622540.25	12.61	9.07	50.52	7.63	72	连续	大气
在线	2019-10-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.35	10	否			8.29	10.43	35	否			20.63	25.96	50	否			583034.31	11.94	9.08	51.18	8.39	72	连续	大气
在线	2019-10-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.57	10	否			8.25	10.42	35	否			19.24	24.31	50	否			556939.31	11.48	9.12	51.33	8.93	72	连续	大气
在线	2019-10-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.41	10	否			8.98	11.38	35	否			18.89	23.93	50	否			548244.25	11.34	9.16	51.43	9.16	72	连续	大气
在线	2019-10-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.13	10	否			13.07	16.34	35	否			19.12	23.93	50	否			568113.81	11.75	9.01	51.29	9.31	72	连续	大气
在线	2019-10-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.20	10	否			17.19	21.50	35	否			19.31	24.16	50	否			563995.81	11.67	9.01	51.28	9.33	72	连续	大气
在线	2019-10-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.58	10	否			13.14	16.79	35	否			17.98	23.24	50	否			529346.75	10.96	9.35	51.12	9.30	72	连续	大气
在线	2019-10-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.83	10	否			12.36	16.12	35	否			21.80	28.62	50	否			555250.13	11.48	9.57	50.92	9.30	72	连续	大气
在线	2019-10-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.81	10	否			11.06	14.38	35	否			21.92	28.54	50	否			568476.06	11.74	9.47	50.85	9.21	72	连续	大气
在线	2019-10-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.39	10	否			9.50	13.08	35	否			19.76	27.22	50	否			566700.19	11.70	10.11	50.67	9.22	72	连续	大气
在线	2019-10-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.34	10	否			12.00	16.23	35	否			19.57	26.48	50	否			570163.44	11.76	9.91	50.64	9.16	72	连续	大气
在线	2019-10-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.40	10	否			14.91	20.35	35	否			19.64	26.91	50	否			575266.44	11.87	10.02	50.45	9.29	72	连续	大气
在线	2019-10-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.18	10	否			16.10	20.86	35	否			20.56	26.84	50	否			587956.69	11.95	9.50	50.75	7.82	72	连续	大气
在线	2019-10-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.28	10	否			9.87	13.46	35	否			20.17	27.63	50	否			584304.25	11.90	10.04	50.42	8.11	72	连续	大气
在线	2019-10-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.44	10	否			10.27	13.34	35	否			19.36	25.19	50	否			478624.25	9.82	9.50	50.30	8.65	72	连续	大气
在线	2019-10-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.39	10	否			12.85	16.25	35	否			20.33	25.72	50	否			493989.38	10.14	9.17	50.41	8.70	72	连续	大气
在线	2019-10-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.33	10	否			12.90	16.66	35	否			21.62	28.05	50	否			478608.59	9.80	9.45	50.11	8.58	72	连续	大气
在线	2019-10-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.72	10	否			9.55	12.29	35	否			23.10	29.80	50	否			493294.91	10.09	9.37	49.97	8.54	72	连续	大气
在线	2019-10-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.97	10	否			8.74	11.75	35	否			21.39	28.79	50	否			484085.19	9.89	9.86	49.72	8.50	72	连续	大气
在线	2019-10-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.05	10	否			13.94	17.71	35	否			24.11	30.66	50	否			495741.00	10.13	9.21	49.87	8.49	72	连续	大气
在线																														