

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-10-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.13	10	否			10.15	13.66	35	否			18.62	25.44	50	否			563264.00	11.49	10.01	50.11	8.27	70	连续	大气
在线	2019-10-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.13	10	否			16.69	22.47	35	否			19.61	26.46	50	否			554650.44	11.37	9.88	50.47	8.60	70	连续	大气
在线	2019-10-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.34	10	否			15.23	21.15	35	否			18.97	26.41	50	否			534552.19	10.95	10.22	50.10	8.64	70	连续	大气
在线	2019-10-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.47	10	否			12.51	16.69	35	否			18.96	25.57	50	否			519626.25	10.61	9.87	49.51	8.47	70	连续	大气
在线	2019-10-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.86	10	否			8.40	11.40	35	否			19.09	25.87	50	否			515065.34	10.52	9.93	49.36	8.49	70	连续	大气
在线	2019-10-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.66	10	否			13.24	18.35	35	否			19.02	26.36	50	否			531059.44	10.82	10.18	49.04	8.40	70	连续	大气
在线	2019-10-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	3.11	10	否			12.75	17.82	35	否			19.35	27.10	50	否			543632.63	11.04	10.29	48.68	8.21	70	连续	大气
在线	2019-10-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.84	10	否			10.83	14.75	35	否			20.56	28.30	50	否			555240.50	11.27	10.09	48.83	8.17	70	连续	大气
在线	2019-10-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	3.02	10	否			8.46	11.38	35	否			20.33	27.68	50	否			512826.25	10.44	9.96	49.12	8.27	70	连续	大气
在线	2019-10-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.16	10	否			10.31	13.48	35	否			21.24	28.08	50	否			521196.47	10.65	9.64	49.02	8.67	70	连续	大气
在线	2019-10-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.47	10	否			6.46	8.88	35	否			19.38	26.69	50	否			559410.81	11.19	10.10	48.62	6.90	70	连续	大气
在线	2019-10-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.60	10	否			6.80	9.33	35	否			19.30	26.48	50	否			542824.81	10.92	10.06	48.82	7.33	70	连续	大气
在线	2019-10-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.96	10	否			9.82	13.46	35	否			18.88	25.85	50	否			550038.69	11.12	10.05	48.86	7.80	70	连续	大气
在线	2019-10-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.15	10	否			7.00	9.79	35	否			18.15	25.39	50	否			528415.50	10.71	10.28	48.86	7.98	70	连续	大气
在线	2019-10-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	3.27	10	否			8.25	11.44	35	否			18.41	25.61	50	否			534721.88	10.85	10.22	48.81	8.12	70	连续	大气
在线	2019-10-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.02	10	否			14.35	18.95	35	否			19.68	25.97	50	否			558870.31	11.36	9.64	49.19	8.27	70	连续	大气
在线	2019-10-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.26	10	否			13.19	16.96	35	否			18.98	24.45	50	否			532804.50	10.88	9.36	49.74	8.49	70	连续	大气
在线	2019-10-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.51	10	否			14.41	18.40	35	否			18.85	24.09	50	否			530971.56	10.89	9.26	50.16	8.76	70	连续	大气
在线	2019-10-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.00	10	否			14.35	18.46	35	否			19.65	25.47	50	否			549370.31	11.27	9.44	50.17	8.80	70	连续	大气
在线	2019-10-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.26	10	否			18.82	24.81	35	否			21.15	27.95	50	否			586099.13	12.07	9.64	50.63	9.02	70	连续	大气
在线	2019-10-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.48	10	否			16.11	21.50	35	否			20.33	27.19	50	否			581810.56	11.96	9.77	50.21	8.98	70	连续	大气
在线	2019-10-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.58	10	否			18.94	25.18	35	否			20.73	27.63	50	否			584004.06	12.01	9.74	49.99	9.09	70	连续	大气
在线	2019-10-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.70	10	否			13.53	17.98	35	否			21.46	28.56	50	否			594277.19	11.98	9.73	49.72	7.28	70	连续	大气
在线	2019-10-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.92	10	否			8.39	11.41	35	否			21.49	29.23	50	否			579660.75	11.70	9.97	49.21	7.57	70	连续	大气
在线	2019-10-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.99	10	否			19.78	24.77	35	否			23.91	30.04	50	否			501889.31	10.38	9.07	51.25	9.17	70	连续	大气
在线	2019-10-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.12	10	否			16.53	20.81	35	否			23.08	29.13	50	否			490753.69	10.16	9.13	51.36	9.26	70	连续	大气
在线	2019-10-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.23	10	否			16.87	21.36	35	否			20.58	26.08	50	否			475816.25	9.83	9.17	50.93	9.11	70	连续	大气
在线	2019-10-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.22	10	否			15.93	20.81	35	否			18.49	24.13	50	否			459977.63	9.42	9.51	49.94	8.63	70	连续	大气
在线	2019-10-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.35	10	否			10.42	13.74	35	否			17.95	23.69	50	否			462984.19	9.42	9.62	49.28	8.19	70	连续	大气
在线	2019-10-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.01	10	否			12.99	16.37	35	否			19.92	25.09	50	否			480379.38	9.75	9.09	49.06	8.03	70	连续	大气
在线	2019-10-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.95	10	否			17.36	21.65	35	否			21.23	26.56	50	否			490953.56	10.04	9.02	49.82	8.51	70	连续	大气
在线	2019-10-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.05	10	否			19.24	23.82	35	否			23.21	28.74	50	否			498590.63	10.22	8.89	50.29	8.66	70	连续	大气
在线	2019-10-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.17	10	否			12.78	16.71	35	否			20.83	27.23	50	否			467095.59	9.48	9.50	49.97	7.72	70	连续	大气
在线	2019-10-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.19	10	否			14.66	18.76	35	否			20.75	26.91	50	否			477449.81	9.67	9.45	49.43	7.75	70	连续	大气
在线	2019-10-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.29	10	否			14.53	17.90	35	否			23.79	29.38	50	否			494982.09	10.08	8.86	49.95	8.15	70	连续	大气
在线	2019-10-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.44	10	否			10.96	13.80	35	否			22.53	28.42	50	否			487591.94	9.96	9.11	50.01	8.36	70	连续	大气
在线	2019-10-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.48	10	否			13.70	16.80	35	否			25.68	31.53	50	否			496075.47	10.15	8.78	50.29	8.51	70	连续	大气
在线	2019-10-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.43	10	否			9.49	12.23	35	否			24.34	31.42	50	否			480360.34	9.84	9.38	50.11	8.57	70	连续	大气
在线	2019-10-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.99	10	否			11.02	13.90	35	否			26.12	33.00	50	否			491486.84	10.04	9.14	49.84	8.48	70	连续	大气
在线	2019-10-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.93	10	否			17.61	21.24	35	否			30.98	37.36	50	否			512677.84	10.49	8.57	50.25	8.56	70	连续	大气
在线	2019-10-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.05	10	否			13.16	16.00	35	否			27.96	33.99	50	否			489306.69	10.06	8.70	50.71	8.82	70	连续	大气
在线	2019-10-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.20	10	否			11.05	13.70	35	否			25.85	32.14	50	否			482906.69	9.94	8.93	50.46	8.91	70	连续	大气
在线	2019-10-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.30	10	否			8.96	11.46	35	否			27.60	35.36	50	否			499898.31	10.23	9.30	49.90	8.62	70	连续	大气
在线	2019-10-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.39	10	否			20.79	24.99	35	否			30.90	37.18	50	否			521208.28	10.73	8.53	50.81	8.96	70	连续	大气
在线	2019-10-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.57	10	否			14.56	18.20	35	否			30.74	38.46	50	否			518217.47	10.61	9.01	50.91	8.36	70	连续	大气
在线	2019-10-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.65	10	否			19.83	24.71	35	否			29.95	37.36	50	否			517765.25	10.60	8.98	50.84	8.44	70	连续	大气
在线	2019-10-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.80	10	否			15.02	19.40	35	否			28.83	37.25	50	否			504926.22	10.35	9.39	50.56	8.61	70	连续	大气
在线	2019-10-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.87	10	否			17.35	22.03	35	否			28.16	35.81	50	否			489181.19	10.03	9.21	50.32	8.63	70	连续	大气