

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.98	10	否			9.59	12.41	35	否			19.38	25.46	50	否			530643.00	10.74	9.54	49.07	7.73	71	连续	大气
在线	2019-10-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.88	10	否			16.23	21.01	35	否			20.48	26.47	50	否			559560.25	11.34	9.39	49.09	7.88	71	连续	大气
在线	2019-10-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.13	10	否			8.99	11.63	35	否			19.87	25.71	50	否			550878.38	11.15	9.41	48.88	7.87	71	连续	大气
在线	2019-10-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.37	10	否			14.04	18.86	35	否			20.03	26.86	50	否			562569.75	11.42	9.81	48.94	8.08	71	连续	大气
在线	2019-10-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.71	10	否			13.83	18.85	35	否			19.85	27.07	50	否			558986.63	11.33	10.00	48.68	8.04	71	连续	大气
在线	2019-10-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.02	10	否			13.23	17.97	35	否			19.45	26.42	50	否			536717.50	10.90	9.96	48.88	8.11	71	连续	大气
在线	2019-10-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.16	10	否			16.20	21.72	35	否			20.23	27.14	50	否			551396.63	11.21	9.82	48.97	8.21	71	连续	大气
在线	2019-10-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.56	10	否			12.92	17.91	35	否			21.39	29.66	50	否			567219.56	11.52	10.18	48.77	8.23	71	连续	大气
在线	2019-10-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.86	10	否			8.93	12.41	35	否			23.23	32.62	50	否			558670.38	11.33	10.32	48.75	8.10	71	连续	大气
在线	2019-10-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.02	10	否			11.01	15.04	35	否			19.69	26.95	50	否			542695.38	11.08	10.03	49.13	8.57	71	连续	大气
在线	2019-10-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.92	10	否			11.81	15.40	35	否			19.58	25.57	50	否			565520.25	11.35	9.51	49.28	6.98	71	连续	大气
在线	2019-10-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.83	10	否			12.44	16.10	35	否			20.04	26.02	50	否			583921.81	11.81	9.44	49.78	7.60	71	连续	大气
在线	2019-10-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.91	10	否			7.87	10.17	35	否			19.42	25.11	50	否			547290.44	11.16	9.39	50.03	8.29	71	连续	大气
在线	2019-10-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.02	10	否			9.23	11.73	35	否			18.42	23.40	50	否			520215.88	10.65	9.20	50.20	8.55	71	连续	大气
在线	2019-10-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.31	10	否			12.30	15.82	35	否			17.74	22.86	50	否			521082.53	10.67	9.35	50.07	8.63	71	连续	大气
在线	2019-10-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.62	10	否			13.16	16.87	35	否			17.65	22.62	50	否			533754.44	10.96	9.30	50.28	8.81	71	连续	大气
在线	2019-10-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.88	10	否			15.88	20.00	35	否			17.99	22.94	50	否			539193.63	11.07	9.23	50.23	8.83	71	连续	大气
在线	2019-10-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.46	10	否			11.41	15.02	35	否			18.38	24.27	50	否			554937.88	11.41	9.63	50.36	8.94	71	连续	大气
在线	2019-10-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.54	10	否			14.50	18.88	35	否			19.36	25.32	50	否			569559.94	11.73	9.52	50.69	9.04	71	连续	大气
在线	2019-10-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.95	10	否			13.86	18.86	35	否			18.76	25.55	50	否			560821.06	11.55	9.98	50.51	9.06	71	连续	大气
在线	2019-10-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.19	10	否			13.55	18.62	35	否			18.32	25.20	50	否			555154.06	11.41	10.09	50.24	8.93	71	连续	大气
在线	2019-10-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.06	10	否			20.83	26.99	35	否			19.93	25.93	50	否			569865.63	11.80	9.47	50.45	9.55	71	连续	大气
在线	2019-10-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.61	10	否			19.50	24.55	35	否			21.32	26.91	50	否			595878.44	12.09	9.11	50.51	7.71	71	连续	大气
在线	2019-10-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.91	10	否			15.52	20.97	35	否			21.56	29.17	50	否			597941.25	12.17	9.91	50.30	8.04	71	连续	大气
在线	2019-10-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	2.06	10	否			10.21	13.61	35	否			22.26	29.62	50	否			457449.63	9.36	9.73	49.82	8.56	71	连续	大气
在线	2019-10-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.96	10	否			18.10	22.73	35	否			28.75	36.11	50	否			485602.47	9.91	9.06	49.59	8.38	71	连续	大气
在线	2019-10-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	2.14	10	否			12.87	17.00	35	否			21.87	28.91	50	否			481897.84	9.83	9.65	49.43	8.37	71	连续	大气
在线	2019-10-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.07	10	否			15.94	20.58	35	否			23.52	30.44	50	否			490796.09	9.97	9.43	49.03	8.13	71	连续	大气
在线	2019-10-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	2.03	10	否			9.97	12.60	35	否			26.04	32.88	50	否			491865.13	10.01	9.13	49.33	8.19	71	连续	大气
在线	2019-10-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	2.16	10	否			11.60	15.77	35	否			21.55	29.37	50	否			474698.41	9.63	10.00	48.82	8.04	71	连续	大气
在线	2019-10-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	2.03	10	否			12.75	16.25	35	否			24.93	31.73												