

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.85	10	否			11.31	14.13	35	否			27.32	34.56	50	否			606006.25	12.37	9.12	49.55	8.51	72	连续	大气
在线	2019-11-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.06	10	否			5.45	6.89	35	否			28.15	35.70	50	否			622539.06	12.67	9.16	49.34	8.38	72	连续	大气
在线	2019-11-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.15	10	否			11.84	15.08	35	否			29.36	37.51	50	否			660242.44	13.46	9.25	49.71	8.50	72	连续	大气
在线	2019-11-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.38	10	否			17.41	21.70	35	否			27.79	34.64	50	否			662701.06	13.60	8.96	50.31	8.92	72	连续	大气
在线	2019-11-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.30	10	否			12.44	15.50	35	否			30.44	37.96	50	否			675865.88	13.57	8.97	50.23	6.93	72	连续	大气
在线	2019-11-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.52	10	否			15.85	19.58	35	否			29.29	36.32	50	否			674857.25	13.62	8.90	50.33	7.40	72	连续	大气
在线	2019-11-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.84	10	否			10.07	12.49	35	否			28.79	35.78	50	否			672110.88	13.63	8.93	50.28	7.86	72	连续	大气
在线	2019-11-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.20	10	否			15.24	18.71	35	否			28.20	34.65	50	否			669181.75	13.65	8.79	50.53	8.27	72	连续	大气
在线	2019-11-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.55	10	否			3.48	4.41	35	否			29.14	37.19	50	否			630477.88	12.86	9.22	49.92	8.41	72	连续	大气
在线	2019-11-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.87	10	否			2.83	3.66	35	否			31.10	40.71	50	否			651611.13	13.25	9.53	49.47	8.27	72	连续	大气
在线	2019-11-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.80	10	否			11.35	13.94	35	否			28.90	36.62	50	否			645995.38	13.17	9.13	49.79	8.38	72	连续	大气
在线	2019-11-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.08	10	否			15.43	18.80	35	否			34.31	41.80	50	否			647515.19	13.25	8.69	50.34	8.62	72	连续	大气
在线	2019-11-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.29	10	否			10.55	12.97	35	否			32.56	40.10	50	否			633802.50	12.99	8.81	50.18	8.77	72	连续	大气
在线	2019-11-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.05	10	否			18.14	21.75	35	否			27.51	33.11	50	否			608418.50	12.53	8.53	50.53	9.06	72	连续	大气
在线	2019-11-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.78	10	否			6.23	7.65	35	否			29.78	37.05	50	否			603867.69	12.40	8.94	50.26	8.93	72	连续	大气
在线	2019-11-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.09	10	否			9.29	11.47	35	否			28.06	35.24	50	否			597077.00	12.23	9.05	50.00	8.79	72	连续	大气
在线	2019-11-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.82	10	否			9.60	11.71	35	否			30.76	38.46	50	否			638980.88	12.87	8.98	50.18	7.23	72	连续	大气
在线	2019-11-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.18	10	否			16.80	20.59	35	否			29.75	36.51	50	否			624848.94	12.65	8.77	50.72	7.49	72	连续	大气
在线	2019-11-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.01	10	否			22.19	26.48	35	否			26.03	31.18	50	否			633375.00	12.90	8.46	50.65	8.07	72	连续	大气
在线	2019-11-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.89	10	否			2.99	3.66	35	否			28.62	35.05	50	否			599915.88	12.29	8.75	50.94	8.48	72	连续	大气
在线	2019-11-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.22	10	否			9.58	12.06	35	否			25.90	32.55	50	否			568180.88	11.66	9.05	50.72	8.66	72	连续	大气
在线	2019-11-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.56	10	否			13.74	17.30	35	否			27.11	34.21	50	否			572853.31	11.74	9.11	50.37	8.57	72	连续	大气
在线	2019-11-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	5.71	10	否			16.25	20.30	35	否			28.61	35.85	50	否			597657.88	12.23	9.04	50.13	8.55	72	连续	大气
在线	2019-11-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	6.03	10	否			21.81	26.33	35	否			36.99	45.07	50	否			649883.31	13.36	8.68	51.06	8.90	72	连续	大气
在线	2019-11-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.74	10	否			10.79	13.31	35	否			28.60	35.64	50	否			461403.00	9.50	8.96	50.67	8.87	72	连续	大气
在线	2019-11-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.88	10	否			4.15	5.27	35	否			32.39	41.12	50	否			476881.34	9.77	9.18	50.16	8.60	72	连续	大气
在线	2019-11-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.94	10	否			9.89	12.23	35	否			31.17	39.41	50	否			505954.13	10.33	9.10	50.27	8.31	72	连续	大气
在线	2019-11-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.88	10	否			8.68	10.64	35	否			31.83	39.06	50	否			508075.44	10.38	8.77	50.85	8.19	72	连续	大气
在线	2019-11-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.74	10	否			10.46	13.02	35	否			32.79	40.88	50	否			518203.34	10.62	8.96	50.67	8.57	72	连续	大气
在线	2019-11-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.92	10	否			9.11	11.23	35	否			31.95	39.94	50	否			512252.28	10.53	8.98	50.93	8.82	72	连续	大气
在线	2019-11-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	1.01	10	否			6.12	7.78	35	否			32.86													