

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-12-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.21	10	否			1.35	1.56	35	否			19.32	22.31	50	否			552717.50	11.32	8.02	50.95	8.31	73	连续	大气
在线	2019-12-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.07	10	否			3.63	4.17	35	否			22.11	25.50	50	否			587035.56	12.04	7.99	50.78	8.58	73	连续	大气
在线	2019-12-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.24	10	否			9.69	10.86	35	否			20.80	23.47	50	否			589628.94	12.15	7.68	51.16	8.92	73	连续	大气
在线	2019-12-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.64	10	否			7.21	8.42	35	否			22.68	26.54	50	否			570897.44	11.80	8.18	51.08	9.17	73	连续	大气
在线	2019-12-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.57	10	否			7.48	8.55	35	否			19.20	21.80	50	否			560898.06	11.58	7.74	50.87	9.07	73	连续	大气
在线	2019-12-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.63	10	否			6.99	8.10	35	否			22.87	26.50	50	否			572054.88	11.82	8.05	50.97	9.20	73	连续	大气
在线	2019-12-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.60	10	否			11.03	12.83	35	否			21.74	25.36	50	否			556729.81	11.51	8.12	50.79	9.21	73	连续	大气
在线	2019-12-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.80	10	否			2.78	3.23	35	否			23.30	27.14	50	否			540778.06	11.17	8.11	50.55	9.15	73	连续	大气
在线	2019-12-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.97	10	否			2.23	2.66	35	否			21.36	25.77	50	否			507722.13	10.53	8.49	50.51	9.48	73	连续	大气
在线	2019-12-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.91	10	否			6.62	7.63	35	否			33.76	39.02	50	否			537773.69	10.84	8.03	50.54	6.88	73	连续	大气
在线	2019-12-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.17	10	否			10.15	11.78	35	否			32.20	37.54	50	否			530936.88	10.75	8.12	50.81	7.25	73	连续	大气
在线	2019-12-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.42	10	否			4.61	5.32	35	否			31.67	36.53	50	否			535848.75	10.90	8.00	50.77	7.68	73	连续	大气
在线	2019-12-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.61	10	否			8.69	9.96	35	否			30.74	35.30	50	否			557817.75	11.38	7.91	50.80	8.03	73	连续	大气
在线	2019-12-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.40	10	否			6.47	7.24	35	否			25.49	28.44	50	否			561413.06	11.55	7.57	51.34	8.67	73	连续	大气
在线	2019-12-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.75	10	否			5.31	6.20	35	否			23.82	27.94	50	否			528127.63	10.91	8.21	51.00	9.04	73	连续	大气
在线	2019-12-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.92	10	否			2.21	2.63	35	否			24.24	29.08	50	否			535615.94	10.99	8.49	50.16	8.66	73	连续	大气
在线	2019-12-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.92	10	否			6.19	7.30	35	否			24.39	29.28	50	否			567034.25	11.61	8.50	49.94	8.59	73	连续	大气
在线	2019-12-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.96	10	否			9.52	11.22	35	否			24.24	28.71	50	否			589435.88	12.10	8.33	50.15	8.80	73	连续	大气
在线	2019-12-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.84	10	否			9.32	10.89	35	否			24.88	29.06	50	否			602255.38	12.39	8.16	50.43	8.99	73	连续	大气
在线	2019-12-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.03	10	否			13.40	15.53	35	否			24.20	28.07	50	否			605134.25	12.49	8.07	50.73	9.16	73	连续	大气
在线	2019-12-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.86	10	否			8.54	9.83	35	否			25.13	28.94	50	否			602459.94	12.45	7.97	50.74	9.28	73	连续	大气
在线	2019-12-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.83	10	否			11.57	13.07	35	否			24.57	27.93	50	否			614285.00	12.45	7.79	50.85	7.45	73	连续	大气
在线	2019-12-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.05	10	否			13.44	15.04	35	否			23.32	26.16	50	否			590707.94	11.95	7.62	51.03	7.20	73	连续	大气
在线	2019-12-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.36	10	否			8.03	9.25	35	否			25.64	29.68	50	否			579831.00	11.79	8.03	50.97	7.71	73	连续	大气
在线	2019-12-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.93	10	否			9.22	9.53	35	否			25.93	26.71	50	否			481807.75	9.94	6.51	50.66	9.02	73	连续	大气
在线	2019-12-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.90	10	否			11.45	10.97	35	否			28.82	27.53	50	否			498770.66	10.36	5.30	51.52	9.43	73	连续	大气
在线	2019-12-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.92	10	否			9.09	8.69	35	否			31.09	29.74	50	否			499862.94	10.44	5.32	52.12	9.78	73	连续	大气
在线	2019-12-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.75	10	否			7.43	7.39	35	否			30.53	30.46	50	否			496804.94	10.36	5.96	51.79	9.70	73	连续	大气
在线	2019-12-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.87	10	否			11.76	11.61	35	否			27.02	27.14	50	否			482590.13	10.02	6.03	51.31	9.50	73	连续	大气
在线	2019-12-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.93	10	否			5.50	5.30	35	否			28.23	27.24	50	否			485403.59	10.11	5.46	51.76	9.62	73	连续	大气
在线	2019-12-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.98	10	否			12.46	12.43	35	否			27.49	27.36	50	否</										