

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.40	10	否			5.61	6.55	35	否			29.19	34.15	50	否			546535.06	11.00	8.17	49.52	7.06	72	连续	大气
在线	2019-12-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.41	10	否			10.07	11.51	35	否			29.77	34.12	50	否			586849.81	11.87	7.91	49.73	7.49	72	连续	大气
在线	2019-12-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.19	10	否			8.13	9.46	35	否			24.65	28.72	50	否			570329.63	11.60	8.13	50.16	7.95	72	连续	大气
在线	2019-12-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.86	10	否			12.08	14.11	35	否			28.60	33.39	50	否			551033.31	11.23	8.16	49.87	8.16	72	连续	大气
在线	2019-12-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.08	10	否			10.26	11.94	35	否			29.12	33.97	50	否			558582.88	11.37	8.13	49.47	8.15	72	连续	大气
在线	2019-12-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.19	10	否			13.49	15.40	35	否			30.27	34.57	50	否			563023.31	11.48	7.87	49.58	8.25	72	连续	大气
在线	2019-12-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.46	10	否			6.04	7.09	35	否			26.99	31.91	50	否			560597.38	11.41	8.29	49.14	8.20	72	连续	大气
在线	2019-12-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.34	10	否			10.65	12.32	35	否			30.03	34.89	50	否			576251.88	11.73	8.09	49.18	8.22	72	连续	大气
在线	2019-12-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.70	10	否			9.44	11.32	35	否			27.95	33.56	50	否			558619.63	11.36	8.50	49.06	8.14	72	连续	大气
在线	2019-12-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.07	10	否			6.79	8.43	35	否			25.03	31.06	50	否			545067.38	11.07	8.91	48.74	8.07	72	连续	大气
在线	2019-12-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.95	10	否			13.16	15.87	35	否			24.80	29.91	50	否			545556.31	10.96	8.54	48.82	7.11	72	连续	大气
在线	2019-12-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.97	10	否			13.29	16.03	35	否			23.30	28.10	50	否			548958.44	10.96	8.56	49.18	6.38	72	连续	大气
在线	2019-12-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.09	10	否			15.33	18.41	35	否			21.14	25.39	50	否			545377.38	10.95	8.51	49.55	6.86	72	连续	大气
在线	2019-12-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.28	10	否			13.93	16.55	35	否			24.10	28.65	50	否			548222.94	11.08	8.38	49.91	7.37	72	连续	大气
在线	2019-12-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.57	10	否			11.93	14.48	35	否			24.28	29.50	50	否			525748.38	10.69	8.65	49.87	7.93	72	连续	大气
在线	2019-12-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.70	10	否			11.64	14.18	35	否			23.34	28.44	50	否			509784.25	10.38	8.69	49.81	8.10	72	连续	大气
在线	2019-12-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.86	10	否			14.10	16.49	35	否			20.68	24.24	50	否			534583.38	10.94	8.19	50.17	8.48	72	连续	大气
在线	2019-12-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.26	10	否			8.21	9.70	35	否			24.37	28.82	50	否			560317.00	11.50	8.31	50.35	8.71	72	连续	大气
在线	2019-12-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.17	10	否			8.97	10.45	35	否			25.17	29.54	50	否			590544.94	12.14	8.22	50.57	8.85	72	连续	大气
在线	2019-12-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.72	10	否			9.36	11.09	35	否			23.32	27.72	50	否			567935.00	11.66	8.37	50.50	8.72	72	连续	大气
在线	2019-12-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.79	10	否			10.81	12.79	35	否			26.38	31.25	50	否			565269.06	11.60	8.33	50.29	8.72	72	连续	大气
在线	2019-12-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.76	10	否			3.83	4.54	35	否			28.49	33.87	50	否			566689.44	11.59	8.38	49.85	8.55	72	连续	大气
在线	2019-12-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.47	10	否			5.91	7.04	35	否			25.35	30.28	50	否			589451.63	11.94	8.43	49.65	7.70	72	连续	大气
在线	2019-12-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.48	10	否			10.85	12.78	35	否			25.92	30.55	50	否			590565.94	11.83	8.27	49.87	6.58	72	连续	大气
在线	2019-12-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.74	10	否			11.20	10.41	35	否			34.72	32.11	50	否			406082.06	8.51	4.82	52.24	9.86	72	连续	大气
在线	2019-12-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			12.39	11.17	35	否			33.59	30.44	50	否			437484.53	9.18	4.43	52.54	9.95	72	连续	大气
在线	2019-12-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.45	10	否			18.41	16.58	35	否			38.44	34.74	50	否			449929.25	9.46	4.40	52.76	10.12	72	连续	大气
在线	2019-12-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.47	10	否			4.34	3.99	35	否			38.36	35.24	50	否			430844.59	9.04	4.68	52.50	10.02	72	连续	大气
在线	2019-12-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.54	10	否			10.94	9.84	35	否			33.10	29.82	50	否			427795.22	8.99	4.35	52.56	10.06	72	连续	大气
在线	2019-12-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.62	10	否			10.50	9.51	35	否			35.15	31.81	50	否			424544.28	8.93	4.43	52.81	10.14	72	连续	大气
在线	2019-12-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.70	10	否			17.22	15.39	35	否			28.65	25.65	50	否										