

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.56	10	否			10.40	11.95	35	否			26.49	30.51	50	否			597134.69	12.05	7.96	50.33	7.18	76	连续	大气
在线	2019-12-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.35	10	否			16.33	18.11	35	否			29.17	32.40	50	否			608124.75	12.31	7.49	50.18	7.51	76	连续	大气
在线	2019-12-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.92	10	否			11.78	13.35	35	否			29.41	33.47	50	否			615610.13	12.51	7.79	50.40	7.85	76	连续	大气
在线	2019-12-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.54	10	否			16.54	18.40	35	否			27.36	30.52	50	否			575964.69	11.76	7.55	50.46	8.21	76	连续	大气
在线	2019-12-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.70	10	否			14.05	15.69	35	否			30.14	33.68	50	否			578393.69	11.79	7.57	49.92	8.21	76	连续	大气
在线	2019-12-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.32	10	否			5.68	6.56	35	否			29.62	34.27	50	否			586821.50	11.97	8.03	49.80	8.27	76	连续	大气
在线	2019-12-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.75	10	否			4.60	5.33	35	否			27.67	32.14	50	否			567509.56	11.60	8.09	49.95	8.43	76	连续	大气
在线	2019-12-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.40	10	否			13.21	15.60	35	否			25.73	30.38	50	否			542749.81	11.10	8.30	49.85	8.48	76	连续	大气
在线	2019-12-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.59	10	否			17.43	20.02	35	否			23.56	26.96	50	否			517446.72	10.58	7.90	49.80	8.43	76	连续	大气
在线	2019-12-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.46	10	否			4.63	5.52	35	否			27.88	33.29	50	否			525848.81	10.76	8.44	49.90	8.48	76	连续	大气
在线	2019-12-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.06	10	否			5.72	6.86	35	否			28.19	33.92	50	否			536265.63	10.98	8.53	50.04	8.53	76	连续	大气
在线	2019-12-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.86	10	否			15.46	18.13	35	否			26.99	31.68	50	否			538404.63	10.79	8.22	50.10	6.53	76	连续	大气
在线	2019-12-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.27	10	否			10.59	12.32	35	否			29.98	34.76	50	否			551876.19	11.12	8.05	50.29	6.97	76	连续	大气
在线	2019-12-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.09	10	否			4.01	4.51	35	否			23.67	26.72	50	否			543382.88	11.03	7.69	50.74	7.51	76	连续	大气
在线	2019-12-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.46	10	否			9.17	10.75	35	否			28.74	33.75	50	否			531978.63	10.85	8.22	50.48	8.05	76	连续	大气
在线	2019-12-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.87	10	否			12.80	15.19	35	否			25.64	30.45	50	否			524295.00	10.74	8.36	50.45	8.45	76	连续	大气
在线	2019-12-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.68	10	否			4.10	4.91	35	否			22.03	26.50	50	否			512422.81	10.46	8.50	49.91	8.24	76	连续	大气
在线	2019-12-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.67	10	否			8.80	10.10	35	否			27.37	31.48	50	否			550307.38	11.25	7.97	50.17	8.42	76	连续	大气
在线	2019-12-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.98	10	否			11.07	12.87	35	否			24.14	28.19	50	否			552199.50	11.34	8.14	50.54	8.69	76	连续	大气
在线	2019-12-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.82	10	否			6.21	7.36	35	否			24.44	29.03	50	否			535009.44	10.98	8.36	50.18	8.72	76	连续	大气
在线	2019-12-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.85	10	否			9.59	11.08	35	否			25.53	29.49	50	否			546521.69	11.21	8.02	50.05	8.68	76	连续	大气
在线	2019-12-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.43	10	否			10.05	11.73	35	否			27.40	32.00	50	否			543025.56	11.16	8.15	50.31	8.81	76	连续	大气
在线	2019-12-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.17	10	否			8.14	9.50	35	否			28.84	33.69	50	否			547891.00	11.29	8.15	50.16	9.09	76	连续	大气
在线	2019-12-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.36	10	否			6.87	8.09	35	否			26.91	31.83	50	否			550337.50	11.07	8.30	50.28	6.78	76	连续	大气
在线	2019-12-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.66	10	否			8.32	7.52	35	否			38.00	34.38	50	否			450461.69	9.45	4.41	52.67	10.00	76	连续	大气
在线	2019-12-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.65	10	否			16.95	15.23	35	否			36.13	32.46	50	否			459386.25	9.64	4.30	52.69	10.00	76	连续	大气
在线	2019-12-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.69	10	否			13.24	11.91	35	否			37.33	33.56	50	否			461595.75	9.71	4.32	52.89	10.14	76	连续	大气
在线	2019-12-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			14.92	13.45	35	否			36.94	33.29	50	否			429566.91	9.05	4.36	52.98	10.23	76	连续	大气
在线	2019-12-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.82	10	否			13.65	12.32	35	否			38.33	34.59	50	否			429479.00	9.05	4.38	53.00	10.27	76	连续	大气
在线	2019-12-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.62	10	否			13.84	12.54	35	否			40.20	36.40	50	否			452265.44	9.52	4.43	52.86	10.18	76	连续	大气
在线	2019-12-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.61	10	否			14.93	13.54	35	否			40.07	36.34	50	否										